Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36949 Режим (схема): 0
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

	Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	140,50	138,77	1,73	79,92	47,48	32,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
23.02.17	24,00	*	150,96	148,98	1,98	84,67	50,62	34,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,25
24.02.17	24,00	*	152,43	150,31	2,12	84,39	50,93	33,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,22
25.02.17	24,00	*	144,58	142,45	2,13	84,38	49,18	35,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
26.02.17	24,00	*	146,76	144,57	2,19	84,55	49,63	34,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
27.02.17	24,00	*	146,68	144,63	2,05	84,56	50,06	34,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
28.02.17	24,00	*	147,62	145,53	2,10	83,79	50,08	33,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
01.03.17	24,00	*	149,02	146,91	2,10	81,09	49,86	31,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
02.03.17	24,00	*	87,95	86,77	1,18	78,54	49,04	29,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
03.03.17	24,00	*	122,17	120,93	1,24	74,64	44,32	30,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
04.03.17	24,00	*	137,39	135,82	1,58	77,66	46,59	31,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
05.03.17	24,00	*	135,56	133,99	1,57	77,45	45,96	31,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
06.03.17	24,00	*	142,01	139,88	2,13	77,43	46,41	31,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
07.03.17	24,00	*	142,09	139,93	2,16	77,60	46,12	31,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
08.03.17	24,00	*	145,29	143,29	2,01	77,81	47,04	30,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
09.03.17	24,00	*	139,98	137,80	2,18	76,74	46,34	30,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
10.03.17	24,00	*	140,53	138,24	2,29	77,16	46,83	30,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
11.03.17	24,00	*	143,16	140,82	2,34	76,06	46,65	29,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
12.03.17	24,00	*	143,04	140,72	2,32	76,00	46,60	29,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
13.03.17	24,00	*	142,12	139,85	2,28	75,79	46,36	29,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
14.03.17	24,00	*	142,70	140,43	2,27	75,80	46,49	29,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
15.03.17	24,00	*	148,27	145,98	2,30	75,91	47,29	28,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
16.03.17	24,00	*	144,60	142,72	1,88	76,02	47,24	28,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
17.03.17	24,00	*	143,03	141,58	1,45	75,71	46,94	28,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
18.03.17	24,00	*	143,87	142,47	1,39	75,98	47,34	28,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
19.03.17	24,00	*	143,82	142,39	1,42	75,55	47,29	28,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
20.03.17	24,00	*	143,18	141,74	1,44	73,39	46,28	27,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
21.03.17	24,00	*	142,85	141,42	1,43	72,39	45,95	26,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
22.03.17	24,00	*	143,04	141,59	1,45	72,36	45,80	26,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
Среднее	24,00	-	141,21	139,33	1,89	78,05	47,47	30,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42
Итого	696,00		4095,21	4040,49	54,72						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	128,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТСК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета и обслуживания АУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017