Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 7 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36504
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36504-ч(с)-0317.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,28
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	203,57	199,45	4,12	81,52	48,99	32,53	-	-	-							-	-	-	-			6,84
23.02.17	24,00	*	218,78	214,66	4,11	85,66	51,83	33,83	-	-	-							-	-	-	-			7,63
24.02.17	24,00	*	216,98	212,68	4,30	85,38	51,88	33,49	-	-	-							-	-	-	-			7,51
25.02.17	24,00	*	207,66	203,44	4,22	85,22	50,38	34,84	-	-	-							-	-	-	-			7,46
26.02.17	24,00	*	211,10	206,91	4,19	85,60	51,16	34,44	-	-	-							-	-	-	-			7,50
27.02.17	24,00	*	211,60	207,27	4,32	85,47	51,25	34,22	-	-	-							-	-	-	-			7,48
28.02.17	24,00	*	213,17	208,93	4,23	84,48	51,16	33,32	-	-	-							-	-	-	-			7,33
01.03.17	24,00	*	214,89	210,50	4,38	81,71	50,75	30,95	-	-	-							-	-	-	-			6,89
02.03.17	24,00	*	106,88	104,77	2,11	79,27	50,24	29,04	-	-	-							-	-	-	-			3,21
03.03.17	24,00	*	195,86	191,98	3,87	75,23	44,70	30,53	-	-	-							-	-	-	-			6,16
04.03.17	24,00	*	202,44	198,90	3,53	78,73	48,25	30,48	-	-	-							-	-	-	-			6,35
05.03.17	24,00	*	201,34	197,67	3,67	78,24	47,51	30,73	-	-	-							-	-	-	-			6,37
06.03.17	24,00	*	210,09	205,91	4,18	77,18	46,76	30,42	-	-	-							-	-	-	-			6,60
07.03.17	24,00	*	210,89	206,61	4,28	78,48	47,74	30,74	-	-	-							-	-	-	-			6,70
08.03.17	24,00	*	214,71	210,53	4,18	78,68	48,49	30,20	-	-	-							-	-	-	-			6,70
09.03.17	24,00	*	206,04	201,81	4,22	77,26	47,46	29,80	-	-	-							-	-	-	-			6,35
10.03.17	24,00	*	207,89	203,83	4,06	77,31	47,68	29,63	-	-	-							-	-	-	-			6,36
11.03.17	24,00	*	211,61	207,52	4,09	76,83	48,16	28,66	-	-	-							-	-	-	-			6,27
12.03.17	24,00	*	211,06	206,64	4,41	76,83	48,34	28,49	-	-	-							-	-	-	-			6,24
13.03.17	24,00	*	210,13	205,96	4,18	75,85	47,02	28,83	-	-	-							-	-	-	-			6,27
14.03.17	24,00	*	211,27	206,99	4,28	76,14	47,70	28,44	-	-	-							-	-	-	-			6,22
15.03.17	24,00	*	217,05	212,82	4,23	76,45	48,59	27,85	-	-	-							-	-	-	-			6,26
16.03.17	24,00	*	213,11	208,53	4,58	76,60	48,65	27,95	-	-	-							-	-	-	-			6,19
17.03.17	24,00	*	211,86	207,32	4,54	76,59	48,41	28,18	-	-	-							-	-	-	-			6,20
18.03.17	24,00	*	212,71	208,42	4,29	76,65	48,44	28,21	-	-	-							-	-	-	-			6,22
19.03.17	24,00	*	212,62	208,47	4,15	75,91	48,26	27,64	-	-	-							-	-	-	-			6,09
20.03.17	24,00	*	212,33	207,95	4,38	74,09	47,37	26,72	-	-	-							-	-	-	-			5,89
21.03.17	24,00	*	212,41	208,07	4,33	72,21	46,16	26,05	-	-	-							-	-	-	-			5,74
22.03.17	24,00	*	213,24	208,75	4,49	73,23	47,26	25,96	-	-	-							-	-	-	-			5,76
Среднее	24,00	-	207,01	202,87	4,14	78,72	48,64	30,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,44
Итого	696,00		6003,26	5883,32	119,94						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	186,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **186,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОБЫТ ИТИНЭТ
печать энергосбыта
«___» 25 МАР 2017 г.