Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	90,57	75,40	15,17	84,53	46,71	37,82	7,00	5,00	2,93	14,40	-	-	14,83	-	14,83	-	84,16	-	1,21			4,14
23.02.17	24,00	-	91,30	76,26	15,04	84,31	46,77	37,54	7,00	5,00	2,88	14,94	-	-	15,38	-	15,38	-	83,96	-	1,25			4,14
24.02.17	24,00	-	91,23	76,19	15,04	84,49	47,13	37,36	7,00	5,00	2,87	14,82	-	-	15,30	-	15,30	-	84,13	-	1,25			4,12
25.02.17	24,00	-	90,83	75,43	15,40	84,90	46,40	38,50	7,00	5,00	2,93	15,19	-	-	15,67	-	15,67	-	84,53	-	1,29			4,21
26.02.17	24,00	-	91,65	76,10	15,55	85,49	47,17	38,32	7,00	5,00	2,93	15,41	-	-	15,90	-	15,90	-	85,21	-	1,32			4,25
27.02.17	24,00	-	93,29	76,36	16,93	85,37	47,51	37,86	7,00	5,00	2,92	16,72	-	-	17,25	-	17,25	-	85,00	-	1,42			4,34
28.02.17	24,00	-	90,84	76,58	14,26	83,70	47,05	36,65	7,00	5,00	2,83	14,17	-	-	14,57	-	14,57	-	82,92	-	1,18			4,01
01.03.17	24,00	-	91,42	77,49	13,93	80,48	46,62	33,86	7,00	5,00	2,65	13,78	-	-	14,22	-	14,22	-	79,83	-	1,10			3,75
02.03.17	24,00	-	92,73	76,81	15,92	76,56	44,98	31,58	7,00	5,00	2,46	15,73	-	-	16,13	-	16,13	-	75,62	-	1,19			3,65
03.03.17	24,00	-	91,42	76,64	14,78	76,46	44,69	31,77	7,00	5,00	2,45	14,60	-	-	14,96	-	14,96	-	76,08	-	1,11			3,57
04.03.17	24,00	-	91,31	76,18	15,13	76,13	44,29	31,84	7,00	5,00	2,45	14,94	-	-	15,32	-	15,32	-	75,79	-	1,13			3,58
05.03.17	24,00	-	93,49	75,53	17,96	76,35	43,81	32,54	7,00	5,00	2,49	17,63	-	-	18,07	-	18,07	-	76,13	-	1,34			3,83
06.03.17	24,00	-	91,29	76,17	15,12	76,47	43,83	32,64	7,00	5,00	2,52	14,83	-	-	15,24	-	15,24	-	76,21	-	1,13			3,64
07.03.17	24,00	-	95,08	76,04	19,04	76,11	43,26	32,85	7,00	5,00	2,53	18,65	-	-	19,14	-	19,14	-	75,79	-	1,42			3,95
08.03.17	24,00	-	91,28	76,55	14,73	76,47	43,91	32,56	7,00	5,00	2,52	14,46	-	-	14,80	-	14,80	-	76,27	-	1,10			3,62
09.03.17	24,00	-	92,44	77,08	15,36	76,74	44,49	32,25	7,00	5,00	2,52	15,03	-	-	15,46	-	15,46	-	76,41	-	1,15			3,67
10.03.17	24,00	-	91,96	76,48	15,48	74,42	43,69	30,73	7,00	5,00	2,38	15,22	-	-	15,56	-	15,56	-	73,70	-	1,12			3,50
11.03.17	24,00	-	93,56	76,07	17,49	73,27	43,02	30,25	7,00	5,00	2,34	17,06	-	-	17,47	-	17,47	-	73,04	-	1,25			3,58
12.03.17	24,00	-	94,60	75,97	18,63	73,40	43,02	30,38	7,00	5,00	2,34	18,29	-	-	18,73	-	18,73	-	73,20	-	1,34			3,68
13.03.17	24,00	-	94,57	75,90	18,67	73,16	42,93	30,23	7,00	5,00	2,32	18,36	-	-	18,78	-	18,78	-	72,91	-	1,34			3,66
14.03.17	24,00	-	93,63	76,35	17,28	73,19	43,12	30,07	7,00	5,00	2,32	17,07	-	-	17,47	-	17,47	-	72,97	-	1,24			3,56
15.03.17	24,00	-	95,67	77,12	18,55	73,37	43,38	29,99	7,00	5,00	2,33	18,34	-	-	18,79	-	18,79	-	73,29	-	1,35			3,68
16.03.17	24,00	-	94,19	77,68	16,51	74,21	44,11	30,10	7,00	5,00	2,35	16,36	-	-	16,77	-	16,77	-	74,04	-	1,21			3,57
17.03.17	24,00	-	94,60	77,30	17,30	73,43	43,25	30,18	7,00	5,00	2,35	17,12	-	-	17,51	-	17,51	-	73,17	-	1,25			3,60
18.03.17	24,00	-	93,75	77,51	16,24	73,61	43,66	29,95	7,00	5,00	2,34	16,15	-	-	16,54	-	16,54	-	73,30	-	1,18			3,52
19.03.17	24,00	-	96,73	77,97	18,76	73,08	43,83	29,25	7,00	5,00	2,30	18,58	-	-	19,01	-	19,01	-	72,66	-	1,35			3,65
20.03.17	24,00	-	86,50	71,61	14,89	70,95	42,50	28,45	7,00	5,00	2,01	15,49	-	-	15,85	-	15,85	-	70,02	-	1,09			3,10
21.03.17	24,00	-	97,68	78,40	19,28	71,51	43,10	28,41	7,00	5,00	2,24	19,13	-	-	19,57	-	19,57	-	71,33	-	1,36			3,61
22.03.17	24,00		93,64	75,99	17,64	71,85	43,14	28,70	7,00	5,00	2,18	17,73	-	-	18,14	-	18,14	-	71,34	-	1,27	-	-	3,45
Среднее	24,00	-	92,80	76,38	16,42	77,03	44,53	32,50	7,00	5,00	2,51	16,21	-	-	16,64	-	16,64	-	76,66	-	1,24	-	-	3,75
Итого	696,00		2691,25	2215,16	476,08						72,67	470,20	0,00	0,00	482,43	0,00	482,43	0,00			35,93	0,00	0,00	108,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	67262,26	54731,34	15361,02	-	15707,16	-	2215,09	-	-
	22.03.17 11:00	69889,99	56896,86	15817,30	-	16175,36	-	2321,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **482,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«___» 25 МАР 2017 г.