Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 Режим (схема): 3006 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	90,54	90,50	0,04	85,89	49,15	36,74	7,00	5,00	3,33	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	71,62	0,00	0,00			3,33
23.02.17	24,00	-	90,92	90,92	0,00	85,67	49,13	36,54	7,00	5,00	3,33	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	29,30	0,00	0,00			3,33
24.02.17	24,00	-	90,87	90,87	0,00	85,85	49,18	36,67	7,00	5,00	3,34	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	73,36	0,00	0,00			3,34
25.02.17	24,00	-	90,22	90,15	0,07	86,24	48,74	37,50	7,00	5,00	3,39	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	73,84	0,00	0,00			3,39
26.02.17	24,00	-	90,78	90,78	0,00	86,81	49,18	37,63	7,00	5,00	3,42	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	63,95	0,00	0,00			3,42
27.02.17	24,00	-	91,21	91,21	0,00	86,66	49,49	37,17	7,00	5,00	3,39	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	65,70	0,00	0,00			3,39
28.02.17	24,00	-	91,46	91,43	0,03	84,95	48,92	36,03	7,00	5,00	3,30	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	74,39	0,00	0,00			3,30
01.03.17	24,00	-	92,38	92,38	0,00	81,63	48,41	33,22	7,00	5,00	3,07	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	66,92	0,00	0,00			3,07
02.03.17	24,00	-	91,70	91,67	0,03	77,81	47,10	30,71	7,00	5,00	2,82	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	57,07	0,00	0,00			2,82
03.03.17	24,00	-	91,75	91,67	0,08	77,69	46,75	30,94	7,00	5,00	2,84	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	63,30	0,00	0,00			2,84
04.03.17	24,00	-	91,17	91,13	0,04	77,32	46,52	30,80	7,00	5,00	2,81	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	58,19	0,00	0,00			2,81
05.03.17	24,00	-	90,54	90,48	0,06	77,52	46,13	31,39	7,00	5,00	2,85	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	42,67	0,00	0,00			2,85
06.03.17	24,00	-	76,48	76,18	0,30	77,52	44,61	32,91	7,00	5,00	2,52	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	70,68	0,00	0,01			2,53
07.03.17	24,00	-	62,50	62,40	0,10	77,22	40,70	36,52	7,00	5,00	2,29	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	61,64	0,00	0,00			2,29
08.03.17	24,00	-	91,85	91,61	0,24	77,63	45,57	32,06	7,00	5,00	2,95	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	69,49	0,00	0,01			2,96
09.03.17	24,00	-	92,26	92,13	0,13	77,92	46,15	31,77	7,00	5,00	2,94	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	68,69	0,00	0,00			2,94
10.03.17	24,00	-	91,63	91,57	0,06	75,57	45,36	30,21	7,00	5,00	2,77	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	60,71	0,00	0,00			2,77
11.03.17	24,00	-	91,18	91,17	0,01	74,39	44,92	29,47	7,00	5,00	2,69	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	49,39	0,00	0,00			2,69
12.03.17	24,00	-	91,14	91,02	0,12	74,57	44,91	29,66	7,00	5,00	2,71	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	-	70,37	0,00	0,01			2,71
13.03.17	24,00	-	91,19	91,12	0,07	74,31	44,83	29,48	7,00	5,00	2,69	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	68,47	0,00	0,00			2,69
14.03.17	24,00	-	91,64	91,60	0,04	74,37	45,14	29,23	7,00	5,00	2,68	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	53,19	0,00	0,00			2,68
15.03.17	24,00	-	92,54	92,51	0,03	74,54	45,53	29,01	7,00	5,00	2,69	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	60,13	0,00	0,00			2,69
16.03.17	24,00	-	93,03	93,03	0,00	75,41	46,17	29,24	7,00	5,00	2,72	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	61,97	0,00	0,00			2,72
17.03.17	24,00	-	92,99	92,95	0,04	74,57	45,61	28,96	7,00	5,00	2,69	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	58,56	0,00	0,00			2,70
18.03.17	24,00	-	93,21	93,09	0,12	74,78	45,77	29,01	7,00	5,00	2,71	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	-	70,63	0,00	0,01			2,71
19.03.17	24,00	-	93,36	93,12	0,24	74,20	45,67	28,53	7,00	5,00	2,67	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	-	73,33	0,00	0,01			2,68
20.03.17	24,00	-	93,69	93,62	0,07	72,38	44,84	27,54	7,00	5,00	2,58	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	-	65,25	0,00	0,00			2,58
21.03.17	24,00	-	92,60	92,58	0,02	72,63	44,86	27,77	7,00	5,00	2,57	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	63,38	0,00	0,00			2,57
22.03.17	24,00		93,22	93,11	0,11	73,07	45,12	27,95	7,00	5,00	2,61	0,20	-	-	0,20	-	0,20	-	67,32	-	0,00	-	-	2,61
Среднее	24,00	-	90,28	90,21	0,07	78,25	46,36	31,88	7,00	5,00	2,87	0,09	-	-	0,09	-	0,09	-	63,22	-	0,00	-	-	2,88
Итого	696,00		2618,05	2616,00	2,05						83,36	2,67	0,00	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00			0,06	0,00	0,00	83,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	55537,65	54569,20	85,65	0,00	85,67	0,00	1366,18	-	-
	22.03.17 11:00	58093,48	57123,09	88,14	0,00	88,16	0,00	1447,78	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 МАР 2017 г.