Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9039.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	143,12	125,57	17,55	85,58	49,21	36,37	7,00	5,00	4,56	17,74	-	-	18,29	-	18,29	-	85,56	-	1,52			6,08
23.02.17	24,00	-	144,76	126,55	18,21	85,36	49,27	36,09	7,00	5,00	4,57	18,31	-	-	18,90	-	18,90	-	85,39	-	1,56			6,13
24.02.17	24,00	-	145,69	126,39	19,30	85,55	49,36	36,19	7,00	5,00	4,58	19,38	-	-	20,04	-	20,04	-	85,57	-	1,66			6,24
25.02.17	24,00	-	142,67	124,60	18,07	85,92	48,61	37,31	7,00	5,00	4,65	18,15	-	-	18,72	-	18,72	-	85,92	-	1,56			6,21
26.02.17	24,00	-	145,77	126,21	19,56	86,50	49,36	37,14	7,00	5,00	4,69	19,60	-	-	20,25	-	20,25	-	86,60	-	1,70			6,39
27.02.17	24,00	-	144,72	127,77	16,95	86,33	49,62	36,71	7,00	5,00	4,69	17,02	-	-	17,59	-	17,59	-	86,34	-	1,47			6,16
28.02.17	24,00	-	145,71	127,80	17,91	84,65	49,22	35,43	7,00	5,00	4,52	18,16	-	-	18,71	-	18,71	-	84,36	-	1,53			6,05
01.03.17	24,00	-	133,37	116,07	17,30	81,47	48,72	32,75	7,00	5,00	3,71	18,64	-	-	19,18	-	19,18	-	80,97	-	1,51			5,22
02.03.17	24,00	-	148,22	129,24	18,98	77,55	47,59	29,96	7,00	5,00	3,97	17,87	-	-	18,35	-	18,35	-	77,18	-	1,38			5,35
03.03.17	24,00	-	147,32	128,06	19,26	77,43	47,25	30,18	7,00	5,00	3,95	18,26	-	-	18,75	-	18,75	-	77,43	-	1,41			5,36
04.03.17	24,00	-	145,93	126,50	19,43	77,08	46,69	30,39	7,00	5,00	3,90	18,84	-	-	19,35	-	19,35	-	77,13	-	1,45			5,35
05.03.17	24,00	-	144,87	124,85	20,02	77,29	45,91	31,38	7,00	5,00	3,91	20,13	-	-	20,68	-	20,68	-	77,49	-	1,56			5,47
06.03.17	24,00	-	144,54	125,83	18,71	77,39	45,66	31,73	7,00	5,00	3,94	19,41	-	-	19,91	-	19,91	-	77,47	-	1,51			5,45
07.03.17	24,00	-	144,41	125,88	18,53	77,00	45,16	31,84	7,00	5,00	3,99	18,83	-	-	19,31	-	19,31	-	77,02	-	1,45			5,44
08.03.17	24,00	-	146,03	126,22	19,81	77,38	45,88	31,50	7,00	5,00	3,97	19,94	-	-	20,50	-	20,50	-	77,58	-	1,55			5,51
09.03.17	24,00	-	145,63	128,07	17,56	77,66	46,46	31,20	7,00	5,00	3,94	18,23	-	-	18,69	-	18,69	-	77,68	-	1,42			5,36
10.03.17	24,00	-	144,31	126,79	17,52	75,34	45,60	29,74	7,00	5,00	3,72	18,30	-	-	18,75	-	18,75	-	75,11	-	1,38			5,09
11.03.17	24,00	-	146,28	125,09	21,19	74,17	44,81	29,36	7,00	5,00	3,62	21,93	-	-	22,49	-	22,49	-	74,28	-	1,63			5,25
12.03.17	24,00	-	144,86	125,00	19,86	74,36	44,82	29,54	7,00	5,00	3,64	20,56	-	-	21,06	-	21,06	-	74,58	-	1,53			5,18
13.03.17	24,00	-	142,74	125,17	17,57	74,08	44,76	29,32	7,00	5,00	3,61	18,37	-	-	18,83	-	18,83	-	74,15	-	1,36			4,98
14.03.17	24,00	-	145,07	125,37	19,70	74,15	44,90	29,25	7,00	5,00	3,61	20,50	-	-	21,03	-	21,03	-	74,26	-	1,52			5,13
15.03.17	24,00	-	145,69	127,48	18,21	74,32	45,37	28,95	7,00	5,00	3,62	19,09	-	-	19,57	-	19,57	-	74,48	-	1,42			5,05
16.03.17	24,00	-	148,03	128,82	19,21	75,19	46,11	29,08	7,00	5,00	3,68	20,10	-	-	20,60	-	20,60	-	75,31	-	1,52			5,19
17.03.17	24,00	-	146,60	128,53	18,07	74,34	45,53	28,81	7,00	5,00	3,65	18,83	-	-	19,31	-	19,31	-	74,38	-	1,40			5,05
18.03.17	24,00	-	148,12	128,29	19,83	74,55	45,82	28,73	7,00	5,00	3,63	20,56	-	-	21,08	-	21,08	-	74,70	-	1,54			5,17
19.03.17	24,00	-	148,45	128,65	19,80	73,98	45,74	28,24	7,00	5,00	3,59	20,51	-	-	20,99	-	20,99	-	73,88	-	1,52			5,10
20.03.17	24,00	-	148,49	129,07	19,42	72,17	45,02	27,15	7,00	5,00	3,45	20,11	-	-	20,57	-	20,57	-	72,28	-	1,45			4,91
21.03.17	24,00	-	147,77	127,37	20,40	72,42	45,05	27,37	7,00	5,00	3,43	21,20	-	-	21,73	-	21,73	-	72,59	-	1,54			4,97
22.03.17	24,00		148,24	128,36	19,87	72,86	45,27	27,59	7,00	5,00	3,49	20,61	-	-	21,10	-	21,10	-	72,92	-	1,50	-	-	4,99
Среднее	24,00	-	145,43	126,54	18,89	78,00	46,65	31,36	7,00	5,00	3,94	19,28	-	-	19,80	-	19,80	-	78,02	-	1,50	-	-	5,44
Итого	696,00		4217,41	3669,60	547,80						114,24	559,18	0,00	0,00	574,33	0,00	574,33	0,00			43,55	0,00	0,00	157,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	47049,18	40720,75	7664,18	-	7854,21	-	1510,18	-	-
	22.03.17 14:00	51184,22	44320,83	8210,26	-	8415,12	-	1664,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **574,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел контроля и ремонта УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 МАР 2017 г.

печать энергосбыта