Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8976.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:

Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	270,20	270,20	0,00	57,26	48,39	8,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
23.02.17	24,00	-	268,58	268,58	0,00	57,54	48,49	9,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
24.02.17	24,00	-	268,54	268,54	0,00	57,40	48,37	9,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
25.02.17	24,00	-	268,51	268,51	0,00	57,07	47,98	9,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
26.02.17	24,00	-	268,65	268,65	0,00	57,44	48,24	9,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
27.02.17	24,00	-	269,08	269,08	0,00	57,60	48,46	9,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
28.02.17	24,00	-	272,27	272,27	0,00	56,83	48,14	8,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
01.03.17	24,00	-	280,32	280,32	0,00	53,65	46,19	7,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
02.03.17	24,00	-	280,02	280,02	0,00	52,53	45,31	7,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
03.03.17	24,00	-	275,86	275,86	0,00	52,46	45,17	7,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
04.03.17	24,00	-	274,23	274,23	0,00	52,45	45,08	7,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
05.03.17	24,00	-	273,14	273,14	0,00	52,95	45,25	7,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
06.03.17	24,00	-	273,04	273,04	0,00	54,49	46,32	8,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
07.03.17	24,00	-	273,23	273,23	0,00	54,48	46,15	8,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
08.03.17	24,00	-	276,72	276,72	0,00	53,80	45,92	7,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
09.03.17	24,00	-	277,67	277,67	0,00	52,74	45,21	7,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
10.03.17	24,00	-	275,10	275,10	0,00	52,23	44,92	7,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
11.03.17	24,00	-	275,90	275,90	0,00	51,74	44,55	7,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
12.03.17	24,00	-	274,11	274,11	0,00	51,87	44,61	7,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
13.03.17	24,00	-	274,84	274,84	0,00	51,31	44,18	7,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
14.03.17	24,00	-	277,55	277,55	0,00	51,68	44,54	7,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
15.03.17	24,00	-	279,88	279,88	0,00	51,67	44,62	7,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
16.03.17	24,00	-	280,42	280,42	0,00	51,49	44,55	6,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
17.03.17	24,00	-	277,38	277,38	0,00	51,21	44,22	6,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
18.03.17	24,00	-	279,91	279,91	0,00	51,52	44,55	6,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
19.03.17	24,00	-	279,10	279,10	0,00	50,94	44,22	6,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
20.03.17	24,00	-	281,50	281,50	0,00	49,54	43,21	6,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
21.03.17	24,00	-	284,04	284,04	0,00	49,64	43,35	6,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
22.03.17	24,00	-	284,22	284,22	0,00	49,68	43,38	6,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
Среднее	24,00	-	275,66	275,66	-	53,28	45,64	7,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
Итого	696,00		7994,01	7994,01	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	61,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	170220,52	168429,41	-	-	-	-	1276,19	-	
	23.03.17 08:00	178272,64	176481,53	-	-	-	-	1337,66	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» МАР 2017 г.
печать энергосбыта

К ЭКСПЛУАТАЦИИ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ