Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9908.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	85,49	76,13	9,36	82,91	51,07	31,84	7,00	5,00	2,43	9,36	-	-	11,02	-	11,02	-	83,06	-	0,78			3,20
23.02.17	24,00	-	91,62	80,82	10,80	86,87	54,04	32,83	7,00	5,00	2,66	10,80	-	-	12,76	-	12,76	-	86,84	-	0,94			3,60
24.02.17	24,00	-	90,98	80,41	10,57	86,51	54,06	32,45	7,00	5,00	2,61	10,57	-	-	12,42	-	12,42	-	86,48	-	0,91			3,53
25.02.17	24,00	-	88,31	77,76	10,55	86,50	52,84	33,66	7,00	5,00	2,62	10,55	-	-	12,52	-	12,52	-	86,45	-	0,91			3,54
26.02.17	24,00	-	91,91	79,42	12,49	86,59	53,86	32,73	7,00	5,00	2,61	12,49	-	-	14,39	-	14,39	-	86,52	-	1,08			3,69
27.02.17	24,00	-	89,35	79,82	9,53	86,64	54,23	32,41	7,00	5,00	2,59	9,53	-	-	11,30	-	11,30	-	86,58	-	0,83			3,42
28.02.17	24,00	-	89,64	80,51	9,13	85,32	53,91	31,41	7,00	5,00	2,53	9,13	-	-	10,82	-	10,82	-	85,18	-	0,78			3,31
01.03.17	24,00	-	90,88	81,50	9,38	82,52	53,59	28,93	7,00	5,00	2,36	9,38	-	-	10,98	-	10,98	-	82,37	-	0,77			3,14
02.03.17	24,00	-	87,43	78,11	9,32	80,37	51,93	28,44	7,00	5,00	2,23	9,32	-	-	10,83	-	10,83	-	80,15	-	0,75			2,97
03.03.17	24,00	-	87,13	75,65	11,48	78,51	50,32	28,19	7,00	5,00	2,13	11,48	-	-	12,97	-	12,97	-	78,62	-	0,90			3,04
04.03.17	24,00	-	89,14	76,55	12,59	79,74	50,79	28,95	7,00	5,00	2,22	12,59	-	-	14,18	-	14,18	-	79,71	-	1,00			3,22
05.03.17	24,00	-	88,71	75,37	13,34	79,25	49,69	29,56	7,00	5,00	2,23	13,34	-	-	14,94	-	14,94	-	79,24	-	1,06			3,29
06.03.17	24,00	-	88,78	78,81	9,97	79,34	49,74	29,60	7,00	5,00	2,33	9,97	-	-	11,54	-	11,54	-	79,29	-	0,79			3,12
07.03.17	24,00	-	100,50	88,45	12,05	79,43	50,73	28,70	7,00	5,00	2,54	12,05	-	-	13,82	-	13,82	-	79,44	-	0,96			3,50
08.03.17	24,00	-	108,92	98,56	10,36	79,66	53,29	26,37	7,00	5,00	2,60	10,36	-	-	12,10	-	12,10	-	79,67	-	0,83			3,43
09.03.17	24,00	-	103,95	93,38	10,57	78,58	52,72	25,86	7,00	5,00	2,42	10,57	-	-	12,24	-	12,24	-	78,60	-	0,83			3,25
10.03.17	24,00	-	104,54	94,08	10,46	78,82	53,13	25,69	7,00	5,00	2,42	10,46	-	-	12,18	-	12,18	-	78,78	-	0,82			3,25
11.03.17	24,00	-	106,55	95,40	11,15	77,89	52,76	25,13	7,00	5,00	2,40	11,15	-	-	12,86	-	12,86	-	77,90	-	0,87			3,27
12.03.17	24,00	-	107,69	94,71	12,98	77,72	52,61	25,11	7,00	5,00	2,38	12,98	-	-	14,73	-	14,73	-	77,72	-	1,01			3,39
13.03.17	24,00	-	105,12	94,21	10,91	77,73	52,32	25,41	7,00	5,00	2,40	10,91	-	-	12,59	-	12,59	-	77,75	-	0,85			3,25
14.03.17	24,00	-	104,15	94,95	9,20	77,63	52,12	25,51	7,00	5,00	2,43	9,20	-	-	10,85	-	10,85	-	77,65	-	0,71			3,14
15.03.17	24,00	-	107,06	96,39	10,67	77,77	52,69	25,08	7,00	5,00	2,42	10,67	-	-	12,36	-	12,36	-	77,79	-	0,83			3,25
16.03.17	24,00	-	106,11	95,54	10,57	77,77	52,97	24,80	7,00	5,00	2,37	10,57	-	-	12,27	-	12,27	-	77,78	-	0,82			3,20
17.03.17	24,00	-	104,89	95,23	9,66	77,62	52,54	25,08	7,00	5,00	2,39	9,66	-	-	11,31	-	11,31	-	77,65	-	0,75			3,14
18.03.17	24,00	-	106,25	96,61	9,64	77,80	52,86	24,94	7,00	5,00	2,41	9,64	-	-	11,33	-	11,33	-	77,83	-	0,75			3,16
19.03.17	24,00	-	108,74	96,47	12,27	76,79	52,67	24,12	7,00	5,00	2,33	12,27	-	-	13,97	-	13,97	-	76,76	-	0,94			3,27
20.03.17	24,00	-	107,24	96,21	11,03	75,07	51,77	23,30	7,00	5,00	2,24	11,03	-	-	12,56	-	12,56	-	75,09	-	0,83			3,07
21.03.17	24,00	-	106,38	96,15	10,23	73,91	51,00	22,91	7,00	5,00	2,20	10,23	-	-	11,66	-	11,66	-	73,99	-	0,76			2,96
22.03.17	24,00		107,45	96,28	11,18	75,26	51,81	23,44	7,00	5,00	2,26	11,18	-	-	12,73	-	12,73	-	75,28	-	0,84	-	-	3,10
Среднее	24,00	-	98,45	87,71	10,74	80,02	52,35	27,67	7,00	5,00	2,41	10,74	-	-	12,42	-	12,42	-	80,01	-	0,86	-	-	3,26
Итого	696,00		2854,91	2543,48	311,44						69,78	311,44	0,00	0,00	360,23	0,00	360,23	0,00			24,90	0,00	0,00	94,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	40601,45	33804,37	9226,06	-	9459,81	-	1226,14	-	-
	22.03.17 15:00	43402,57	36301,37	10147,50	-	10407,27	-	1319,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **360,23** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«____» _____ г.