Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9909.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	102,38	87,72	14,66	82,51	54,94	27,57	7,00	5,00	2,42	14,66	-	-	16,51	-	16,51	-	82,43	-	1,21			3,63
23.02.17	24,00	-	108,15	93,17	14,98	86,50	57,47	29,03	7,00	5,00	2,71	14,98	-	-	17,13	-	17,13	-	86,45	-	1,30			4,01
24.02.17	24,00	-	107,69	92,67	15,02	86,13	57,75	28,38	7,00	5,00	2,64	15,02	-	-	17,12	-	17,12	-	86,07	-	1,29			3,93
25.02.17	24,00	-	103,82	89,86	13,96	86,11	57,64	28,47	7,00	5,00	2,56	13,96	-	-	15,95	-	15,95	-	86,05	-	1,20			3,77
26.02.17	24,00	-	107,14	91,96	15,18	86,22	58,19	28,03	7,00	5,00	2,58	15,18	-	-	17,25	-	17,25	-	86,15	-	1,31			3,89
27.02.17	24,00	-	106,81	92,39	14,42	86,28	58,32	27,96	7,00	5,00	2,59	14,42	-	-	16,52	-	16,52	-	86,21	-	1,24			3,83
28.02.17	24,00	-	107,01	93,14	13,87	84,96	57,87	27,09	7,00	5,00	2,53	13,87	-	-	15,84	-	15,84	-	84,84	-	1,18			3,71
01.03.17	24,00	-	107,97	94,09	13,88	82,22	56,95	25,27	7,00	5,00	2,38	13,88	-	-	15,69	-	15,69	-	82,13	-	1,14			3,52
02.03.17	24,00	-	104,49	89,92	14,57	80,06	54,89	25,17	7,00	5,00	2,27	14,57	-	-	16,28	-	16,28	-	79,90	-	1,16			3,43
03.03.17	24,00	-	101,33	87,28	14,05	78,17	52,82	25,35	7,00	5,00	2,22	14,05	-	-	15,66	-	15,66	-	78,19	-	1,10			3,31
04.03.17	24,00	-	102,97	88,05	14,92	79,41	53,48	25,93	7,00	5,00	2,29	14,92	-	-	16,62	-	16,62	-	79,35	-	1,18			3,47
05.03.17	24,00	-	103,53	86,60	16,93	78,92	52,61	26,31	7,00	5,00	2,28	16,93	-	-	18,66	-	18,66	-	78,86	-	1,34			3,62
06.03.17	24,00	-	106,38	90,53	15,85	79,07	52,95	26,12	7,00	5,00	2,37	15,85	-	-	17,63	-	17,63	-	79,00	-	1,25			3,62
07.03.17	24,00	-	105,57	91,02	14,55	79,15	52,79	26,36	7,00	5,00	2,40	14,55	-	-	16,31	-	16,31	-	79,09	-	1,15			3,55
08.03.17	24,00	-	108,95	93,23	15,72	79,34	53,91	25,43	7,00	5,00	2,38	15,72	-	-	17,61	-	17,61	-	79,27	-	1,25			3,62
09.03.17	24,00	-	96,96	81,79	15,17	78,24	51,87	26,37	7,00	5,00	2,16	15,17	-	-	16,84	-	16,84	-	78,26	-	1,19			3,35
10.03.17	24,00	-	94,07	79,47	14,60	78,45	51,09	27,36	7,00	5,00	2,18	14,60	-	-	16,22	-	16,22	-	78,35	-	1,14			3,33
11.03.17	24,00	-	95,64	80,93	14,71	77,53	50,70	26,83	7,00	5,00	2,18	14,71	-	-	16,36	-	16,36	-	77,45	-	1,14			3,32
12.03.17	24,00	-	96,02	80,50	15,52	77,35	50,26	27,09	7,00	5,00	2,18	15,52	-	-	17,16	-	17,16	-	77,26	-	1,20			3,38
13.03.17	24,00	-	94,86	80,54	14,32	77,35	50,21	27,14	7,00	5,00	2,19	14,32	-	-	15,94	-	15,94	-	77,24	-	1,11			3,30
14.03.17	24,00	-	95,83	81,18	14,65	77,24	50,12	27,12	7,00	5,00	2,21	14,65	-	-	16,29	-	16,29	-	77,17	-	1,13			3,34
15.03.17	24,00	-	96,12	82,70	13,42	77,38	50,89	26,49	7,00	5,00	2,20	13,42	-	-	15,07	-	15,07	-	77,31	-	1,04			3,23
16.03.17	24,00	-	95,45	82,26	13,19	77,39	50,93	26,46	7,00	5,00	2,18	13,19	-	-	14,83	-	14,83	-	77,28	-	1,02			3,20
17.03.17	24,00	-	95,52	81,65	13,87	77,25	50,20	27,05	7,00	5,00	2,21	13,87	-	-	15,48	-	15,48	-	77,19	-	1,07			3,28
18.03.17	24,00	-	95,50	82,09	13,41	77,42	50,76	26,66	7,00	5,00	2,19	13,41	-	-	15,06	-	15,06	-	77,37	-	1,04			3,23
19.03.17	24,00	-	97,09	82,03	15,06	76,41	50,05	26,36	7,00	5,00	2,17	15,06	-	-	16,67	-	16,67	-	76,22	-	1,15			3,32
20.03.17	24,00	-	97,89	81,75	16,14	74,73	49,12	25,61	7,00	5,00	2,10	16,14	-	-	17,63	-	17,63	-	74,67	-	1,21			3,30
21.03.17	24,00		96,83	81,96	14,87	76,19	49,98	26,21	7,00	5,00	2,15	14,87	-	-	16,45	-	16,45	-	76,09	-	1,13	-	-	3,28
22.03.17	24,00		96,83	81,96	14,87	76,19	49,98	26,21	7,00	5,00	2,15	14,87	-	-	16,45	-	16,45	-	76,09	-	1,13	-	-	3,28
Среднее	24,00	-	100,99	86,29	14,70	79,80	53,06	26,74	7,00	5,00	2,31	14,70	-	-	16,46	-	16,46	-	79,72	-	1,17	-	-	3,49
Итого	696,00		2928,79	2502,43	426,36						67,09	426,36	0,00	0,00	477,24	0,00	477,24	0,00			33,98	0,00	0,00	101,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **477,24** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 25 МАР 2017 г.

печать энергосбыта

Отрегулировать температуру _____