Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9907.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	116,05	104,61	11,44	81,51	53,09	28,42	7,00	5,00	2,98	11,44	-	-	13,48	-	13,48	-	81,53	-	0,93			3,91
23.02.17	24,00	-	122,81	110,99	11,82	85,83	56,37	29,46	7,00	5,00	3,28	11,82	-	-	14,20	-	14,20	-	85,84	-	1,01			4,29
24.02.17	24,00	-	122,48	111,29	11,19	85,48	56,47	29,01	7,00	5,00	3,24	11,19	-	-	13,46	-	13,46	-	85,49	-	0,96			4,19
25.02.17	24,00	-	118,67	107,02	11,65	85,40	55,16	30,24	7,00	5,00	3,24	11,65	-	-	13,96	-	13,96	-	85,41	-	1,00			4,24
26.02.17	24,00	-	121,33	109,23	12,10	85,56	55,78	29,78	7,00	5,00	3,26	12,10	-	-	14,42	-	14,42	-	85,56	-	1,04			4,29
27.02.17	24,00	-	122,12	110,17	11,95	85,62	56,21	29,41	7,00	5,00	3,24	11,95	-	-	14,28	-	14,28	-	85,63	-	1,02			4,27
28.02.17	24,00	-	122,34	110,93	11,41	84,45	56,00	28,45	7,00	5,00	3,16	11,41	-	-	13,64	-	13,64	-	84,43	-	0,96			4,13
01.03.17	24,00	-	124,42	112,33	12,09	81,78	55,61	26,17	7,00	5,00	2,94	12,09	-	-	14,16	-	14,16	-	81,77	-	0,99			3,93
02.03.17	24,00	-	119,86	107,60	12,26	79,63	53,88	25,75	7,00	5,00	2,78	12,26	-	-	14,21	-	14,21	-	79,61	-	0,98			3,75
03.03.17	24,00	-	117,02	103,64	13,38	77,55	51,85	25,70	7,00	5,00	2,67	13,38	-	-	15,22	-	15,22	-	77,60	-	1,04			3,71
04.03.17	24,00	-	117,92	104,88	13,04	78,78	52,46	26,32	7,00	5,00	2,76	13,04	-	-	15,00	-	15,00	-	78,78	-	1,03			3,79
05.03.17	24,00	-	115,89	102,77	13,12	78,35	51,41	26,94	7,00	5,00	2,77	13,12	-	-	15,02	-	15,02	-	78,36	-	1,03			3,80
06.03.17	24,00	-	120,76	108,16	12,60	78,45	51,94	26,51	7,00	5,00	2,87	12,60	-	-	14,57	-	14,57	-	78,45	-	0,99			3,86
07.03.17	24,00	-	121,46	108,68	12,78	78,55	51,96	26,59	7,00	5,00	2,90	12,78	-	-	14,76	-	14,76	-	78,56	-	1,00			3,90
08.03.17	24,00	-	125,34	111,19	14,15	78,76	53,13	25,63	7,00	5,00	2,85	14,15	-	-	16,18	-	16,18	-	78,76	-	1,11			3,97
09.03.17	24,00	-	119,97	107,20	12,77	77,63	52,11	25,52	7,00	5,00	2,74	12,77	-	-	14,61	-	14,61	-	77,64	-	0,99			3,73
10.03.17	24,00	-	122,09	109,64	12,45	78,00	52,74	25,26	7,00	5,00	2,78	12,45	-	-	14,35	-	14,35	-	77,99	-	0,97			3,75
11.03.17	24,00	-	125,39	112,27	13,12	76,92	52,36	24,56	7,00	5,00	2,76	13,12	-	-	15,03	-	15,03	-	76,93	-	1,01			3,77
12.03.17	24,00	-	126,12	111,24	14,88	76,81	51,86	24,95	7,00	5,00	2,78	14,88	-	-	16,84	-	16,84	-	76,81	-	1,14			3,93
13.03.17	24,00	-	124,06	111,30	12,76	76,73	51,98	24,75	7,00	5,00	2,76	12,76	-	-	14,65	-	14,65	-	76,74	-	0,98			3,74
14.03.17	24,00	-	123,89	112,47	11,42	76,67	52,12	24,55	7,00	5,00	2,77	11,42	-	-	13,28	-	13,28	-	76,68	-	0,88			3,64
15.03.17	24,00	-	126,59	114,15	12,44	76,82	52,72	24,10	7,00	5,00	2,76	12,44	-	-	14,32	-	14,32	-	76,83	-	0,96			3,71
16.03.17	24,00	-	125,46	113,74	11,72	76,85	52,79	24,06	7,00	5,00	2,74	11,72	-	-	13,62	-	13,62	-	76,85	-	0,90			3,64
17.03.17	24,00	-	125,27	112,93	12,34	76,61	52,19	24,42	7,00	5,00	2,76	12,34	-	-	14,23	-	14,23	-	76,63	-	0,95			3,71
18.03.17	24,00	-	125,52	113,65	11,87	76,84	52,77	24,07	7,00	5,00	2,74	11,87	-	-	13,73	-	13,73	-	76,85	-	0,91			3,65
19.03.17	24,00	-	126,86	112,90	13,96	76,09	52,39	23,70	7,00	5,00	2,68	13,96	-	-	15,86	-	15,86	-	76,05	-	1,06			3,74
20.03.17	24,00	-	125,65	113,14	12,51	74,20	51,34	22,86	7,00	5,00	2,59	12,51	-	-	14,20	-	14,20	-	74,22	-	0,93			3,52
21.03.17	24,00	-	125,70	113,60	12,10	73,07	50,80	22,27	7,00	5,00	2,53	12,10	-	-	13,74	-	13,74	-	73,09	-	0,88			3,42
22.03.17	24,00		126,07	113,21	12,86	74,45	51,51	22,94	7,00	5,00	2,60	12,86	-	-	14,60	-	14,60	-	74,45	-	0,96	-	-	3,56
Среднее	24,00	-	122,66	110,17	12,49	79,08	53,14	25,94	7,00	5,00	2,86	12,49	-	-	14,47	-	14,47	-	79,09	-	0,99	-	-	3,85
Итого	696,00		3557,11	3194,93	362,18						82,93	362,18	0,00	0,00	419,62	0,00	419,62	0,00			28,60	0,00	0,00	111,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	73458,26	61294,31	18889,92	-	19358,92	-	2164,71	-	-
	22.03.17 16:00	76957,94	64438,91	20421,51	-	20933,53	-	2274,41	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **419,62** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «Инфрахит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«___» _____ г.