Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9341.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 22.02.17 | 24,00 | - | 144,33 | 127,28 | 17,05 | 82,99 | 52,35 | 30,64 | 7,00 | 5,00 | 4,09 | 14,75 | - | - | 15,19 | - | 15,19 | - | 83,13 | - | 1,23 | | | 5,32 |
| 23.02.17 | 24,00 | - | 151,81 | 134,13 | 17,68 | 87,01 | 55,36 | 31,65 | 7,00 | 5,00 | 4,45 | 15,48 | - | - | 15,98 | - | 15,98 | - | 86,70 | - | 1,34 | | | 5,79 |
| 24.02.17 | 24,00 | - | 151,68 | 133,46 | 18,22 | 86,66 | 55,28 | 31,38 | 7,00 | 5,00 | 4,39 | 15,99 | - | - | 16,51 | - | 16,51 | - | 86,40 | - | 1,38 | | | 5,78 |
| 25.02.17 | 24,00 | - | 146,61 | 129,72 | 16,89 | 86,65 | 54,12 | 32,53 | 7,00 | 5,00 | 4,42 | 14,70 | - | - | 15,20 | - | 15,20 | - | 86,36 | - | 1,27 | | | 5,69 |
| 26.02.17 | 24,00 | - | 152,20 | 131,46 | 20,74 | 86,77 | 54,89 | 31,88 | 7,00 | 5,00 | 4,40 | 18,47 | - | - | 19,06 | - | 19,06 | - | 86,46 | - | 1,60 | | | 6,00 |
| 27.02.17 | 24,00 | - | 149,15 | 132,41 | 16,74 | 86,81 | 55,22 | 31,59 | 7,00 | 5,00 | 4,39 | 14,56 | - | - | 15,03 | - | 15,03 | - | 86,51 | - | 1,26 | | | 5,65 |
| 28.02.17 | 24,00 | - | 151,09 | 133,24 | 17,85 | 85,47 | 54,82 | 30,65 | 7,00 | 5,00 | 4,29 | 15,63 | - | - | 16,17 | - | 16,17 | - | 84,79 | - | 1,33 | | | 5,62 |
| 01.03.17 | 24,00 | - | 152,33 | 134,45 | 17,88 | 82,68 | 54,24 | 28,44 | 7,00 | 5,00 | 4,01 | 15,75 | - | - | 16,22 | - | 16,22 | - | 82,16 | - | 1,30 | | | 5,31 |
| 02.03.17 | 24,00 | - | 146,41 | 128,99 | 17,42 | 80,53 | 52,74 | 27,79 | 7,00 | 5,00 | 3,77 | 15,33 | - | - | 15,79 | - | 15,79 | - | 79,82 | - | 1,23 | | | 5,00 |
| 03.03.17 | 24,00 | - | 142,05 | 125,15 | 16,90 | 78,62 | 50,90 | 27,72 | 7,00 | 5,00 | 3,64 | 14,81 | - | - | 15,23 | - | 15,23 | - | 78,73 | - | 1,17 | | | 4,80 |
| 04.03.17 | 24,00 | - | 146,16 | 126,22 | 19,94 | 79,87 | 51,58 | 28,29 | 7,00 | 5,00 | 3,76 | 17,74 | - | - | 18,26 | - | 18,26 | - | 79,56 | - | 1,41 | | | 5,17 |
| 05.03.17 | 24,00 | - | 146,27 | 124,73 | 21,54 | 79,38 | 50,48 | 28,90 | 7,00 | 5,00 | 3,79 | 19,27 | - | - | 19,83 | - | 19,83 | - | 79,15 | - | 1,53 | | | 5,32 |
| 06.03.17 | 24,00 | - | 149,69 | 130,80 | 18,89 | 79,51 | 50,90 | 28,61 | 7,00 | 5,00 | 3,93 | 16,62 | - | - | 17,10 | - | 17,10 | - | 79,23 | - | 1,32 | | | 5,25 |
| 07.03.17 | 24,00 | - | 150,16 | 131,41 | 18,75 | 79,60 | 50,58 | 29,02 | 7,00 | 5,00 | 4,01 | 16,49 | - | - | 16,94 | - | 16,94 | - | 79,31 | - | 1,31 | | | 5,31 |
| 08.03.17 | 24,00 | - | 154,01 | 133,87 | 20,14 | 79,76 | 51,84 | 27,92 | 7,00 | 5,00 | 3,92 | 18,04 | - | - | 18,55 | - | 18,55 | - | 79,47 | - | 1,43 | | | 5,35 |
| 09.03.17 | 24,00 | - | 146,42 | 128,57 | 17,85 | 78,67 | 51,15 | 27,52 | 7,00 | 5,00 | 3,71 | 15,70 | - | - | 16,16 | - | 16,16 | - | 78,50 | - | 1,24 | | | 4,95 |
| 10.03.17 | 24,00 | - | 146,49 | 129,57 | 16,92 | 78,93 | 51,70 | 27,23 | 7,00 | 5,00 | 3,72 | 14,62 | - | - | 14,98 | - | 14,98 | - | 78,45 | - | 1,15 | | | 4,87 |
| 11.03.17 | 24,00 | - | 151,32 | 131,75 | 19,57 | 77,99 | 51,39 | 26,60 | 7,00 | 5,00 | 3,69 | 17,34 | - | - | 17,82 | - | 17,82 | - | 77,73 | - | 1,35 | | | 5,04 |
| 12.03.17 | 24,00 | - | 152,79 | 130,72 | 22,07 | 77,82 | 50,97 | 26,85 | 7,00 | 5,00 | 3,69 | 19,87 | - | - | 20,38 | - | 20,38 | - | 77,52 | - | 1,54 | | | 5,23 |
| 13.03.17 | 24,00 | - | 149,22 | 130,92 | 18,30 | 77,82 | 50,89 | 26,93 | 7,00 | 5,00 | 3,70 | 16,12 | - | - | 16,56 | - | 16,56 | - | 77,56 | - | 1,25 | | | 4,95 |
| 14.03.17 | 24,00 | - | 150,19 | 131,58 | 18,61 | 77,73 | 51,02 | 26,71 | 7,00 | 5,00 | 3,69 | 16,49 | - | - | 16,94 | - | 16,94 | - | 77,50 | - | 1,28 | | | 4,97 |
| 15.03.17 | 24,00 | - | 152,15 | 133,78 | 18,37 | 77,87 | 51,56 | 26,31 | 7,00 | 5,00 | 3,68 | 16,46 | - | - | 16,92 | - | 16,92 | - | 77,64 | - | 1,28 | | | 4,96 |
| 16.03.17 | 24,00 | - | 151,18 | 132,88 | 18,30 | 77,87 | 51,61 | 26,26 | 7,00 | 5,00 | 3,64 | 16,45 | - | - | 16,89 | - | 16,89 | - | 77,55 | - | 1,28 | | | 4,92 |
| 17.03.17 | 24,00 | - | 149,48 | 132,24 | 17,24 | 77,71 | 51,20 | 26,51 | 7,00 | 5,00 | 3,66 | 15,43 | - | - | 15,84 | - | 15,84 | - | 77,47 | - | 1,20 | | | 4,85 |
| 18.03.17 | 24,00 | - | 152,18 | 132,57 | 19,61 | 77,90 | 51,44 | 26,46 | 7,00 | 5,00 | 3,66 | 17,75 | - | - | 18,25 | - | 18,25 | - | 77,72 | - | 1,38 | | | 5,04 |
| 19.03.17 | 24,00 | - | 154,86 | 132,05 | 22,81 | 76,90 | 51,07 | 25,83 | 7,00 | 5,00 | 3,56 | 21,03 | - | - | 21,58 | - | 21,58 | - | 76,28 | - | 1,61 | | | 5,17 |
| 20.03.17 | 24,00 | - | 150,94 | 132,43 | 18,51 | 75,15 | 50,11 | 25,04 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | 16,68 | - | - | 17,11 | - | 17,11 | - | 74,89 | - | 1,25 | | | 4,71 |
| 21.03.17 | 24,00 | - | 152,27 | 132,16 | 20,11 | 73,98 | 49,46 | 24,52 | 7,00 | 5,00 | 3,37 | 18,43 | - | - | 18,91 | - | 18,91 | - | 73,85 | - | 1,36 | | | 4,73 |
| 22.03.17 | 24,00 | | 152,69 | 132,21 | 20,48 | 75,34 | 50,21 | 25,13 | 7,00 | 5,00 | 3,47 | 18,71 | - | - | 19,20 | - | 19,20 | - | 75,01 | - | 1,41 | - | - | 4,87 |
| Среднее | 24,00 | - | 149,87 | 131,06 | 18,81 | 80,14 | 52,04 | 28,10 | 7,00 | 5,00 | 3,86 | 16,71 | - | - | 17,19 | - | 17,19 | - | 79,84 | - | 1,33 | - | - | 5,19 |
| Итого | 696,00 | | 4346,13 | 3800,75 | 545,38 | | | | | | 111,97 | 484,71 | 0,00 | 0,00 | 498,60 | 0,00 | 498,60 | 0,00 | | | 38,63 | 0,00 | 0,00 | 150,60 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.03.17 12:00 | 33641,98 | 29445,77 | 3789,11 | - | 3890,53 | - | 1009,45 | - | - |
| | 22.03.17 16:00 | 33819,35 | 29600,64 | 3809,74 | - | 3911,68 | - | 1014,93 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **498,60** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«_» 25 МАР 2017 г.