Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 25 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	134,21	127,83	6,38	81,94	57,08	24,86	7,00	5,00	3,18	6,38	-	-	8,23	-	8,23	-	82,05	-	0,52			3,71
23.02.17	24,00	-	139,95	133,66	6,29	86,08	60,17	25,91	7,00	5,00	3,47	6,29	-	-	8,25	-	8,25	-	86,14	-	0,54			4,01
24.02.17	24,00	-	139,29	132,85	6,44	85,74	60,03	25,71	7,00	5,00	3,42	6,44	-	-	8,53	-	8,53	-	85,79	-	0,55			3,98
25.02.17	24,00	-	134,99	128,59	6,40	85,71	59,09	26,62	7,00	5,00	3,43	6,40	-	-	8,37	-	8,37	-	85,76	-	0,55			3,98
26.02.17	24,00	-	137,50	130,52	6,98	85,84	59,61	26,23	7,00	5,00	3,43	6,98	-	-	9,01	-	9,01	-	85,89	-	0,60			4,03
27.02.17	24,00	-	136,93	129,17	7,76	85,90	59,77	26,13	7,00	5,00	3,38	7,76	-	-	9,81	-	9,81	-	85,96	-	0,67			4,05
28.02.17	24,00	-	126,92	119,17	7,75	84,67	56,93	27,74	7,00	5,00	3,32	7,75	-	-	9,65	-	9,65	-	84,50	-	0,65			3,97
01.03.17	24,00	-	114,42	106,78	7,64	81,70	52,45	29,25	7,00	5,00	3,13	7,64	-	-	9,49	-	9,49	-	81,69	-	0,62			3,75
02.03.17	24,00	-	110,43	102,94	7,49	79,53	51,11	28,42	7,00	5,00	2,93	7,49	-	-	9,29	-	9,29	-	79,52	-	0,60			3,53
03.03.17	24,00	-	108,26	100,02	8,24	77,57	49,03	28,54	7,00	5,00	2,86	8,24	-	-	9,95	-	9,95	-	77,65	-	0,64			3,50
04.03.17	24,00	-	110,00	101,27	8,73	78,83	49,61	29,22	7,00	5,00	2,96	8,73	-	-	10,55	-	10,55	-	78,84	-	0,69			3,65
05.03.17	24,00	-	109,77	100,01	9,76	78,37	48,83	29,54	7,00	5,00	2,95	9,76	-	-	11,63	-	11,63	-	78,40	-	0,77			3,72
06.03.17	24,00	-	114,16	105,12	9,04	78,50	49,43	29,07	7,00	5,00	3,06	9,04	-	-	10,94	-	10,94	-	78,52	-	0,71			3,77
07.03.17	24,00	-	113,06	105,68	7,38	78,59	49,21	29,38	7,00	5,00	3,11	7,38	-	-	9,28	-	9,28	-	78,61	-	0,58			3,69
08.03.17	24,00	-	118,46	107,91	10,55	78,80	50,37	28,43	7,00	5,00	3,07	10,55	-	-	12,60	-	12,60	-	78,83	-	0,83			3,90
09.03.17	24,00	-	111,14	103,21	7,93	77,67	49,47	28,20	7,00	5,00	2,92	7,93	-	-	9,71	-	9,71	-	77,70	-	0,62			3,53
10.03.17	24,00	-	108,98	101,22	7,76	77,93	49,45	28,48	7,00	5,00	2,88	7,76	-	-	9,49	-	9,49	-	77,93	-	0,60			3,49
11.03.17	24,00	-	111,04	102,38	8,66	76,95	49,00	27,95	7,00	5,00	2,86	8,66	-	-	10,42	-	10,42	-	76,97	-	0,67			3,53
12.03.17	24,00	-	111,20	101,83	9,37	76,81	48,81	28,00	7,00	5,00	2,85	9,37	-	-	10,98	-	10,98	-	76,84	-	0,72			3,57
13.03.17	24,00	-	110,40	101,84	8,56	76,78	48,71	28,07	7,00	5,00	2,86	8,56	-	-	10,19	-	10,19	-	76,81	-	0,66			3,52
14.03.17	24,00	-	111,28	102,56	8,72	76,71	48,98	27,73	7,00	5,00	2,85	8,72	-	-	10,32	-	10,32	-	76,75	-	0,67			3,52
15.03.17	24,00	-	112,69	104,73	7,96	76,87	49,47	27,40	7,00	5,00	2,87	7,96	-	-	9,57	-	9,57	-	76,91	-	0,61			3,48
16.03.17	24,00	-	111,83	104,12	7,71	76,89	49,59	27,30	7,00	5,00	2,85	7,71	-	-	9,37	-	9,37	-	76,92	-	0,59			3,44
17.03.17	24,00	-	113,41	103,40	10,01	76,73	49,15	27,58	7,00	5,00	2,85	10,01	-	-	11,65	-	11,65	-	76,79	-	0,77			3,62
18.03.17	24,00	-	112,73	104,05	8,68	76,90	49,50	27,40	7,00	5,00	2,86	8,68	-	-	10,36	-	10,36	-	76,94	-	0,67			3,52
19.03.17	24,00	-	114,90	103,96	10,94	75,99	49,19	26,80	7,00	5,00	2,79	10,94	-	-	12,68	-	12,68	-	75,96	-	0,83			3,62
20.03.17	24,00	-	113,43	103,92	9,51	74,24	48,26	25,98	7,00	5,00	2,70	9,51	-	-	11,07	-	11,07	-	74,28	-	0,71			3,41
21.03.17	24,00	-	112,43	104,11	8,32	73,08	47,82	25,26	7,00	5,00	2,63	8,32	-	-	9,81	-	9,81	-	73,15	-	0,61			3,24
22.03.17	24,00		113,59	104,00	9,59	74,44	48,42	26,01	7,00	5,00	2,71	9,59	-	-	11,19	-	11,19	-	74,46	-	0,72	-	-	3,42
Среднее	24,00	-	117,84	109,55	8,29	79,16	51,67	27,49	7,00	5,00	3,01	8,29	-	-	10,08	-	10,08	-	79,19	-	0,65	-	-	3,66
Итого	696,00		3417,40	3176,85	240,55						87,19	240,55	0,00	0,00	292,39	0,00	292,39	0,00			18,96	0,00	0,00	106,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	644,99	612,88	183,31	-	189,22	-	18,03	-	-
	22.03.17 16:00	4006,74	3740,25	1287,58	-	1324,61	-	122,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **292,39** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ СЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта 25 МАР 2017 «____» _____ г.

Отрегулировать температуру _____