Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	92,30	58,43	33,88	86,62	42,92	43,70	7,00	5,00	2,75	33,88	-	-	35,00	-	35,00	-	86,49	-	2,93	-	-	5,49
23.02.17	24,00	-	90,94	59,21	31,73	86,85	43,16	43,69	7,00	5,00	2,59	31,73	-	-	32,79	-	32,79	-	86,72	-	2,75			5,34
24.02.17	24,00	-	94,17	58,90	35,27	86,51	43,32	43,19	7,00	5,00	2,55	35,27	-	-	36,41	-	36,41	-	86,39	-	3,05			5,60
25.02.17	24,00	-	91,80	57,17	34,63	86,50	42,29	44,21	7,00	5,00	2,53	34,63	-	-	35,79	-	35,79	-	86,37	-	2,99			5,52
26.02.17	24,00	-	92,61	58,13	34,48	86,61	42,86	43,75	7,00	5,00	2,55	34,48	-	-	35,60	-	35,60	-	86,48	-	2,98			5,53
27.02.17	24,00	-	92,97	58,36	34,61	86,68	43,25	43,43	7,00	5,00	2,54	34,61	-	-	35,75	-	35,75	-	86,58	-	3,00			5,53
28.02.17	24,00	-	91,44	58,85	32,59	85,32	43,11	42,21	7,00	5,00	2,49	32,59	-	-	33,64	-	33,64	-	85,10	-	2,77			5,26
01.03.17	24,00	-	93,01	59,41	33,60	82,52	43,23	39,29	7,00	5,00	2,34	33,60	-	-	34,63	-	34,63	-	82,32	-	2,77			5,11
02.03.17	24,00	-	92,82	56,86	35,96	80,30	42,31	37,99	7,00	5,00	2,17	35,96	-	-	36,98	-	36,98	-	80,00	-	2,88			5,05
03.03.17	24,00	-	88,41	55,04	33,37	78,50	40,53	37,97	7,00	5,00	2,09	33,37	-	-	34,29	-	34,29	-	78,53	-	2,62			4,71
04.03.17	24,00	-	91,13	55,58	35,55	79,72	40,93	38,79	7,00	5,00	2,16	35,55	-	-	36,55	-	36,55	-	79,62	-	2,83			4,99
05.03.17	24,00	-	94,54	54,93	39,61	79,26	40,08	39,18	7,00	5,00	2,15	39,61	-	-	40,73	-	40,73	-	79,17	-	3,14			5,29
06.03.17	24,00	-	92,14	57,43	34,71	79,40	40,58	38,82	7,00	5,00	2,23	34,71	-	-	35,69	-	35,69	-	79,31	-	2,75			4,99
07.03.17	24,00	-	91,20	57,63	33,57	79,49	40,25	39,24	7,00	5,00	2,26	33,57	-	-	34,52	-	34,52	-	79,40	-	2,67			4,93
08.03.17	24,00	-	95,58	58,69	36,89	79,66	41,27	38,39	7,00	5,00	2,25	36,89	-	-	37,93	-	37,93	-	79,56	-	2,94			5,19
09.03.17	24,00	-	88,85	56,26	32,59	78,54	40,71	37,83	7,00	5,00	2,13	32,59	-	-	33,51	-	33,51	-	78,43	-	2,56			4,69
10.03.17	24,00	-	93,06	56,76	36,30	78,76	41,01	37,75	7,00	5,00	2,15	36,30	-	-	37,31	-	37,31	-	78,60	-	2,85			5,00
11.03.17	24,00	-	95,03	57,73	37,30	77,82	40,86	36,96	7,00	5,00	2,13	37,30	-	-	38,30	-	38,30	-	77,73	-	2,90			5,04
12.03.17	24,00	-	96,14	57,37	38,77	77,65	40,71	36,94	7,00	5,00	2,12	38,77	-	-	39,82	-	39,82	-	77,54	-	3,01			5,13
13.03.17	24,00	-	91,39	57,26	34,13	77,66	40,51	37,15	7,00	5,00	2,13	34,13	-	-	35,05	-	35,05	-	77,58	-	2,65			4,78
14.03.17	24,00	-	91,36	57,50	33,86	77,59	40,68	36,91	7,00	5,00	2,12	33,86	-	-	34,79	-	34,79	-	77,52	-	2,63			4,75
15.03.17	24,00	-	92,58	58,37	34,21	77,72	41,08	36,64	7,00	5,00	2,14	34,21	-	-	35,14	-	35,14	-	77,63	-	2,66			4,80
16.03.17	24,00	-	91,84	58,13	33,71	77,73	41,37	36,36	7,00	5,00	2,12	33,71	-	-	34,61	-	34,61	-	77,63	-	2,62			4,73
17.03.17	24,00	-	92,52	57,77	34,75	77,60	40,75	36,85	7,00	5,00	2,13	34,75	-	-	35,70	-	35,70	-	77,55	-	2,70			4,83
18.03.17	24,00	-	93,78	58,02	35,76	77,76	41,00	36,76	7,00	5,00	2,14	35,76	-	-	36,73	-	36,73	-	77,69	-	2,78			4,91
19.03.17	24,00	-	98,03	57,91	40,12	76,73	40,74	35,99	7,00	5,00	2,09	40,12	-	-	41,18	-	41,18	-	76,54	-	3,07			5,16
20.03.17	24,00	-	92,46	57,86	34,60	75,03	40,16	34,87	7,00	5,00	2,02	34,60	-	-	35,48	-	35,48	-	74,95	-	2,60			4,61
21.03.17	24,00		94,76	57,93	36,83	76,51	40,63	35,87	7,00	5,00	2,29	36,83	-	-	37,80	-	37,80	-	76,39	-	2,81	-	-	4,90
22.03.17	24,00		94,76	57,93	36,83	76,51	40,63	35,87	7,00	5,00	2,29	36,83	-	-	37,80	-	37,80	-	76,39	-	2,81	-	-	4,90
Среднее	24,00	-	92,81	57,64	35,18	80,26	41,41	38,85	7,00	5,00	2,26	35,18	-	-	36,19	-	36,19	-	80,15	-	2,82	-	-	5,06
Итого	696,00		2691,62	1671,42	1020,20						65,66	1020,20	0,00	0,00	1049,51	0,00	1049,51	0,00			81,71	0,00	0,00	146,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 19:00	13,75	8,23	5,19	-	5,35	-	0,82	-	-
	01.03.17 03:00	616,87	380,52	221,66	-	228,92	-	36,94	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **146,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1049,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатация КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017 г.
печать энергосбыта