Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8691.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 17 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 17 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205595-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205595 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,516 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=497,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	496,47	496,47	0,00	59,14	51,19	7,95	4,84	3,78	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
23.02.17	24,00	-	495,64	495,64	0,00	60,14	51,94	8,20	4,78	3,70	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
24.02.17	24,00	-	496,21	496,21	0,00	59,80	51,67	8,13	4,68	3,62	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
25.02.17	24,00	-	496,02	496,02	0,00	58,93	50,81	8,12	4,65	3,63	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
26.02.17	24,00	-	496,60	496,60	0,00	60,34	51,93	8,41	4,73	3,66	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
27.02.17	24,00	-	496,62	496,62	0,00	60,30	51,94	8,36	4,69	3,63	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
28.02.17	24,00	-	496,33	496,33	0,00	58,93	50,98	7,95	4,64	3,56	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
01.03.17	24,00	-	496,26	496,26	0,00	55,00	48,20	6,80	4,67	3,58	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
02.03.17	24,00	-	492,62	492,62	0,00	54,20	47,55	6,65	4,65	3,57	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
03.03.17	24,00	-	493,51	493,51	0,00	54,80	48,01	6,79	4,70	3,62	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
04.03.17	24,00	-	496,86	496,86	0,00	54,70	47,94	6,76	4,69	3,62	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
05.03.17	24,00	-	497,00	497,00	0,00	55,25	48,19	7,06	4,67	3,61	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
06.03.17	24,00	-	505,32	505,32	0,00	57,32	49,76	7,56	4,67	3,57	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
07.03.17	24,00	-	514,79	514,79	0,00	57,31	49,76	7,55	4,71	3,56	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
08.03.17	24,00	-	514,86	514,86	0,00	58,45	50,83	7,62	4,63	3,46	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
09.03.17	24,00	-	513,48	513,48	0,00	55,72	48,86	6,86	4,63	3,47	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
10.03.17	24,00	-	506,07	506,07	0,00	53,34	46,90	6,44	4,66	3,54	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
11.03.17	24,00	-	501,42	501,42	0,00	53,49	46,93	6,56	4,71	3,61	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
12.03.17	24,00	-	500,16	500,16	0,00	53,41	46,93	6,48	4,73	3,63	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
13.03.17	24,00	-	498,27	498,27	0,00	53,28	46,70	6,58	4,71	3,63	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
14.03.17	24,00	-	497,01	497,01	0,00	53,59	47,07	6,52	4,70	3,62	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
15.03.17	24,00	-	496,17	496,17	0,00	53,34	46,94	6,40	4,75	3,66	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
16.03.17	24,00	-	495,37	495,37	0,00	53,51	47,12	6,39	4,83	3,75	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
17.03.17	24,00	-	494,88	494,88	0,00	53,37	46,92	6,45	4,75	3,66	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
18.03.17	24,00	-	494,68	494,68	0,00	53,66	47,21	6,45	4,67	3,57	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
19.03.17	24,00	-	494,59	494,59	0,00	53,60	47,23	6,37	4,78	3,68	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
20.03.17	24,00		494,72	494,72	0,00	53,54	47,12	6,42	4,73	3,64	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
21.03.17	24,00		494,72	494,72	0,00	53,54	47,12	6,42	4,73	3,64	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
22.03.17	24,00		494,72	494,72	0,00	53,54	47,12	6,42	4,73	3,64	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
Среднее	24,00	-	498,67	498,67	-	55,71	48,65	7,06	4,71	3,62	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
Итого	696,00		14461,36	14461,36	0,00						102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	102,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,21** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/ печать энергосбыта

ООО «ИнфраХитМонтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ТУН ТЭК СПб Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ принят 23 МАР 2017 г.