Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401590-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1401590 Режим (схема):
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,28
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(n1-nхв)-m2*(n2-nхв) лето: Qгвс=m3*(n3-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	189,47	172,92	16,55	82,45	62,66	19,79	7,31	3,19	3,98	9,95	0,00	9,95	10,24	0,00	10,24	-	82,12	0,00	0,81			4,80
23.02.17	24,00	-	186,60	170,42	16,19	79,96	60,34	19,62	7,20	3,24	3,89	9,68	0,00	9,68	9,96	0,00	9,96	-	79,69	0,00	0,78			4,66
24.02.17	24,00	-	189,39	172,05	17,34	84,25	63,53	20,72	7,38	3,16	4,14	10,76	0,00	10,76	11,10	0,00	11,10	-	83,93	0,00	0,91			5,05
25.02.17	24,00	-	190,79	174,08	16,71	83,91	63,28	20,63	7,36	3,17	4,17	10,09	0,00	10,09	10,41	0,00	10,41	-	83,61	0,00	0,85			5,01
26.02.17	24,00	-	189,33	171,53	17,80	83,89	62,90	20,99	7,29	3,17	4,18	11,18	0,00	11,18	11,53	0,00	11,53	-	83,53	0,00	0,94			5,11
27.02.17	24,00	-	189,86	171,69	18,17	84,13	63,29	20,84	7,35	3,17	4,15	11,57	0,00	11,57	11,93	0,00	11,93	-	83,79	0,00	0,97			5,12
28.02.17	24,00	-	191,93	174,69	17,24	84,20	63,39	20,81	7,34	3,16	4,22	10,59	0,00	10,59	10,92	0,00	10,92	-	83,91	0,00	0,89			5,11
01.03.17	24,00	-	189,84	173,73	16,11	83,12	63,10	20,02	7,36	3,16	4,05	9,45	0,00	9,45	9,73	0,00	9,73	-	82,80	0,00	0,78			4,83
02.03.17	24,00	-	193,40	175,70	17,70	80,49	61,88	18,61	7,36	3,16	3,83	10,95	0,00	10,95	11,27	0,00	11,27	-	80,19	0,00	0,88			4,71
03.03.17	24,00	-	178,74	160,97	17,76	78,21	59,65	18,56	6,73	3,13	3,49	11,52	0,00	11,52	11,83	0,00	11,83	-	77,96	0,00	0,90			4,38
04.03.17	24,00	-	182,02	164,97	17,04	76,34	58,52	17,82	6,86	3,10	3,45	10,55	0,00	10,55	10,83	0,00	10,83	-	76,09	0,00	0,81			4,26
05.03.17	24,00	-	187,05	169,59	17,47	77,53	59,44	18,09	7,08	3,14	3,59	10,90	0,00	10,90	11,19	0,00	11,19	-	77,24	0,00	0,84			4,44
06.03.17	24,00	-	189,07	170,09	18,98	77,22	58,96	18,26	7,04	3,09	3,64	12,33	0,00	12,33	12,66	0,00	12,66	-	76,91	0,00	0,95			4,59
07.03.17	24,00	-	194,66	176,18	18,48	77,25	59,15	18,10	7,27	3,01	3,73	11,70	0,00	11,70	12,01	0,00	12,01	-	76,99	0,00	0,90			4,63
08.03.17	24,00	-	195,42	177,49	17,93	77,31	58,97	18,34	7,31	3,10	3,80	11,10	0,00	11,10	11,40	0,00	11,40	-	77,05	0,00	0,86			4,66
09.03.17	24,00	-	192,03	175,03	17,00	77,58	59,49	18,09	7,31	3,07	3,71	10,27	0,00	10,27	10,55	0,00	10,55	-	77,29	0,00	0,80			4,50
10.03.17	24,00	-	186,44	168,33	18,11	76,48	58,47	18,01	7,14	3,23	3,55	11,54	0,00	11,54	11,84	0,00	11,84	-	76,25	0,00	0,88			4,43
11.03.17	24,00	-	188,38	170,67	17,71	76,74	58,78	17,96	7,15	3,22	3,59	11,08	0,00	11,08	11,37	0,00	11,37	-	76,46	0,00	0,85			4,44
12.03.17	24,00	-	190,10	171,13	18,97	75,90	58,32	17,58	7,28	3,31	3,53	12,32	0,00	12,32	12,64	0,00	12,64	-	75,59	0,00	0,94			4,46
13.03.17	24,00	-	190,82	171,43	19,38	75,86	58,30	17,56	7,24	3,30	3,53	12,80	0,00	12,80	13,14	0,00	13,14	-	75,64	0,00	0,97			4,50
14.03.17	24,00	-	186,94	169,91	17,04	75,73	58,11	17,62	7,26	3,31	3,50	10,51	0,00	10,51	10,78	0,00	10,78	-	75,43	0,00	0,80			4,30
15.03.17	24,00	-	190,14	170,89	19,26	75,70	58,09	17,61	7,27	3,29	3,53	12,59	0,00	12,59	12,91	0,00	12,91	-	75,48	0,00	0,95			4,48
16.03.17	24,00	-	189,36	171,95	17,41	75,75	58,25	17,50	7,27	3,25	3,52	10,81	0,00	10,81	11,09	0,00	11,09	-	75,53	0,00	0,82			4,34
17.03.17	24,00	-	187,30	169,42	17,89	75,83	58,49	17,34	7,28	3,25	3,45	11,34	0,00	11,34	11,63	0,00	11,63	-	75,60	0,00	0,86			4,31
18.03.17	24,00	-	190,34	171,97	18,36	75,54	58,22	17,32	7,27	3,26	3,49	11,77	0,00	11,77	12,07	0,00	12,07	-	75,33	0,00	0,89			4,38
19.03.17	24,00	-	191,05	172,27	18,78	75,80	58,48	17,32	7,26	3,23	3,50	12,14	0,00	12,14	12,45	0,00	12,45	-	75,54	0,00	0,92			4,42
20.03.17	24,00	-	191,07	172,68	18,39	75,19	58,18	17,01	7,28	3,23	3,45	11,83	0,00	11,83	12,13	0,00	12,13	-	74,93	0,00	0,89			4,33
21.03.17	24,00	-	189,47	171,62	17,85	73,27	56,94	16,33	7,30	3,26	3,31	11,19	0,00	11,19	11,46	0,00	11,46	-	73,03	0,00	0,82			4,12
22.03.17	24,00	-	190,64	171,50	19,14	72,15	56,20	15,95	7,28	3,25	3,22	12,57	0,00	12,57	12,87	0,00	12,87	-	71,93	0,00	0,91			4,13
Среднее	24,00	-	189,37	171,55	17,82	78,20	59,77	18,43	7,24	3,20	3,70	11,21	-	11,21	11,52	-	11,52	-	77,93	-	0,87	-	-	4,57
Итого	696,00		5491,67	4974,91	516,75						107,18	325,08	0,00	325,08	333,96	0,00	333,96	0,00			25,34	0,00	0,00	132,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.03.17 03:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04.03.17 03:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **333,96** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«_____» _____ г.