Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8695.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219426-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219426 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до

ПАРАЛИЗОВАТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=469,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	416,24	416,24	0,00	63,90	52,94	10,96	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,57
23.02.17	24,00	-	416,44	416,44	0,00	63,84	52,90	10,94	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,57
24.02.17	24,00	-	416,89	416,89	0,00	63,90	53,02	10,88	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
25.02.17	24,00	-	417,39	417,39	0,00	63,05	52,21	10,84	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
26.02.17	24,00	-	417,34	417,34	0,00	63,56	52,65	10,91	7,00	5,00	4,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,56
27.02.17	24,00	-	417,14	417,14	0,00	63,80	52,94	10,86	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
28.02.17	24,00	-	417,46	417,46	0,00	60,65	50,78	9,87	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
01.03.17	24,00	-	442,15	442,15	0,00	58,12	49,50	8,62	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
02.03.17	24,00	-	454,57	454,57	0,00	58,32	49,87	8,45	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
03.03.17	24,00	-	461,22	461,22	0,00	58,21	49,90	8,31	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
04.03.17	24,00	-	469,51	469,51	0,00	58,69	50,34	8,35	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
05.03.17	24,00	-	468,25	468,25	0,00	59,08	50,42	8,66	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
06.03.17	24,00	-	456,73	456,73	0,00	60,29	51,02	9,27	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
07.03.17	24,00	-	456,60	456,60	0,00	60,05	50,65	9,40	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,30
08.03.17	24,00	-	458,64	458,64	0,00	60,68	51,46	9,22	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
09.03.17	24,00	-	471,09	471,09	0,00	58,01	49,69	8,32	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
10.03.17	24,00	-	471,39	471,39	0,00	58,39	50,10	8,29	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
11.03.17	24,00	-	472,18	472,18	0,00	58,30	50,06	8,24	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
12.03.17	24,00	-	471,17	471,17	0,00	57,95	49,75	8,20	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
13.03.17	24,00	-	473,11	473,11	0,00	57,05	49,07	7,98	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
14.03.17	24,00	-	491,53	491,53	0,00	59,69	51,38	8,31	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
15.03.17	24,00	-	476,82	476,82	0,00	57,93	49,88	8,05	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
16.03.17	24,00	-	476,58	476,58	0,00	58,04	50,04	8,00	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
17.03.17	24,00	-	476,56	476,56	0,00	57,43	49,45	7,98	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
18.03.17	24,00	-	475,96	475,96	0,00	57,62	49,70	7,92	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
19.03.17	24,00	-	475,71	475,71	0,00	56,97	49,30	7,67	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
20.03.17	24,00	-	475,06	475,06	0,00	56,40	48,82	7,58	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
21.03.17	24,00	-	475,18	475,18	0,00	56,30	48,78	7,52	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
22.03.17	24,00		475,32	475,32	-	56,56	48,97	7,59	7,00	5,00	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,62
Среднее	24,00	-	456,70	456,70	-	59,41	50,54	8,87	7,00	5,00	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04
Итого	696,00		13244,23	13244,23	0,00						117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	117,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.03.17 14:00	63075,99	63075,99	0,00	-	0,00	-	643,48	-	-
	22.03.17 14:00	64026,24	64026,24	0,00	-	0,00	-	650,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» МАР 2017 г.

печать энергосбыта