Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8285.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 89 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 89 | Код УУТЭ: 24497
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207210-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207210 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,386 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=116,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	103,60	103,60	0,00	83,53	42,94	40,59	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
23.02.17	24,00	-	103,82	103,82	0,00	84,29	43,10	41,19	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
24.02.17	24,00	-	104,13	104,13	0,00	83,42	43,10	40,32	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
25.02.17	24,00	-	102,33	102,33	0,00	82,60	42,02	40,58	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
26.02.17	24,00	-	104,03	104,03	0,00	83,98	42,60	41,38	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
27.02.17	24,00	-	104,67	104,67	0,00	84,27	43,06	41,21	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
28.02.17	24,00	-	104,68	104,68	0,00	82,20	42,76	39,44	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
01.03.17	24,00	-	105,44	105,44	0,00	79,30	42,59	36,71	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
02.03.17	24,00	-	105,40	105,40	0,00	77,05	42,02	35,03	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
03.03.17	24,00	-	104,76	104,76	0,00	75,47	41,38	34,09	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
04.03.17	24,00	-	104,45	104,45	0,00	74,97	40,96	34,01	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
05.03.17	24,00	-	102,32	102,32	0,00	74,61	40,05	34,56	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
06.03.17	24,00	-	101,92	101,92	0,00	74,89	39,62	35,27	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
07.03.17	24,00	-	101,91	101,91	0,00	75,15	39,08	36,07	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
08.03.17	24,00	-	103,89	103,89	0,00	75,08	39,98	35,10	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
09.03.17	24,00	-	103,99	103,99	0,00	74,93	40,12	34,81	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
10.03.17	24,00	-	104,34	104,34	0,00	73,71	40,14	33,57	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
11.03.17	24,00	-	104,19	104,19	0,00	72,50	39,84	32,66	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
12.03.17	24,00	-	103,55	103,55	0,00	71,88	39,61	32,27	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
13.03.17	24,00	-	103,48	103,48	0,00	72,05	39,45	32,60	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
14.03.17	24,00	-	103,82	103,82	0,00	72,54	39,79	32,75	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
15.03.17	24,00	-	103,91	103,91	0,00	72,35	39,79	32,56	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
16.03.17	24,00	-	97,22	97,22	0,00	72,23	42,70	29,53	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
17.03.17	24,00	-	102,09	102,09	0,00	71,85	41,45	30,40	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
18.03.17	24,00	-	104,30	104,30	0,00	72,81	40,01	32,80	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
19.03.17	24,00	-	104,14	104,14	0,00	71,70	39,89	31,81	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
20.03.17	24,00	-	104,34	104,34	0,00	70,17	39,43	30,74	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
21.03.17	24,00	-	104,76	104,76	0,00	70,34	39,64	30,70	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
22.03.17	24,00		104,41	104,41	-	70,74	39,65	31,08	7,00	5,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
Среднее	24,00	-	103,65	103,65	-	75,88	40,92	34,96	7,00	5,00	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63
Итого	696,00		3005,89	3005,89	0,00						105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	105,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	27476,37	38945,90	0,00	-	0,00	-	957,37	-	-
	22.03.17 13:00	30421,53	41892,30	0,00	-	0,00	-	1060,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 03 « 17 » г.
ЯСКЕРИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ: 24497.