Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 93 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8255.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 93
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24127
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207778-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207778 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 0,327 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,819
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	151,37	151,37	0,00	82,53	54,30	28,23	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
23.02.17	24,00	-	151,64	151,64	0,00	83,29	54,60	28,69	7,00	5,00	4,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,36
24.02.17	24,00	-	152,12	152,12	0,00	82,47	54,32	28,15	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
25.02.17	24,00	-	149,42	149,42	0,00	81,61	52,90	28,71	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,30
26.02.17	24,00	-	151,87	151,87	0,00	82,98	54,10	28,88	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
27.02.17	24,00	-	152,81	152,81	0,00	83,27	54,48	28,79	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
28.02.17	24,00	-	152,88	152,88	0,00	81,25	53,58	27,67	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
01.03.17	24,00	-	154,06	154,06	0,00	78,43	52,88	25,55	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
02.03.17	24,00	-	153,93	153,93	0,00	76,24	51,82	24,42	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
03.03.17	24,00	-	152,93	152,93	0,00	74,69	50,82	23,87	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
04.03.17	24,00	-	152,38	152,38	0,00	74,19	50,47	23,72	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
05.03.17	24,00	-	149,25	149,25	0,00	73,78	49,49	24,29	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
06.03.17	24,00	-	148,83	148,83	0,00	74,07	49,25	24,82	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
07.03.17	24,00	-	148,83	148,83	0,00	74,28	49,01	25,27	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
08.03.17	24,00	-	151,63	151,63	0,00	74,27	49,65	24,62	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
09.03.17	24,00	-	151,82	151,82	0,00	74,14	49,70	24,44	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
10.03.17	24,00	-	152,32	152,32	0,00	72,97	49,32	23,65	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
11.03.17	24,00	-	152,14	152,14	0,00	71,77	48,84	22,93	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
12.03.17	24,00	-	151,23	151,23	0,00	71,15	48,41	22,74	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
13.03.17	24,00	-	151,14	151,14	0,00	71,30	48,37	22,93	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
14.03.17	24,00	-	151,64	151,64	0,00	71,79	48,81	22,98	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
15.03.17	24,00	-	151,71	151,71	0,00	71,59	48,89	22,70	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
16.03.17	24,00	-	152,06	152,06	0,00	71,50	49,03	22,47	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
17.03.17	24,00	-	150,04	150,04	0,00	71,08	48,54	22,54	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
18.03.17	24,00	-	151,86	151,86	0,00	72,06	49,37	22,69	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
19.03.17	24,00	-	151,65	151,65	0,00	70,99	48,94	22,05	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
20.03.17	24,00	-	151,96	151,96	0,00	69,46	48,09	21,37	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
21.03.17	24,00	-	152,40	152,40	0,00	69,63	48,27	21,36	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
22.03.17	24,00		152,00	152,00	-	70,03	48,43	21,59	7,00	5,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
Среднее	24,00	-	151,65	151,65	-	75,06	50,51	24,56	7,00	5,00	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,73
Итого	696,00		4397,92	4397,92	0,00						108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	108,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	39975,53	39952,33	0,00	-	0,00	-	1057,76	-	-
	22.03.17 13:00	44284,85	44261,65	0,00	-	0,00	-	1163,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 23 03 «17» г. ЕСКЕРИЧ Я.Л.

Наладить работу системы отопления

Заполнить шапку отчета.