Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 9027.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204838

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-0317.txt
Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до НА АДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,264 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=254,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 22.02.17 | 24,00 | - | 301,07 | 301,07 | 0,00 | 62,70 | 52,09 | 10,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,20 |
| 23.02.17 | 24,00 | - | 287,60 | 287,60 | 0,00 | 63,34 | 52,12 | 11,22 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,24 |
| 24.02.17 | 24,00 | - | 293,66 | 293,66 | 0,00 | 63,16 | 52,28 | 10,88 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,20 |
| 25.02.17 | 24,00 | - | 296,98 | 296,98 | 0,00 | 62,55 | 51,73 | 10,82 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,22 |
| 26.02.17 | 24,00 | - | 261,07 | 261,07 | 0,00 | 62,58 | 50,67 | 11,91 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,12 |
| 27.02.17 | 24,00 | - | 272,03 | 272,03 | 0,00 | 62,89 | 51,37 | 11,52 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,14 |
| 28.02.17 | 24,00 | - | 273,26 | 273,26 | 0,00 | 61,53 | 50,50 | 11,03 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,02 |
| 01.03.17 | 24,00 | - | 290,09 | 290,09 | 0,00 | 59,49 | 49,87 | 9,62 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,80 |
| 02.03.17 | 24,00 | - | 294,66 | 294,66 | 0,00 | 56,43 | 47,82 | 8,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,55 |
| 03.03.17 | 24,00 | - | 297,48 | 297,48 | 0,00 | 57,24 | 48,41 | 8,83 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,64 |
| 04.03.17 | 24,00 | - | 292,85 | 292,85 | 0,00 | 57,54 | 48,45 | 9,09 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,67 |
| 05.03.17 | 24,00 | - | 309,30 | 309,30 | 0,00 | 58,13 | 49,08 | 9,05 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,81 |
| 06.03.17 | 24,00 | - | 315,37 | 315,37 | 0,00 | 59,91 | 50,43 | 9,48 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,00 |
| 07.03.17 | 24,00 | - | 304,58 | 304,58 | 0,00 | 59,98 | 49,99 | 9,99 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,05 |
| 08.03.17 | 24,00 | - | 294,22 | 294,22 | 0,00 | 59,67 | 49,80 | 9,87 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,91 |
| 09.03.17 | 24,00 | - | 298,84 | 298,84 | 0,00 | 57,14 | 48,20 | 8,94 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,68 |
| 10.03.17 | 24,00 | - | 296,25 | 296,25 | 0,00 | 57,29 | 48,34 | 8,95 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,66 |
| 11.03.17 | 24,00 | - | 288,05 | 288,05 | 0,00 | 57,53 | 48,36 | 9,17 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,65 |
| 12.03.17 | 24,00 | - | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 57,61 | 48,23 | 9,38 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,66 |
| 13.03.17 | 24,00 | - | 290,49 | 290,49 | 0,00 | 56,93 | 47,89 | 9,04 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,63 |
| 14.03.17 | 24,00 | - | 290,33 | 290,33 | 0,00 | 57,96 | 48,64 | 9,32 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,71 |
| 15.03.17 | 24,00 | - | 292,16 | 292,16 | 0,00 | 57,00 | 48,08 | 8,92 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,61 |
| 16.03.17 | 24,00 | - | 298,66 | 298,66 | 0,00 | 57,41 | 48,65 | 8,76 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,63 |
| 17.03.17 | 24,00 | - | 294,91 | 294,91 | 0,00 | 57,25 | 48,35 | 8,90 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,63 |
| 18.03.17 | 24,00 | - | 289,90 | 289,90 | 0,00 | 57,68 | 48,58 | 9,10 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,64 |
| 19.03.17 | 24,00 | - | 278,93 | 278,93 | 0,00 | 57,22 | 48,00 | 9,22 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,58 |
| 20.03.17 | 24,00 | - | 281,71 | 281,71 | 0,00 | 55,22 | 46,67 | 8,55 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,41 |
| 21.03.17 | 24,00 | - | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 48,99 | 42,03 | 6,96 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,93 |
| 22.03.17 | 24,00 | | 279,21 | 279,21 | - | 53,81 | 45,57 | 8,24 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,31 |
| Среднее | 24,00 | - | 290,47 | 290,47 | - | 58,49 | 48,97 | 9,52 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,77 |
| Итого | 696,00 | | 8423,66 | 8423,66 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,30 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.02.17 03:00 | 162812,11 | 162759,21 | - | - | - | - | 1484,18 | - | - |
| | 22.03.17 14:00 | 171070,47 | 171017,57 | - | - | - | - | 1563,03 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 МАР 2017

печать энергосбыта