Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

ДАЛ АДМИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	366,28	366,28	0,00	62,63	53,45	9,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
23.02.17	24,00	-	364,28	364,28	0,00	63,25	53,85	9,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
24.02.17	24,00	-	364,66	364,66	0,00	63,08	53,75	9,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
25.02.17	24,00	-	363,57	363,57	0,00	62,45	53,09	9,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
26.02.17	24,00	-	367,98	367,98	0,00	62,51	53,26	9,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
27.02.17	24,00	-	371,56	371,56	0,00	62,82	53,66	9,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
28.02.17	24,00	-	372,92	372,92	0,00	61,42	52,75	8,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
01.03.17	24,00	-	373,75	373,75	0,00	59,39	51,42	7,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
02.03.17	24,00	-	371,92	371,92	0,00	56,36	49,11	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
03.03.17	24,00	-	369,46	369,46	0,00	57,18	49,60	7,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
04.03.17	24,00	-	367,63	367,63	0,00	57,46	49,73	7,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
05.03.17	24,00	-	363,88	363,88	0,00	58,05	49,91	8,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
06.03.17	24,00	-	367,07	367,07	0,00	59,82	51,25	8,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
07.03.17	24,00	-	366,08	366,08	0,00	59,90	51,20	8,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
08.03.17	24,00	-	365,89	365,89	0,00	59,53	51,11	8,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
09.03.17	24,00	-	369,62	369,62	0,00	57,07	49,41	7,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
10.03.17	24,00	-	369,95	369,95	0,00	57,20	49,59	7,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
11.03.17	24,00	-	366,77	366,77	0,00	57,45	49,68	7,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
12.03.17	24,00	-	364,83	364,83	0,00	57,54	49,69	7,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
13.03.17	24,00	-	367,88	367,88	0,00	56,85	49,19	7,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
14.03.17	24,00	-	369,27	369,27	0,00	57,88	50,03	7,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
15.03.17	24,00	-	369,48	369,48	0,00	56,93	49,39	7,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
16.03.17	24,00	-	369,68	369,68	0,00	57,34	49,75	7,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
17.03.17	24,00	-	367,92	367,92	0,00	57,17	49,55	7,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
18.03.17	24,00	-	368,55	368,55	0,00	57,61	49,92	7,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
19.03.17	24,00	-	367,28	367,28	0,00	57,12	49,55	7,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
20.03.17	24,00	-	369,15	369,15	0,00	55,15	48,10	7,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
21.03.17	24,00	-	365,29	365,29	0,00	48,88	43,15	5,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
22.03.17	24,00	-	367,02	367,02	0,00	54,02	47,17	6,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
Среднее	24,00	-	367,92	367,92	-	58,42	50,39	8,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96
Итого	696,00		10669,62	10669,62	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	56446,44	56499,70	-	-	-	-	469,41	-	-
	23.03.17 08:00	67192,94	67246,20	-	-	-	-	555,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 МАР 2017
печать энергосбыта
«____» _____ г.