Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8985.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206402 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.02.17	24,00	-	107,45	107,45	0,00	85,29	52,48	32,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
23.02.17	24,00	-	107,42	107,42	0,00	86,12	52,82	33,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
24.02.17	24,00	-	107,75	107,75	0,00	85,21	52,59	32,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
25.02.17	24,00	-	106,54	106,54	0,00	84,40	51,47	32,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
26.02.17	24,00	-	107,66	107,66	0,00	85,78	52,44	33,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
27.02.17	24,00	-	108,07	108,07	0,00	86,09	52,79	33,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
28.02.17	24,00	-	107,92	107,92	0,00	83,90	51,90	32,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
01.03.17	24,00	-	108,03	108,03	0,00	80,87	51,22	29,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
02.03.17	24,00	-	107,35	107,35	0,00	78,55	50,26	28,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
03.03.17	24,00	-	106,98	106,98	0,00	76,99	49,42	27,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
04.03.17	24,00	-	106,88	106,88	0,00	76,44	48,96	27,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
05.03.17	24,00	-	105,54	105,54	0,00	76,08	48,19	27,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
06.03.17	24,00	-	105,08	105,08	0,00	76,42	48,00	28,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
07.03.17	24,00	-	105,35	105,35	0,00	76,65	47,73	28,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
08.03.17	24,00	-	106,79	106,79	0,00	76,56	48,29	28,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
09.03.17	24,00	-	106,63	106,63	0,00	76,41	48,40	28,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
10.03.17	24,00	-	106,87	106,87	0,00	75,13	48,07	27,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
11.03.17	24,00	-	106,70	106,70	0,00	73,90	47,51	26,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
12.03.17	24,00	-	106,30	106,30	0,00	73,27	47,04	26,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
13.03.17	24,00	-	106,25	106,25	0,00	73,46	47,05	26,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
14.03.17	24,00	-	106,65	106,65	0,00	73,96	47,42	26,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
15.03.17	24,00	-	106,67	106,67	0,00	73,74	47,51	26,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
16.03.17	24,00	-	106,62	106,62	0,00	73,63	47,70	25,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
17.03.17	24,00	-	105,98	105,98	0,00	73,24	47,12	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
18.03.17	24,00	-	106,68	106,68	0,00	74,19	47,85	26,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
19.03.17	24,00	-	106,21	106,21	0,00	73,03	47,35	25,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
20.03.17	24,00	-	106,50	106,50	0,00	71,46	46,57	24,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
21.03.17	24,00	-	106,79	106,79	0,00	71,65	46,79	24,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
22.03.17	24,00		106,50	106,50	-	72,05	46,90	25,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
Среднее	24,00	-	106,76	106,76	-	77,40	49,03	28,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03
Итого	696,00		3096,16	3096,16	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	87,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	27470,56	27473,60	-	-	-	-	834,71	-	-
	22.03.17 12:00	30500,16	30503,20	-	-	-	-	920,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «25» МАР 2017 г.

печать энергосбыта