Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314566
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1314566-ч(с)-0317.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,4

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 22.02.17 | 24,00 | - | 95,55 | 93,35 | 2,20 | 83,62 | 47,30 | 36,32 | 6,26 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,58 |
| 23.02.17 | 24,00 | | 95,92 | 93,55 | 2,37 | 75,75 | 44,13 | 31,62 | 6,25 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,14 |
| 24.02.17 | 24,00 | - | 95,38 | 93,21 | 2,17 | 84,41 | 46,78 | 37,63 | 6,26 | 3,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,70 |
| 25.02.17 | 24,00 | | 95,92 | 93,55 | 2,37 | 75,75 | 44,13 | 31,62 | 6,25 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,14 |
| 26.02.17 | 24,00 | - | 94,63 | 92,50 | 2,13 | 82,72 | 45,60 | 37,12 | 6,22 | 3,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,61 |
| 27.02.17 | 24,00 | - | 95,70 | 93,44 | 2,26 | 84,08 | 46,54 | 37,54 | 6,26 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,70 |
| 28.02.17 | 24,00 | | 95,92 | 93,55 | 2,37 | 75,75 | 44,13 | 31,62 | 6,25 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,14 |
| 01.03.17 | 24,00 | - | 96,28 | 93,86 | 2,42 | 82,27 | 46,48 | 35,79 | 6,27 | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,56 |
| 02.03.17 | 24,00 | | 95,92 | 93,55 | 2,37 | 75,75 | 44,13 | 31,62 | 6,25 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,14 |
| 03.03.17 | 24,00 | - | 96,65 | 94,20 | 2,46 | 77,15 | 45,53 | 31,62 | 6,29 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,17 |
| 04.03.17 | 24,00 | - | 96,41 | 93,91 | 2,50 | 75,68 | 44,72 | 30,96 | 6,27 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,10 |
| 05.03.17 | 24,00 | - | 96,07 | 93,69 | 2,39 | 75,13 | 44,33 | 30,80 | 6,26 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,07 |
| 06.03.17 | 24,00 | - | 94,77 | 92,49 | 2,28 | 74,78 | 43,43 | 31,35 | 6,20 | 3,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,07 |
| 07.03.17 | 24,00 | - | 94,88 | 92,42 | 2,45 | 75,04 | 43,17 | 31,87 | 6,19 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,13 |
| 08.03.17 | 24,00 | - | 95,07 | 92,57 | 2,49 | 75,28 | 42,77 | 32,51 | 6,20 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,20 |
| 09.03.17 | 24,00 | - | 96,18 | 93,70 | 2,48 | 75,18 | 43,45 | 31,73 | 6,26 | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,16 |
| 10.03.17 | 24,00 | - | 96,27 | 93,75 | 2,52 | 75,09 | 43,87 | 31,22 | 6,26 | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,12 |
| 11.03.17 | 24,00 | - | 96,44 | 93,93 | 2,51 | 73,81 | 43,73 | 30,08 | 6,27 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,01 |
| 12.03.17 | 24,00 | - | 96,36 | 93,93 | 2,44 | 72,63 | 43,22 | 29,41 | 6,26 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,94 |
| 13.03.17 | 24,00 | - | 95,91 | 93,52 | 2,39 | 72,02 | 42,84 | 29,18 | 6,24 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,90 |
| 14.03.17 | 24,00 | - | 95,96 | 93,51 | 2,45 | 72,22 | 42,81 | 29,41 | 6,24 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,93 |
| 15.03.17 | 24,00 | - | 96,15 | 93,71 | 2,45 | 72,67 | 43,14 | 29,53 | 6,25 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,95 |
| 16.03.17 | 24,00 | - | 96,06 | 93,66 | 2,40 | 72,47 | 43,09 | 29,38 | 6,26 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,93 |
| 17.03.17 | 24,00 | - | 96,17 | 93,92 | 2,25 | 72,37 | 43,39 | 28,98 | 6,26 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,89 |
| 18.03.17 | 24,00 | | 95,92 | 93,55 | 2,37 | 75,75 | 44,13 | 31,62 | 6,25 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,14 |
| 19.03.17 | 24,00 | - | 96,26 | 93,92 | 2,33 | 72,88 | 43,43 | 29,45 | 6,27 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,94 |
| 20.03.17 | 24,00 | | 95,92 | 93,55 | 2,37 | 75,75 | 44,13 | 31,62 | 6,25 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,14 |
| 21.03.17 | 24,00 | - | 96,41 | 94,13 | 2,29 | 70,27 | 42,54 | 27,73 | 6,27 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,77 |
| 22.03.17 | 24,00 | - | 96,47 | 94,27 | 2,20 | 70,46 | 42,72 | 27,74 | 6,27 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,77 |
| Среднее | 24,00 | - | 95,92 | 93,55 | 2,37 | 75,75 | 44,13 | 31,62 | 6,25 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,14 |
| Итого | 696,00 | | 2781,54 | 2712,87 | 68,66 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,06 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.05.15 07:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 11.05.15 07:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23 МАР 2017
«____» _____ г.
печать энергосбыта