Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8987.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	91,40	77,53	13,87	83,68	47,99	35,69	7,00	5,00	2,98	15,02	-	-	15,29	-	15,29	-	62,97	-	0,95			3,93
23.02.17	24,00	-	91,22	76,89	14,33	84,49	48,04	36,45	7,00	5,00	3,05	15,42	-	-	15,69	-	15,69	-	62,68	-	0,97			4,02
24.02.17	24,00	-	91,46	77,40	14,06	83,60	47,94	35,66	7,00	5,00	3,00	14,97	-	-	15,21	-	15,21	-	62,52	-	0,94			3,94
25.02.17	24,00	-	91,09	78,09	13,00	82,81	47,10	35,71	7,00	5,00	2,97	14,38	-	-	14,62	-	14,62	-	62,72	-	0,90			3,87
26.02.17	24,00	-	91,65	75,05	16,60	84,16	47,74	36,42	7,00	5,00	3,04	17,83	-	-	18,16	-	18,16	-	61,45	-	1,10			4,13
27.02.17	24,00	-	91,14	78,44	12,70	84,46	48,24	36,22	7,00	5,00	3,03	13,82	-	-	14,06	-	14,06	-	64,52	-	0,89			3,92
28.02.17	24,00	-	91,35	76,57	14,78	82,32	47,70	34,62	7,00	5,00	2,89	15,91	-	-	16,19	-	16,19	-	61,58	-	0,98			3,87
01.03.17	24,00	-	91,01	76,00	15,01	79,41	47,25	32,16	7,00	5,00	2,66	16,52	-	-	16,77	-	16,77	-	59,49	-	0,98			3,64
02.03.17	24,00	-	91,45	78,32	13,13	77,14	46,62	30,52	7,00	5,00	2,55	14,18	-	-	14,40	-	14,40	-	60,45	-	0,86			3,41
03.03.17	24,00	-	91,80	78,28	13,52	75,64	46,05	29,59	7,00	5,00	2,48	14,56	-	-	14,79	-	14,79	-	59,04	-	0,86			3,34
04.03.17	24,00	-	91,30	76,09	15,21	75,11	45,48	29,63	7,00	5,00	2,46	16,46	-	-	16,68	-	16,68	-	56,89	-	0,93			3,40
05.03.17	24,00	-	91,12	72,33	18,79	74,75	44,47	30,28	7,00	5,00	2,49	20,41	-	-	20,69	-	20,69	-	54,25	-	1,10			3,60
06.03.17	24,00	-	90,28	77,02	13,26	75,02	44,32	30,70	7,00	5,00	2,51	14,97	-	-	15,21	-	15,21	-	56,75	-	0,85			3,36
07.03.17	24,00	-	90,36	77,34	13,02	75,26	44,03	31,23	7,00	5,00	2,55	14,83	-	-	15,04	-	15,04	-	57,12	-	0,85			3,40
08.03.17	24,00	-	90,56	75,31	15,25	75,19	44,38	30,81	7,00	5,00	2,51	17,08	-	-	17,32	-	17,32	-	55,97	-	0,96			3,47
09.03.17	24,00	-	90,42	77,21	13,21	75,07	44,68	30,39	7,00	5,00	2,47	15,07	-	-	15,30	-	15,30	-	57,60	-	0,87			3,34
10.03.17	24,00	-	90,29	77,71	12,58	73,80	44,42	29,38	7,00	5,00	2,40	14,29	-	-	14,51	-	14,51	-	56,78	-	0,81			3,21
11.03.17	24,00	-	90,72	75,60	15,12	72,62	43,86	28,76	7,00	5,00	2,34	16,98	-	-	17,19	-	17,19	-	55,00	-	0,94			3,28
12.03.17	24,00	-	91,18	72,44	18,74	72,02	43,61	28,41	7,00	5,00	2,31	20,63	-	-	20,89	-	20,89	-	53,10	-	1,10			3,41
13.03.17	24,00	-	91,21	75,18	16,03	72,20	43,61	28,59	7,00	5,00	2,36	17,59	-	-	17,83	-	17,83	-	54,05	-	0,95			3,31
14.03.17	24,00	-	91,15	76,84	14,31	72,67	43,87	28,80	7,00	5,00	2,38	15,77	-	-	15,98	-	15,98	-	55,62	-	0,88			3,26
15.03.17	24,00	-	90,85	76,02	14,83	72,48	43,92	28,56	7,00	5,00	2,36	16,00	-	-	16,23	-	16,23	-	55,27	-	0,89			3,25
16.03.17	24,00	-	91,07	76,49	14,58	72,37	44,11	28,26	7,00	5,00	2,34	15,90	-	-	16,13	-	16,13	-	55,16	-	0,88			3,22
17.03.17	24,00	-	91,54	74,95	16,59	72,02	43,69	28,33	7,00	5,00	2,34	17,90	-	-	18,15	-	18,15	-	54,84	-	0,99			3,32
18.03.17	24,00	-	91,35	74,33	17,02	72,89	44,24	28,65	7,00	5,00	2,37	18,45	-	-	18,69	-	18,69	-	54,08	-	1,00			3,37
19.03.17	24,00	-	91,58	73,13	18,45	71,77	43,94	27,83	7,00	5,00	2,29	20,19	-	-	20,44	-	20,44	-	53,21	-	1,08			3,36
20.03.17	24,00	-	91,30	77,22	14,08	70,26	43,29	26,97	7,00	5,00	2,20	15,76	-	-	15,98	-	15,98	-	55,14	-	0,87			3,07
21.03.17	24,00	-	91,98	75,72	16,26	70,46	43,47	26,99	7,00	5,00	2,25	17,29	-	-	17,53	-	17,53	-	54,42	-	0,94			3,19
22.03.17	24,00		91,62	75,36	16,26	70,83	43,57	27,26	7,00	5,00	2,25	17,75	-	-	17,98	-	17,98	-	54,26	-	0,96	-	-	3,21
Среднее	24,00	-	91,15	76,17	14,99	76,02	45,23	30,79	7,00	5,00	2,55	16,41	-	-	16,65	-	16,65	-	57,48	-	0,94	-	-	3,49
Итого	696,00		2643,45	2208,86	434,59						73,83	475,93	0,00	0,00	482,95	0,00	482,95	0,00			27,25	0,00	0,00	101,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 04:00	36612,18	31423,06	9278,28	-	9460,83	-	1319,32	-	-
	22.03.17 12:00	39197,90	33586,14	9741,26	-	9930,66	-	1418,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = -0,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **482,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 «____» _____ г.
печать энергосбыта