Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208257 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	126,37	111,68	14,69	83,99	52,91	31,08	7,00	5,00	3,98	13,71	-	-	13,89	-	13,89	-	53,60	-	0,74			4,71
23.02.17	24,00	-	128,09	112,57	15,52	84,80	53,14	31,66	7,00	5,00	4,11	14,43	-	-	14,62	-	14,62	-	54,03	-	0,78			4,89
24.02.17	24,00	-	128,48	114,61	13,87	83,89	52,70	31,19	7,00	5,00	4,05	12,93	-	-	13,12	-	13,12	-	53,56	-	0,69			4,74
25.02.17	24,00	-	128,65	112,59	16,06	83,09	51,80	31,29	7,00	5,00	4,08	14,90	-	-	15,07	-	15,07	-	52,68	-	0,78			4,86
26.02.17	24,00	-	128,59	111,82	16,77	84,44	52,71	31,73	7,00	5,00	4,13	15,68	-	-	15,88	-	15,88	-	53,56	-	0,84			4,97
27.02.17	24,00	-	128,48	112,77	15,71	84,78	53,21	31,57	7,00	5,00	4,10	14,82	-	-	15,02	-	15,02	-	53,98	-	0,80			4,90
28.02.17	24,00	-	128,15	111,95	16,20	82,61	52,47	30,14	7,00	5,00	3,89	15,60	-	-	15,79	-	15,79	-	53,12	-	0,83			4,72
01.03.17	24,00	-	127,74	112,75	14,99	79,66	51,59	28,07	7,00	5,00	3,60	14,50	-	-	14,70	-	14,70	-	52,21	-	0,76			4,36
02.03.17	24,00	-	127,86	111,65	16,21	77,33	50,41	26,92	7,00	5,00	3,47	15,66	-	-	15,87	-	15,87	-	50,90	-	0,80			4,26
03.03.17	24,00	-	101,60	84,83	16,77	75,52	49,20	26,32	7,00	5,00	2,85	10,95	-	-	11,15	-	11,15	-	60,37	-	0,66			3,51
04.03.17	24,00	-	139,87	126,13	13,74	75,30	49,60	25,70	7,00	5,00	3,36	12,13	-	-	12,43	-	12,43	-	75,35	-	0,91			4,28
05.03.17	24,00	-	141,78	126,50	15,28	74,96	48,76	26,20	7,00	5,00	3,44	13,60	-	-	13,94	-	13,94	-	75,12	-	1,02			4,46
06.03.17	24,00	-	140,26	126,70	13,56	75,26	48,40	26,86	7,00	5,00	3,46	12,89	-	-	13,21	-	13,21	-	75,24	-	0,97			4,43
07.03.17	24,00	-	139,40	127,07	12,33	75,51	47,89	27,62	7,00	5,00	3,54	11,95	-	-	12,25	-	12,25	-	75,55	-	0,91			4,44
08.03.17	24,00	-	139,85	127,76	12,09	75,42	48,46	26,96	7,00	5,00	3,44	12,23	-	-	12,53	-	12,53	-	75,49	-	0,93			4,36
09.03.17	24,00	-	139,71	127,60	12,11	75,32	48,61	26,71	7,00	5,00	3,40	12,31	-	-	12,60	-	12,60	-	75,44	-	0,93			4,33
10.03.17	24,00	-	138,76	127,18	11,58	74,00	48,32	25,68	7,00	5,00	3,29	11,40	-	-	11,69	-	11,69	-	73,72	-	0,84			4,13
11.03.17	24,00	-	139,18	127,64	11,54	72,82	47,56	25,26	7,00	5,00	3,22	11,56	-	-	11,81	-	11,81	-	72,83	-	0,84			4,07
12.03.17	24,00	-	141,57	127,70	13,87	72,22	47,37	24,85	7,00	5,00	3,18	13,79	-	-	14,13	-	14,13	-	72,24	-	1,00			4,18
13.03.17	24,00	-	139,45	127,84	11,61	72,41	47,36	25,05	7,00	5,00	3,19	11,84	-	-	12,11	-	12,11	-	72,51	-	0,86			4,05
14.03.17	24,00	-	140,32	127,77	12,55	72,86	47,66	25,20	7,00	5,00	3,22	12,61	-	-	12,90	-	12,90	-	72,86	-	0,92			4,14
15.03.17	24,00	-	139,40	127,52	11,88	72,66	47,49	25,17	7,00	5,00	3,22	11,83	-	-	12,11	-	12,11	-	72,70	-	0,86			4,07
16.03.17	24,00	-	138,87	127,20	11,67	72,52	47,78	24,74	7,00	5,00	3,18	11,30	-	-	11,57	-	11,57	-	72,44	-	0,82			4,00
17.03.17	24,00	-	133,79	120,48	13,31	72,16	47,33	24,83	7,00	5,00	3,22	12,47	-	-	12,66	-	12,66	-	59,38	-	0,74			3,96
18.03.17	24,00	-	110,77	99,38	11,39	73,14	48,17	24,97	7,00	5,00	2,74	11,38	-	-	11,53	-	11,53	-	50,92	-	0,58			3,32
19.03.17	24,00	-	128,58	112,80	15,78	71,90	47,84	24,06	7,00	5,00	3,07	15,90	-	-	16,06	-	16,06	-	49,01	-	0,78			3,85
20.03.17	24,00	-	128,21	111,83	16,38	70,39	47,02	23,37	7,00	5,00	2,99	16,43	-	-	16,59	-	16,59	-	47,36	-	0,78			3,77
21.03.17	24,00	-	135,27	121,39	13,88	70,59	47,08	23,51	7,00	5,00	3,03	13,67	-	-	13,90	-	13,90	-	59,29	-	0,81			3,84
22.03.17	24,00		130,69	115,34	15,35	70,96	47,31	23,65	7,00	5,00	3,03	15,33	-	-	15,52	-	15,52	-	51,89	-	0,79	-	-	3,82
Среднее	24,00	-	132,40	118,38	14,02	76,22	49,32	26,91	7,00	5,00	3,43	13,37	-	-	13,61	-	13,61	-	62,67	-	0,83	-	-	4,26
Итого	696,00		3839,74	3433,05	406,69						99,45	387,80	0,00	0,00	394,65	0,00	394,65	0,00			23,95	0,00	0,00	123,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 04:00	51668,10	45750,00	6559,39	-	6702,38	-	1668,31	-	-
	22.03.17 11:00	55423,49	49110,74	6935,39	-	7085,11	-	1789,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = -0,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **394,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
15 МАР 2017
«____» _____ г.
печать энергосбыта