Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8989.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 20 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 22.02.17 | 24,00 | - | 114,24 | 102,74 | 11,50 | 84,42 | 49,80 | 34,62 | 7,00 | 5,00 | 3,81 | 11,18 | - | - | 11,38 | - | 11,38 | - | 64,55 | - | 0,72 | | | 4,53 |
| 23.02.17 | 24,00 | - | 113,87 | 99,66 | 14,21 | 85,21 | 49,90 | 35,31 | 7,00 | 5,00 | 3,89 | 13,65 | - | - | 13,91 | - | 13,91 | - | 61,65 | - | 0,84 | | | 4,74 |
| 24.02.17 | 24,00 | - | 114,48 | 101,19 | 13,29 | 84,40 | 49,51 | 34,89 | 7,00 | 5,00 | 3,87 | 12,53 | - | - | 12,76 | - | 12,76 | - | 62,81 | - | 0,79 | | | 4,66 |
| 25.02.17 | 24,00 | - | 114,91 | 102,43 | 12,48 | 83,46 | 48,65 | 34,81 | 7,00 | 5,00 | 3,86 | 11,85 | - | - | 12,05 | - | 12,05 | - | 63,48 | - | 0,75 | | | 4,61 |
| 26.02.17 | 24,00 | - | 115,50 | 99,16 | 16,34 | 84,85 | 49,39 | 35,46 | 7,00 | 5,00 | 3,91 | 15,79 | - | - | 16,08 | - | 16,08 | - | 62,89 | - | 0,99 | | | 4,91 |
| 27.02.17 | 24,00 | - | 114,42 | 101,21 | 13,21 | 85,12 | 49,92 | 35,20 | 7,00 | 5,00 | 3,87 | 12,98 | - | - | 13,23 | - | 13,23 | - | 63,75 | - | 0,83 | | | 4,70 |
| 28.02.17 | 24,00 | - | 114,65 | 102,35 | 12,30 | 83,19 | 49,28 | 33,91 | 7,00 | 5,00 | 3,70 | 12,27 | - | - | 12,51 | - | 12,51 | - | 65,29 | - | 0,80 | | | 4,50 |
| 01.03.17 | 24,00 | - | 115,90 | 102,72 | 13,18 | 80,23 | 48,66 | 31,57 | 7,00 | 5,00 | 3,42 | 13,40 | - | - | 13,66 | - | 13,66 | - | 65,98 | - | 0,88 | | | 4,30 |
| 02.03.17 | 24,00 | - | 115,57 | 103,73 | 11,84 | 77,94 | 47,76 | 30,18 | 7,00 | 5,00 | 3,25 | 12,05 | - | - | 12,30 | - | 12,30 | - | 66,83 | - | 0,81 | | | 4,06 |
| 03.03.17 | 24,00 | - | 117,02 | 105,45 | 11,57 | 76,18 | 46,95 | 29,23 | 7,00 | 5,00 | 3,18 | 11,73 | - | - | 11,97 | - | 11,97 | - | 67,34 | - | 0,79 | | | 3,97 |
| 04.03.17 | 24,00 | - | 117,97 | 103,06 | 14,91 | 75,76 | 46,50 | 29,26 | 7,00 | 5,00 | 3,21 | 14,62 | - | - | 14,87 | - | 14,87 | - | 64,45 | - | 0,94 | | | 4,15 |
| 05.03.17 | 24,00 | - | 119,35 | 102,63 | 16,72 | 75,37 | 45,98 | 29,39 | 7,00 | 5,00 | 3,25 | 15,84 | - | - | 16,13 | - | 16,13 | - | 64,83 | - | 1,03 | | | 4,28 |
| 06.03.17 | 24,00 | - | 117,69 | 104,18 | 13,51 | 75,63 | 45,86 | 29,77 | 7,00 | 5,00 | 3,21 | 13,84 | - | - | 14,11 | - | 14,11 | - | 66,04 | - | 0,92 | | | 4,13 |
| 07.03.17 | 24,00 | - | 117,23 | 103,82 | 13,41 | 75,82 | 45,31 | 30,51 | 7,00 | 5,00 | 3,30 | 13,66 | - | - | 13,92 | - | 13,92 | - | 65,17 | - | 0,89 | | | 4,19 |
| 08.03.17 | 24,00 | - | 117,52 | 102,89 | 14,63 | 75,90 | 45,85 | 30,05 | 7,00 | 5,00 | 3,28 | 14,75 | - | - | 15,03 | - | 15,03 | - | 63,16 | - | 0,93 | | | 4,21 |
| 09.03.17 | 24,00 | - | 116,46 | 103,96 | 12,50 | 75,61 | 45,98 | 29,63 | 7,00 | 5,00 | 3,19 | 12,90 | - | - | 13,13 | - | 13,13 | - | 64,66 | - | 0,84 | | | 4,03 |
| 10.03.17 | 24,00 | - | 117,26 | 103,28 | 13,98 | 74,54 | 45,98 | 28,56 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 14,18 | - | - | 14,45 | - | 14,45 | - | 63,89 | - | 0,91 | | | 3,99 |
| 11.03.17 | 24,00 | - | 118,48 | 102,95 | 15,53 | 73,22 | 45,27 | 27,95 | 7,00 | 5,00 | 3,04 | 15,52 | - | - | 15,79 | - | 15,79 | - | 62,87 | - | 0,97 | | | 4,02 |
| 12.03.17 | 24,00 | - | 119,04 | 103,37 | 15,67 | 72,60 | 45,00 | 27,60 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 15,73 | - | - | 16,02 | - | 16,02 | - | 63,19 | - | 1,00 | | | 3,99 |
| 13.03.17 | 24,00 | - | 118,09 | 104,44 | 13,65 | 72,73 | 44,85 | 27,88 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 13,81 | - | - | 14,03 | - | 14,03 | - | 64,08 | - | 0,89 | | | 3,91 |
| 14.03.17 | 24,00 | - | 118,31 | 102,97 | 15,34 | 73,24 | 45,19 | 28,05 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 15,44 | - | - | 15,71 | - | 15,71 | - | 62,65 | - | 0,97 | | | 4,02 |
| 15.03.17 | 24,00 | - | 117,02 | 103,91 | 13,11 | 73,03 | 44,94 | 28,09 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 13,01 | - | - | 13,26 | - | 13,26 | - | 63,84 | - | 0,83 | | | 3,88 |
| 16.03.17 | 24,00 | - | 117,63 | 102,86 | 14,77 | 72,96 | 45,43 | 27,53 | 7,00 | 5,00 | 2,99 | 14,87 | - | - | 15,14 | - | 15,14 | - | 62,23 | - | 0,92 | | | 3,91 |
| 17.03.17 | 24,00 | - | 117,29 | 103,55 | 13,74 | 72,47 | 44,98 | 27,49 | 7,00 | 5,00 | 2,99 | 13,86 | - | - | 14,09 | - | 14,09 | - | 61,83 | - | 0,86 | | | 3,85 |
| 18.03.17 | 24,00 | - | 117,54 | 101,72 | 15,82 | 73,47 | 45,65 | 27,82 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 15,78 | - | - | 16,08 | - | 16,08 | - | 61,87 | - | 0,98 | | | 4,00 |
| 19.03.17 | 24,00 | - | 118,34 | 101,48 | 16,86 | 72,45 | 45,48 | 26,97 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 17,03 | - | - | 17,33 | - | 17,33 | - | 61,56 | - | 1,05 | | | 3,96 |
| 20.03.17 | 24,00 | - | 117,93 | 103,62 | 14,31 | 70,77 | 44,63 | 26,14 | 7,00 | 5,00 | 2,83 | 14,47 | - | - | 14,72 | - | 14,72 | - | 61,79 | - | 0,89 | | | 3,73 |
| 21.03.17 | 24,00 | - | 118,40 | 103,96 | 14,44 | 70,96 | 44,68 | 26,28 | 7,00 | 5,00 | 2,90 | 13,82 | - | - | 14,07 | - | 14,07 | - | 62,07 | - | 0,86 | | | 3,76 |
| 22.03.17 | 24,00 | | 118,22 | 103,02 | 15,20 | 71,39 | 44,93 | 26,46 | 7,00 | 5,00 | 2,88 | 15,11 | - | - | 15,37 | - | 15,37 | - | 61,81 | - | 0,93 | - | - | 3,82 |
| Среднее | 24,00 | - | 116,91 | 102,84 | 14,07 | 76,65 | 46,63 | 30,02 | 7,00 | 5,00 | 3,27 | 13,99 | - | - | 14,24 | - | 14,24 | - | 63,67 | - | 0,89 | - | - | 4,16 |
| Итого | 696,00 | | 3390,33 | 2982,31 | 408,02 | | | | | | 94,95 | 405,67 | 0,00 | 0,00 | 413,10 | 0,00 | 413,10 | 0,00 | | | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 120,76 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.02.17 04:00 | 76173,98 | 66330,01 | 11403,26 | - | 11621,40 | - | 2491,91 | - | - |
| | 22.03.17 12:00 | 79485,61 | 69244,35 | 11798,10 | - | 12023,48 | - | 2609,92 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = -0,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **413,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017
«____» _____ г.