Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8990.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	131,43	119,72	11,71	84,40	55,68	28,72	7,00	5,00	3,80	11,46	-	-	11,62	-	11,62	-	55,37	-	0,64			4,43
23.02.17	24,00	-	131,31	117,78	13,53	85,22	55,98	29,24	7,00	5,00	3,88	13,12	-	-	13,32	-	13,32	-	55,78	-	0,73			4,60
24.02.17	24,00	-	131,73	118,30	13,43	84,30	55,47	28,83	7,00	5,00	3,84	12,87	-	-	13,05	-	13,05	-	55,25	-	0,71			4,55
25.02.17	24,00	-	131,92	117,95	13,97	83,52	54,64	28,88	7,00	5,00	3,85	13,39	-	-	13,57	-	13,57	-	54,66	-	0,73			4,58
26.02.17	24,00	-	131,71	119,01	12,70	84,89	55,64	29,25	7,00	5,00	3,88	12,44	-	-	12,62	-	12,62	-	55,46	-	0,69			4,57
27.02.17	24,00	-	131,36	118,62	12,74	85,22	56,08	29,14	7,00	5,00	3,85	12,64	-	-	12,82	-	12,82	-	55,81	-	0,71			4,55
28.02.17	24,00	-	131,28	120,32	10,96	83,03	55,06	27,97	7,00	5,00	3,69	10,80	-	-	10,96	-	10,96	-	54,67	-	0,59			4,28
01.03.17	24,00	-	130,88	119,04	11,84	80,07	54,25	25,82	7,00	5,00	3,38	11,90	-	-	12,04	-	12,04	-	53,97	-	0,64			4,03
02.03.17	24,00	-	130,97	118,79	12,18	77,76	53,03	24,73	7,00	5,00	3,25	12,16	-	-	12,33	-	12,33	-	52,51	-	0,64			3,89
03.03.17	24,00	-	130,96	117,99	12,97	76,27	52,26	24,01	7,00	5,00	3,14	13,26	-	-	13,41	-	13,41	-	51,98	-	0,69			3,83
04.03.17	24,00	-	131,23	117,43	13,80	75,72	51,88	23,84	7,00	5,00	3,12	13,93	-	-	14,11	-	14,11	-	51,71	-	0,72			3,85
05.03.17	24,00	-	131,51	117,07	14,44	75,38	51,21	24,17	7,00	5,00	3,20	14,05	-	-	14,22	-	14,22	-	51,16	-	0,72			3,92
06.03.17	24,00	-	130,84	117,68	13,16	75,70	50,98	24,72	7,00	5,00	3,24	13,25	-	-	13,44	-	13,44	-	50,84	-	0,67			3,91
07.03.17	24,00	-	130,79	117,99	12,80	75,95	50,51	25,44	7,00	5,00	3,33	12,81	-	-	12,98	-	12,98	-	50,39	-	0,65			3,98
08.03.17	24,00	-	131,45	118,00	13,45	75,80	50,88	24,92	7,00	5,00	3,29	13,39	-	-	13,55	-	13,55	-	50,80	-	0,68			3,96
09.03.17	24,00	-	131,13	118,18	12,95	75,68	51,13	24,55	7,00	5,00	3,22	13,05	-	-	13,22	-	13,22	-	51,01	-	0,67			3,88
10.03.17	24,00	-	130,84	117,39	13,45	74,41	50,77	23,64	7,00	5,00	3,09	13,74	-	-	13,91	-	13,91	-	50,43	-	0,69			3,78
11.03.17	24,00	-	131,18	118,27	12,91	73,19	49,94	23,25	7,00	5,00	3,05	13,09	-	-	13,26	-	13,26	-	49,76	-	0,65			3,70
12.03.17	24,00	-	131,28	116,45	14,83	72,58	49,62	22,96	7,00	5,00	3,02	14,95	-	-	15,12	-	15,12	-	49,39	-	0,74			3,76
13.03.17	24,00	-	131,27	117,64	13,63	72,77	49,68	23,09	7,00	5,00	3,03	13,61	-	-	13,80	-	13,80	-	49,57	-	0,67			3,71
14.03.17	24,00	-	135,87	126,25	9,62	73,26	49,97	23,29	7,00	5,00	3,06	9,62	-	-	9,78	-	9,78	-	61,38	-	0,59			3,65
15.03.17	24,00	-	141,41	130,31	11,10	73,06	49,84	23,22	7,00	5,00	3,11	10,17	-	-	10,39	-	10,39	-	72,13	-	0,73			3,84
16.03.17	24,00	-	143,10	130,42	12,68	72,97	50,25	22,72	7,00	5,00	3,10	10,99	-	-	11,25	-	11,25	-	72,51	-	0,79			3,89
17.03.17	24,00	-	142,40	130,48	11,92	72,61	49,63	22,98	7,00	5,00	3,11	10,54	-	-	10,78	-	10,78	-	71,94	-	0,76			3,87
18.03.17	24,00	-	143,63	130,44	13,19	73,47	50,38	23,09	7,00	5,00	3,14	11,63	-	-	11,91	-	11,91	-	72,54	-	0,85			3,99
19.03.17	24,00	-	144,92	130,61	14,31	72,32	50,10	22,22	7,00	5,00	3,02	12,90	-	-	13,18	-	13,18	-	71,60	-	0,92			3,94
20.03.17	24,00	-	143,27	130,76	12,51	70,84	49,20	21,64	7,00	5,00	2,93	11,22	-	-	11,47	-	11,47	-	70,52	-	0,79			3,72
21.03.17	24,00	-	142,72	130,84	11,88	71,02	49,31	21,71	7,00	5,00	2,98	10,03	-	-	10,25	-	10,25	-	70,28	-	0,70			3,69
22.03.17	24,00		143,64	130,74	12,90	71,39	49,54	21,86	7,00	5,00	2,98	11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	70,80	-	0,81	-	-	3,78
Среднее	24,00	-	134,69	121,88	12,81	76,65	51,82	24,82	7,00	5,00	3,29	12,36	-	-	12,55	-	12,55	-	58,08	-	0,71	-	-	4,00
Итого	696,00		3906,03	3534,47	371,56						95,55	358,39	0,00	0,00	363,99	0,00	363,99	0,00			20,58	0,00	0,00	116,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 04:00	54990,34	48820,70	6257,86	-	6373,49	-	1568,57	-	-
	22.03.17 12:00	58807,10	52274,40	6608,54	-	6729,62	-	1682,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С -0,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **363,99** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХитМонтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017

«____» _____ г.