Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	94,21	86,16	8,05	83,16	47,99	35,17	7,00	5,00	3,14	6,82	-	-	7,02	-	7,02	-	82,55	-	0,56			3,70
23.02.17	24,00	-	94,07	86,15	7,92	83,98	47,98	36,00	7,00	5,00	3,19	6,95	-	-	7,16	-	7,16	-	83,71	-	0,58			3,77
24.02.17	24,00	-	94,69	86,36	8,33	83,13	47,92	35,21	7,00	5,00	3,14	7,24	-	-	7,46	-	7,46	-	82,92	-	0,60			3,74
25.02.17	24,00	-	93,39	85,41	7,98	82,30	46,80	35,50	7,00	5,00	3,12	6,94	-	-	7,15	-	7,15	-	82,11	-	0,57			3,69
26.02.17	24,00	-	94,97	86,36	8,61	83,67	47,68	35,99	7,00	5,00	3,19	7,71	-	-	7,93	-	7,93	-	83,41	-	0,64			3,83
27.02.17	24,00	-	94,74	86,75	7,99	83,94	48,21	35,73	7,00	5,00	3,18	7,11	-	-	7,32	-	7,32	-	83,47	-	0,60			3,77
28.02.17	24,00	-	94,20	86,77	7,43	81,82	47,65	34,17	7,00	5,00	3,04	6,65	-	-	6,84	-	6,84	-	81,03	-	0,54			3,58
01.03.17	24,00	-	94,54	87,06	7,48	78,96	47,15	31,81	7,00	5,00	2,83	6,78	-	-	6,98	-	6,98	-	78,27	-	0,53			3,36
02.03.17	24,00	-	94,92	86,98	7,94	76,71	46,45	30,26	7,00	5,00	2,71	7,08	-	-	7,27	-	7,27	-	76,14	-	0,54			3,24
03.03.17	24,00	-	94,82	86,71	8,11	75,19	45,67	29,52	7,00	5,00	2,63	7,25	-	-	7,44	-	7,44	-	74,96	-	0,54			3,17
04.03.17	24,00	-	93,70	86,55	7,15	74,68	45,27	29,41	7,00	5,00	2,61	6,29	-	-	6,46	-	6,46	-	74,29	-	0,47			3,08
05.03.17	24,00	-	94,13	85,57	8,56	74,34	44,49	29,85	7,00	5,00	2,62	7,74	-	-	7,92	-	7,92	-	74,27	-	0,57			3,19
06.03.17	24,00	-	92,82	85,51	7,31	74,55	44,27	30,28	7,00	5,00	2,63	6,87	-	-	7,04	-	7,04	-	74,14	-	0,51			3,14
07.03.17	24,00	-	92,79	85,64	7,15	74,80	43,80	31,00	7,00	5,00	2,70	6,62	-	-	6,78	-	6,78	-	74,47	-	0,49			3,19
08.03.17	24,00	-	94,75	86,67	8,08	74,77	44,37	30,40	7,00	5,00	2,69	7,42	-	-	7,61	-	7,61	-	74,31	-	0,55			3,24
09.03.17	24,00	-	94,05	86,69	7,36	74,65	44,67	29,98	7,00	5,00	2,64	6,85	-	-	7,00	-	7,00	-	74,45	-	0,51			3,15
10.03.17	24,00	-	94,56	86,89	7,67	73,36	44,54	28,82	7,00	5,00	2,56	7,00	-	-	7,18	-	7,18	-	72,73	-	0,51			3,07
11.03.17	24,00	-	95,77	86,90	8,87	72,22	44,02	28,20	7,00	5,00	2,51	8,14	-	-	8,34	-	8,34	-	72,01	-	0,59			3,09
12.03.17	24,00	-	95,79	86,49	9,30	71,61	43,65	27,96	7,00	5,00	2,48	8,57	-	-	8,75	-	8,75	-	71,31	-	0,61			3,09
13.03.17	24,00	-	95,24	86,53	8,71	71,79	43,54	28,25	7,00	5,00	2,50	7,92	-	-	8,13	-	8,13	-	71,61	-	0,57			3,07
14.03.17	24,00	-	94,86	86,75	8,11	72,27	43,89	28,38	7,00	5,00	2,51	7,53	-	-	7,71	-	7,71	-	71,90	-	0,54			3,05
15.03.17	24,00	-	94,41	86,69	7,72	72,09	43,93	28,16	7,00	5,00	2,50	6,97	-	-	7,16	-	7,16	-	71,78	-	0,50			3,00
16.03.17	24,00	-	94,78	86,80	7,98	72,01	44,07	27,94	7,00	5,00	2,48	7,27	-	-	7,44	-	7,44	-	71,71	-	0,52			3,00
17.03.17	24,00	-	94,03	86,20	7,83	71,59	43,65	27,94	7,00	5,00	2,47	7,02	-	-	7,21	-	7,21	-	71,35	-	0,50			2,97
18.03.17	24,00	-	95,23	86,81	8,42	72,50	44,30	28,20	7,00	5,00	2,51	7,68	-	-	7,88	-	7,88	-	71,88	-	0,55			3,06
19.03.17	24,00	-	96,99	86,65	10,34	71,42	44,02	27,40	7,00	5,00	2,44	9,51	-	-	9,76	-	9,76	-	70,99	-	0,68			3,11
20.03.17	24,00	-	95,79	86,89	8,90	69,89	43,40	26,49	7,00	5,00	2,36	8,07	-	-	8,25	-	8,25	-	69,75	-	0,56			2,92
21.03.17	24,00	-	95,75	87,11	8,64	70,07	43,56	26,51	7,00	5,00	2,38	7,77	-	-	7,95	-	7,95	-	69,79	-	0,54			2,92
22.03.17	24,00		96,18	86,88	9,29	70,46	43,66	26,80	7,00	5,00	2,39	8,45	-	-	8,65	-	8,65	-	70,18	-	0,59	-	-	2,99
Среднее	24,00	-	94,70	86,51	8,18	75,58	45,19	30,39	7,00	5,00	2,69	7,39	-	-	7,58	-	7,58	-	75,22	-	0,55	-	-	3,25
Итого	696,00		2746,17	2508,93	237,23						78,12	214,22	0,00	0,00	219,79	0,00	219,79	0,00			16,06	0,00	0,00	94,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 04:00	11524,84	10531,12	907,95	-	933,95	-	447,92	-	-
	22.03.17 12:00	14206,81	12982,25	1116,42	-	1147,84	-	539,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = -0,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **219,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 г.