Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	109,67	97,97	11,70	82,69	54,39	28,30	7,00	5,00	2,95	11,17	-	-	11,41	-	11,41	-	70,37	-	0,79			3,74
23.02.17	24,00	-	112,02	102,95	9,07	83,52	54,89	28,63	7,00	5,00	2,99	8,49	-	-	8,74	-	8,74	-	83,53	-	0,71			3,70
24.02.17	24,00	-	114,18	103,47	10,71	82,71	54,52	28,19	7,00	5,00	2,94	10,36	-	-	10,67	-	10,67	-	83,03	-	0,86			3,80
25.02.17	24,00	-	113,48	102,07	11,41	81,87	53,22	28,65	7,00	5,00	2,97	10,76	-	-	11,07	-	11,07	-	82,37	-	0,89			3,86
26.02.17	24,00	-	114,05	103,37	10,68	83,24	54,58	28,66	7,00	5,00	2,99	10,27	-	-	10,55	-	10,55	-	83,36	-	0,86			3,85
27.02.17	24,00	-	113,67	103,93	9,74	83,52	54,98	28,54	7,00	5,00	2,99	9,42	-	-	9,71	-	9,71	-	83,45	-	0,79			3,78
28.02.17	24,00	-	115,21	103,76	11,45	81,44	54,29	27,15	7,00	5,00	2,86	10,97	-	-	11,30	-	11,30	-	81,12	-	0,89			3,75
01.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	78,96	47,15	31,81	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	78,27	-	0,80	-	-	4,14
02.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	76,71	46,45	30,26	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	76,14	-	0,78	-	-	3,95
03.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	75,19	45,67	29,52	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	74,96	-	0,77	-	-	3,86
04.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	74,68	45,27	29,41	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	74,29	-	0,76	-	-	3,84
05.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	74,34	44,49	29,85	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	74,27	-	0,76	-	-	3,88
06.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	74,55	44,27	30,28	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	74,14	-	0,76	-	-	3,93
07.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	74,80	43,80	31,00	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	74,47	-	0,76	-	-	4,01
08.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	74,77	44,37	30,40	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	74,31	-	0,76	-	-	3,95
09.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	74,65	44,67	29,98	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	74,45	-	0,76	-	-	3,90
10.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	73,36	44,54	28,82	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	72,73	-	0,74	-	-	3,77
11.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	72,22	44,02	28,20	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	72,01	-	0,74	-	-	3,69
12.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	71,61	43,65	27,96	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	71,31	-	0,73	-	-	3,66
13.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	71,79	43,54	28,25	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	71,61	-	0,73	-	-	3,69
14.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	72,27	43,89	28,38	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	71,90	-	0,73	-	-	3,71
15.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	72,09	43,93	28,16	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	71,78	-	0,73	-	-	3,69
16.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	72,01	44,07	27,94	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	71,71	-	0,73	-	-	3,66
17.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	71,59	43,65	27,94	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	71,35	-	0,73	-	-	3,66
18.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	72,50	44,30	28,20	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	71,88	-	0,73	-	-	3,69
19.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	71,42	44,02	27,40	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	70,99	-	0,73	-	-	3,60
20.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	69,89	43,40	26,49	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	69,75	-	0,71	-	-	3,49
21.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	70,07	43,56	26,51	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	69,79	-	0,71	-	-	3,49
22.03.17	24,00		114,31	103,69	10,62	70,46	43,66	26,80	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,52	-	10,52	-	70,18	-	0,72	-	-	3,53
Среднее	24,00	-	114,04	103,40	10,64	75,48	46,80	28,68	7,00	5,00	2,96	10,22	-	-	10,51	-	10,51	-	74,81	-	0,76	-	-	3,77
Итого	696,00		3307,10	2998,63	308,47						85,72	296,28	0,00	0,00	304,89	0,00	304,89	0,00			22,16	0,00	0,00	109,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 04:00	45017,65	40980,25	5117,30	-	5233,54	-	586,71	-	-
	01.03.17 04:00	45810,72	41698,56	5188,79	-	5307,05	-	613,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 Q 0,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **304,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отделение эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 25 МАР 2017 г.