Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	47,44	39,20	8,24	79,05	47,78	31,27	7,00	5,00	1,44	9,35	-	-	9,41	-	9,41	-	47,31	-	0,44			1,88
23.02.17	24,00	-	47,37	37,45	9,92	79,78	47,94	31,84	7,00	5,00	1,47	10,87	-	-	10,97	-	10,97	-	47,89	-	0,52			1,99
24.02.17	24,00	-	47,40	38,37	9,03	79,03	47,63	31,40	7,00	5,00	1,44	9,92	-	-	10,00	-	10,00	-	47,68	-	0,47			1,92
25.02.17	24,00	-	46,97	37,02	9,95	78,10	46,33	31,77	7,00	5,00	1,39	12,12	-	-	12,23	-	12,23	-	46,30	-	0,56			1,95
26.02.17	24,00	-	47,28	36,46	10,82	79,51	47,31	32,20	7,00	5,00	1,33	14,82	-	-	14,99	-	14,99	-	47,42	-	0,71			2,04
27.02.17	24,00	-	47,45	37,61	9,84	79,84	47,96	31,88	7,00	5,00	1,45	11,12	-	-	11,22	-	11,22	-	47,85	-	0,53			1,99
28.02.17	24,00	-	47,52	37,84	9,68	77,98	47,50	30,48	7,00	5,00	1,30	12,81	-	-	12,92	-	12,92	-	47,14	-	0,60			1,91
01.03.17	24,00	-	47,68	38,96	8,72	75,42	46,99	28,43	7,00	5,00	1,33	9,43	-	-	9,52	-	9,52	-	46,62	-	0,44			1,77
02.03.17	24,00	-	47,61	37,74	9,87	73,31	46,11	27,20	7,00	5,00	1,21	12,04	-	-	12,12	-	12,12	-	45,49	-	0,55			1,75
03.03.17	24,00	-	47,38	37,81	9,57	71,84	45,27	26,57	7,00	5,00	1,14	12,28	-	-	12,39	-	12,39	-	45,10	-	0,55			1,69
04.03.17	24,00	-	47,26	37,98	9,28	71,29	44,92	26,37	7,00	5,00	1,19	10,68	-	-	10,77	-	10,77	-	44,71	-	0,48			1,66
05.03.17	24,00	-	46,78	33,97	12,81	70,81	43,89	26,92	7,00	5,00	1,08	16,96	-	-	17,11	-	17,11	-	43,93	-	0,74			1,82
06.03.17	24,00	-	46,72	36,15	10,57	71,10	43,93	27,17	7,00	5,00	1,20	12,13	-	-	12,21	-	12,21	-	43,65	-	0,53			1,73
07.03.17	24,00	-	46,83	37,67	9,16	71,31	43,63	27,68	7,00	5,00	1,17	12,01	-	-	12,09	-	12,09	-	43,44	-	0,52			1,70
08.03.17	24,00	-	47,35	36,14	11,21	71,39	44,41	26,98	7,00	5,00	1,23	12,26	-	-	12,36	-	12,36	-	44,43	-	0,55			1,78
09.03.17	24,00	-	47,34	38,88	8,46	71,19	44,36	26,83	7,00	5,00	1,18	10,47	-	-	10,53	-	10,53	-	44,24	-	0,46			1,65
10.03.17	24,00	-	47,50	38,18	9,32	70,01	44,27	25,74	7,00	5,00	1,18	10,35	-	-	10,42	-	10,42	-	44,05	-	0,46			1,64
11.03.17	24,00	-	47,61	36,83	10,78	68,89	43,57	25,32	7,00	5,00	1,21	10,81	-	-	10,91	-	10,91	-	43,56	-	0,47			1,68
12.03.17	24,00	-	47,42	35,95	11,47	68,28	42,96	25,32	7,00	5,00	1,07	14,50	-	-	14,64	-	14,64	-	42,90	-	0,62			1,69
13.03.17	24,00	-	47,45	35,41	12,04	68,41	42,97	25,44	7,00	5,00	1,09	14,77	-	-	14,89	-	14,89	-	42,99	-	0,64			1,72
14.03.17	24,00	-	47,54	36,10	11,44	68,90	43,46	25,44	7,00	5,00	1,13	13,26	-	-	13,39	-	13,39	-	43,30	-	0,58			1,71
15.03.17	24,00	-	47,54	37,57	9,97	68,74	43,56	25,18	7,00	5,00	1,15	11,03	-	-	11,09	-	11,09	-	43,53	-	0,48			1,63
16.03.17	24,00	-	47,61	36,78	10,83	68,66	43,59	25,07	7,00	5,00	1,15	11,81	-	-	11,89	-	11,89	-	43,49	-	0,52			1,67
17.03.17	24,00	-	47,25	37,56	9,69	68,23	43,13	25,10	7,00	5,00	1,16	10,39	-	-	10,46	-	10,46	-	43,05	-	0,45			1,61
18.03.17	24,00	-	47,53	37,84	9,69	69,19	43,86	25,33	7,00	5,00	0,92	16,37	-	-	16,48	-	16,48	-	43,39	-	0,71			1,63
19.03.17	24,00	-	47,46	35,39	12,07	68,17	43,53	24,64	7,00	5,00	1,11	13,49	-	-	13,62	-	13,62	-	43,26	-	0,58			1,69
20.03.17	24,00	-	47,54	37,62	9,92	66,75	42,80	23,95	7,00	5,00	1,12	10,20	-	-	10,27	-	10,27	-	42,87	-	0,44			1,56
21.03.17	24,00	-	47,65	36,77	10,88	66,90	42,87	24,03	7,00	5,00	1,07	12,61	-	-	12,70	-	12,70	-	42,72	-	0,54			1,61
22.03.17	24,00		47,55	36,59	10,96	67,27	43,07	24,21	7,00	5,00	1,10	12,10	-	-	12,20	-	12,20	-	42,95	-	0,52	-	-	1,62
Среднее	24,00	-	47,38	37,17	10,21	72,05	44,81	27,23	7,00	5,00	1,21	12,10	-	-	12,20	-	12,20	-	44,66	-	0,54	-	-	1,75
Итого	696,00		1374,03	1077,84	296,19						35,02	350,96	0,00	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00			15,66	0,00	0,00	50,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.03.17 14:00	25900,80	21263,14	4769,65	-	4859,33	-	810,51	-	-
	22.03.17 14:00	25996,12	21337,68	4792,79	-	4882,64	-	813,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = -0,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **353,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 ВАР 2017
«____» _____ г.