

Расчетный алгоритм: энка: Q<sub>ит</sub>=M1\*(T<sub>п-н</sub>-M2\*(T<sub>п-н</sub>)/M3); дега: Q<sub>ит</sub>=M1\*(T<sub>п-н</sub>-M2\*(T<sub>п-н</sub>)/M3)+M4\*(T<sub>п-н</sub>-M5\*(T<sub>п-н</sub>)/M6)  
 Расчетные параметры: Q<sub>ит</sub>=0,187; Q<sub>уст</sub>=0,099; Q<sub>гидр.сд</sub>=0,045; Q<sub>гидр.пд</sub>=0,18  
 Длительность периода: 22.03.2017 по 22.03.2017

Дата	Тип	Учет опомение (ТВ-1)												Учет ТВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общая теплопотр-е
		M1	M2	DN	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	divc	Ушолп	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.изл.	Qвс.гвс.	Q.общ.					
22.02.17	24.00	-	88,94	75,81	13,13	82,66	50,76	31,90	7,00	5,00	2,65	11,45	-	-	11,73	-	-	11,73	-	-	75,07	-	0,86	3,51				
23.02.17	24.00	-	89,17	75,46	13,71	83,46	50,94	32,52	7,00	5,00	2,88	12,15	-	-	12,45	-	-	12,45	-	-	75,86	-	0,92	3,60				
24.02.17	24.00	-	88,60	75,92	12,68	82,61	50,77	31,84	7,00	5,00	2,63	11,13	-	-	11,42	-	-	11,42	-	-	75,37	-	0,84	3,47				
25.02.17	24.00	-	90,10	75,75	14,35	81,96	50,05	31,81	7,00	5,00	2,62	12,82	-	-	13,15	-	-	13,15	-	-	75,59	-	0,97	3,59				
26.02.17	24.00	-	90,58	75,45	15,13	83,17	50,71	32,46	7,00	5,00	2,64	13,93	-	-	14,30	-	-	14,30	-	-	76,46	-	1,07	3,71				
27.02.17	24.00	-	88,31	76,18	12,13	83,42	51,09	32,33	7,00	5,00	2,67	10,70	-	-	10,97	-	-	10,97	-	-	76,28	-	0,81	3,48				
28.02.17	24.00	-	84,12	69,08	15,04	81,36	50,67	30,69	7,00	5,00	2,52	14,01	-	-	14,01	-	-	14,01	-	-	59,73	-	0,82	3,35				
01.03.17	24.00	-	81,81	65,82	15,99	78,45	49,83	28,62	7,00	5,00	2,36	13,64	-	-	14,85	-	-	14,85	-	-	53,30	-	0,78	3,14				
02.03.17	24.00	-	81,88	66,19	15,69	76,22	48,88	27,34	7,00	5,00	2,25	14,46	-	-	14,85	-	-	14,85	-	-	52,48	-	0,76	3,01				
03.03.17	24.00	-	86,88	70,41	16,47	74,75	47,81	26,94	7,00	5,00	2,22	15,14	-	-	15,40	-	-	15,40	-	-	60,55	-	0,91	3,13				
04.03.17	24.00	-	93,44	77,59	15,85	74,34	47,32	27,02	7,00	5,00	2,24	14,14	-	-	14,50	-	-	14,50	-	-	73,41	-	1,04	3,28				
05.03.17	24.00	-	94,00	77,67	16,33	74,03	46,65	27,38	7,00	5,00	2,26	14,69	-	-	15,03	-	-	15,03	-	-	73,43	-	1,08	3,34				
06.03.17	24.00	-	92,51	77,65	14,86	74,22	46,42	27,80	7,00	5,00	2,29	13,31	-	-	13,64	-	-	13,64	-	-	73,24	-	0,98	3,26				
07.03.17	24.00	-	92,33	77,53	14,80	74,45	46,24	28,21	7,00	5,00	2,33	13,06	-	-	13,38	-	-	13,38	-	-	73,50	-	0,96	3,29				
08.03.17	24.00	-	94,00	77,41	16,59	74,42	46,71	27,71	7,00	5,00	2,30	14,67	-	-	15,03	-	-	15,03	-	-	73,54	-	1,08	3,38				
09.03.17	24.00	-	92,57	77,52	15,05	74,31	47,02	27,29	7,00	5,00	2,24	13,51	-	-	13,83	-	-	13,83	-	-	73,55	-	1,00	3,22				
10.03.17	24.00	-	91,72	77,57	14,15	73,03	46,68	26,35	7,00	5,00	2,18	12,56	-	-	12,85	-	-	12,85	-	-	71,81	-	0,90	3,08				
11.03.17	24.00	-	92,90	77,50	15,40	71,87	46,11	25,76	7,00	5,00	2,12	13,88	-	-	14,22	-	-	14,22	-	-	71,06	-	0,99	3,10				
12.03.17	24.00	-	93,74	77,42	16,32	71,30	45,78	25,52	7,00	5,00	2,09	14,90	-	-	15,24	-	-	15,24	-	-	70,51	-	1,05	3,14				
13.03.17	24.00	-	92,14	77,63	14,51	71,47	45,75	25,72	7,00	5,00	2,12	12,96	-	-	13,26	-	-	13,26	-	-	70,81	-	0,92	3,03				
14.03.17	24.00	-	92,27	77,58	14,69	71,92	46,07	25,85	7,00	5,00	2,13	13,10	-	-	13,39	-	-	13,39	-	-	70,98	-	0,93	3,06				
15.03.17	24.00	-	92,05	77,29	14,76	71,74	46,08	25,66	7,00	5,00	2,11	13,19	-	-	13,48	-	-	13,48	-	-	70,78	-	0,94	3,04				
17.03.17	24.00	-	90,57	76,30	14,27	71,60	46,04	25,56	7,00	5,00	2,08	12,63	-	-	12,90	-	-	12,90	-	-	70,74	-	0,89	2,97				
18.03.17	24.00	-	91,42	75,19	16,23	71,27	45,44	25,83	7,00	5,00	2,08	14,46	-	-	14,79	-	-	14,79	-	-	70,57	-	1,02	3,10				
19.03.17	24.00	-	90,25	75,24	15,01	72,06	45,91	25,53	7,00	5,00	2,11	13,33	-	-	13,63	-	-	13,63	-	-	70,64	-	0,94	3,05				
21.03.17	24.00	-	93,31	75,02	18,29	71,02	45,49	25,53	7,00	5,00	2,05	16,69	-	-	17,05	-	-	17,05	-	-	69,95	-	1,17	3,22				
22.03.17	24.00	-	89,80	75,44	14,36	69,53	44,82	24,71	7,00	5,00	1,98	12,87	-	-	13,14	-	-	13,14	-	-	68,80	-	0,89	2,87				
23.03.17	24.00	-	90,26	75,50	14,76	69,69	45,01	24,69	7,00	5,00	1,99	13,14	-	-	13,43	-	-	13,43	-	-	68,75	-	0,90	2,90				
Среднее	24.00	-	90,37	75,32	15,80	70,08	45,11	24,97	7,00	5,00	2,01	14,23	-	-	14,54	-	-	14,54	-	-	69,17	-	0,99	2,99				
Итого	696.00	-	2620,79	2184,44	436,35	15,05	75,18	47,45	27,73	7,00	5,00	65,93	391,50	0,00	0,00	400,24	0,00	400,24	0,00	0,00	27,39	0,00	93,32					

Показания счетчиков на момент снятия данных: 22.02.17 04:00 M1(T) 33824,04 M2(T) 28453,64 M3(T) 8209,94 M4(T) 8356,43 V3(T) 1229,45 Q.СЮ (гвал) 1229,45  
 22.03.17 12:00 M1(T) 33824,92 M2(T) 27927,97 M3(T) 8356,76 M4(T) 8356,76 V3(T) 1229,45 Q.СЮ (гвал) 1229,45  
 Период расчета по среднему: 22.03.17 12:00 по 22.03.17 12:00  
 Климатологический элемент: Среднее  
 Объем теплопотребления, рассчитанный по среднему: 400,24 кВт.ч  
 Период превращения Г: 120  
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 400,24 кВт.ч

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_

ООО «ИндраКлинт Монтаж»  
 печать предприятия  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ  
 ОУЧЕТ ПРИНЯТ  
 25 МАР 2017

ГИИ "ТЭК СПб"  
 печать энергосбыта  
 Упреницуу Купировного учета  
 ОУЧЕТ ПРИНЯТ  
 25 МАР 2017

Расчетный алгоритм: энка: Q<sub>ит</sub>=M1\*(T<sub>п-н</sub>-M2\*(T<sub>п-н</sub>)/M3); дега: Q<sub>ит</sub>=M1\*(T<sub>п-н</sub>-M2\*(T<sub>п-н</sub>)/M3)+M4\*(T<sub>п-н</sub>-M5\*(T<sub>п-н</sub>)/M6)  
 Расчетные параметры: Q<sub>ит</sub>=0,187; Q<sub>уст</sub>=0,099; Q<sub>гидр.сд</sub>=0,045; Q<sub>гидр.пд</sub>=0,18  
 Длительность периода: 22.03.2017 по 22.03.2017