Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9041.038.1
Строит.Адрес: Полярников 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202351

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202351-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,457 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=137,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 22.02.17 | 24,00 | - | 136,57 | 136,57 | 0,00 | 85,64 | 48,44 | 37,20 | 7,00 | 5,00 | 5,09 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,09 |
| 23.02.17 | 24,00 | - | 137,14 | 137,14 | 0,00 | 85,42 | 48,28 | 37,14 | 7,00 | 5,00 | 5,10 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,10 |
| 24.02.17 | 24,00 | - | 137,05 | 137,05 | 0,00 | 85,60 | 48,42 | 37,18 | 7,00 | 5,00 | 5,10 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,10 |
| 25.02.17 | 24,00 | - | 136,27 | 136,27 | 0,00 | 85,99 | 47,97 | 38,02 | 7,00 | 5,00 | 5,19 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,19 |
| 26.02.17 | 24,00 | - | 137,02 | 137,02 | 0,00 | 86,54 | 48,42 | 38,12 | 7,00 | 5,00 | 5,23 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,23 |
| 27.02.17 | 24,00 | - | 137,15 | 137,15 | 0,00 | 86,39 | 48,65 | 37,74 | 7,00 | 5,00 | 5,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,18 |
| 28.02.17 | 24,00 | - | 137,22 | 137,22 | 0,00 | 84,72 | 48,24 | 36,48 | 7,00 | 5,00 | 5,01 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,01 |
| 01.03.17 | 24,00 | - | 138,43 | 138,43 | 0,00 | 81,42 | 47,69 | 33,73 | 7,00 | 5,00 | 4,68 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,68 |
| 02.03.17 | 24,00 | - | 138,36 | 138,36 | 0,00 | 77,61 | 46,36 | 31,25 | 7,00 | 5,00 | 4,33 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,33 |
| 03.03.17 | 24,00 | - | 138,51 | 138,51 | 0,00 | 77,47 | 46,07 | 31,40 | 7,00 | 5,00 | 4,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,35 |
| 04.03.17 | 24,00 | - | 138,34 | 138,34 | 0,00 | 77,11 | 45,85 | 31,26 | 7,00 | 5,00 | 4,33 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,33 |
| 05.03.17 | 24,00 | - | 137,23 | 137,23 | 0,00 | 77,33 | 45,39 | 31,94 | 7,00 | 5,00 | 4,39 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,39 |
| 06.03.17 | 24,00 | - | 137,32 | 137,32 | 0,00 | 77,46 | 45,15 | 32,31 | 7,00 | 5,00 | 4,44 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,44 |
| 07.03.17 | 24,00 | - | 137,64 | 137,64 | 0,00 | 77,07 | 44,61 | 32,46 | 7,00 | 5,00 | 4,47 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,47 |
| 08.03.17 | 24,00 | - | 138,68 | 138,68 | 0,00 | 77,39 | 45,16 | 32,23 | 7,00 | 5,00 | 4,47 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,47 |
| 09.03.17 | 24,00 | - | 139,12 | 139,12 | 0,00 | 77,70 | 45,68 | 32,02 | 7,00 | 5,00 | 4,46 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,46 |
| 10.03.17 | 24,00 | - | 138,16 | 138,16 | 0,00 | 75,41 | 44,90 | 30,51 | 7,00 | 5,00 | 4,22 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,22 |
| 11.03.17 | 24,00 | - | 138,06 | 138,06 | 0,00 | 74,20 | 44,39 | 29,81 | 7,00 | 5,00 | 4,12 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,12 |
| 12.03.17 | 24,00 | - | 137,78 | 137,52 | 0,26 | 74,37 | 44,34 | 30,03 | 7,00 | 5,00 | 4,15 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,15 |
| 13.03.17 | 24,00 | - | 138,01 | 138,01 | 0,00 | 74,11 | 44,28 | 29,83 | 7,00 | 5,00 | 4,12 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,12 |
| 14.03.17 | 24,00 | - | 138,55 | 138,29 | 0,26 | 74,17 | 44,41 | 29,76 | 7,00 | 5,00 | 4,14 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,14 |
| 15.03.17 | 24,00 | - | 139,71 | 139,71 | 0,00 | 74,32 | 44,81 | 29,51 | 7,00 | 5,00 | 4,12 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,12 |
| 16.03.17 | 24,00 | - | 140,30 | 140,30 | 0,00 | 75,21 | 45,43 | 29,78 | 7,00 | 5,00 | 4,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,18 |
| 17.03.17 | 24,00 | - | 140,09 | 140,09 | 0,00 | 74,38 | 44,94 | 29,44 | 7,00 | 5,00 | 4,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,13 |
| 18.03.17 | 24,00 | - | 140,18 | 140,18 | 0,00 | 74,57 | 45,12 | 29,45 | 7,00 | 5,00 | 4,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,13 |
| 19.03.17 | 24,00 | - | 140,36 | 140,36 | 0,00 | 74,04 | 45,01 | 29,03 | 7,00 | 5,00 | 4,08 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,08 |
| 20.03.17 | 24,00 | - | 140,45 | 140,15 | 0,30 | 72,21 | 44,20 | 28,01 | 7,00 | 5,00 | 3,95 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,95 |
| 21.03.17 | 24,00 | - | 139,47 | 139,47 | 0,00 | 72,44 | 44,26 | 28,18 | 7,00 | 5,00 | 3,93 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,93 |
| 22.03.17 | 24,00 | | 140,09 | 139,99 | 0,10 | 72,90 | 44,49 | 28,41 | 7,00 | 5,00 | 3,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 3,99 |
| Среднее | 24,00 | - | 138,39 | 138,36 | 0,03 | 78,04 | 45,90 | 32,15 | 7,00 | 5,00 | 4,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 4,45 |
| Итого | 696,00 | | 4013,26 | 4012,34 | 0,92 | | | | | | 129,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,06 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.04.15 17:00 | 8990,69 | 8987,05 | 0,00 | - | 0,00 | - | 272,77 | - | - |
| | 19.04.15 17:00 | 8990,69 | 8987,05 | 0,00 | - | 0,00 | - | 272,77 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «25» 03 «17» г. ЯСКЕРИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ: 25050.