Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9192.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 17 / СЦО | Строит.Адрес: Полярников 17 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204739-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204739 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,329 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99,192 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	103,52	98,57	4,95	85,76	52,14	33,62	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
23.02.17	24,00	-	103,78	98,77	5,01	85,53	51,84	33,69	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
24.02.17	24,00	-	103,65	98,50	5,15	85,73	52,04	33,69	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
25.02.17	24,00	-	102,94	98,16	4,78	86,13	51,77	34,36	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
26.02.17	24,00	-	103,36	98,69	4,67	86,71	52,22	34,49	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
27.02.17	24,00	-	103,67	99,11	4,56	86,56	52,41	34,15	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
28.02.17	24,00	-	103,73	99,16	4,57	84,89	51,76	33,13	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
01.03.17	24,00	-	104,28	99,75	4,53	81,58	50,94	30,64	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
02.03.17	24,00	-	104,01	99,92	4,09	77,74	49,35	28,39	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
03.03.17	24,00	-	103,37	100,57	2,80	77,58	49,19	28,39	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
04.03.17	24,00	-	103,53	100,05	3,48	77,21	48,93	28,28	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
05.03.17	24,00	-	102,75	99,24	3,51	77,41	48,59	28,82	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
06.03.17	24,00	-	102,56	99,46	3,10	77,52	48,39	29,13	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
07.03.17	24,00	-	102,51	99,57	2,94	77,14	47,62	29,52	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
08.03.17	24,00	-	103,11	99,75	3,36	77,50	48,16	29,34	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
09.03.17	24,00	-	103,95	99,51	4,44	77,81	48,78	29,03	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
10.03.17	24,00	-	101,57	100,35	1,22	75,51	47,89	27,62	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
11.03.17	24,00	-	100,85	100,85	0,00	74,29	47,35	26,94	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
12.03.17	24,00	-	100,77	100,77	0,00	74,46	47,36	27,10	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
13.03.17	24,00	-	100,86	100,86	0,00	74,21	47,24	26,97	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
14.03.17	24,00	-	101,29	101,29	0,00	74,27	47,54	26,73	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
15.03.17	24,00	-	102,19	102,19	0,00	74,41	47,73	26,68	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
16.03.17	24,00	-	102,38	102,38	0,00	75,32	48,35	26,97	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
17.03.17	24,00	-	102,30	102,30	0,00	74,46	47,88	26,58	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
18.03.17	24,00	-	102,35	102,35	0,00	74,67	48,04	26,63	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
19.03.17	24,00	-	102,40	102,40	0,00	74,13	47,93	26,20	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
20.03.17	24,00	-	102,46	102,46	0,00	72,29	47,07	25,22	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
21.03.17	24,00		102,40	102,40	-	73,70	47,68	26,02	7,00	5,00	2,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
22.03.17	24,00		102,40	102,40	-	73,70	47,68	26,02	7,00	5,00	2,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
Среднее	24,00	-	102,72	100,41	2,49	78,21	49,10	29,12	7,00	5,00	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11
Итого	696,00		2978,95	2911,79	67,16						90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	90,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 04:00	33638,03	33581,61	0,00	-	0,00	-	825,55	-	-
	07.02.17 04:00	33638,03	33581,61	0,00	-	0,00	-	825,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 03 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ: 28658.