Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9191.038.1
Строит.Адрес: Полярников 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28659.
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202641-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202641
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,338 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	163,78	163,78	0,00	85,93	51,66	34,27	7,00	5,00	5,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,62
23.02.17	24,00	-	164,37	164,37	0,00	85,71	51,63	34,08	7,00	5,00	5,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,61
24.02.17	24,00	-	164,22	164,22	0,00	85,90	51,68	34,22	7,00	5,00	5,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,63
25.02.17	24,00	-	163,38	163,38	0,00	86,29	51,03	35,26	7,00	5,00	5,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,77
26.02.17	24,00	-	163,92	163,92	0,00	86,87	51,57	35,30	7,00	5,00	5,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,80
27.02.17	24,00	-	164,46	164,46	0,00	86,73	51,91	34,82	7,00	5,00	5,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,74
28.02.17	24,00	-	164,77	164,77	0,00	85,04	51,47	33,57	7,00	5,00	5,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,54
01.03.17	24,00	-	165,94	165,94	0,00	81,71	50,92	30,79	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,12
02.03.17	24,00	-	165,95	165,95	0,00	77,87	49,39	28,48	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,73
03.03.17	24,00	-	166,15	166,15	0,00	77,71	49,26	28,45	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,73
04.03.17	24,00	-	166,06	166,06	0,00	77,34	48,78	28,56	7,00	5,00	4,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,75
05.03.17	24,00	-	165,12	165,12	0,00	77,54	48,42	29,12	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
06.03.17	24,00	-	165,29	165,29	0,00	77,66	48,11	29,55	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,89
07.03.17	24,00	-	165,58	165,58	0,00	77,27	47,58	29,69	7,00	5,00	4,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,92
08.03.17	24,00	-	166,44	166,44	0,00	77,62	48,24	29,38	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
09.03.17	24,00	-	166,95	166,95	0,00	77,94	48,82	29,12	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
10.03.17	24,00	-	165,66	165,66	0,00	75,63	47,95	27,68	7,00	5,00	4,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,59
11.03.17	24,00	-	165,40	165,40	0,00	74,41	47,17	27,24	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
12.03.17	24,00	-	165,18	165,18	0,00	74,59	47,26	27,33	7,00	5,00	4,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,52
13.03.17	24,00	-	165,32	165,32	0,00	74,33	47,10	27,23	7,00	5,00	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,50
14.03.17	24,00	-	166,15	166,15	0,00	74,39	47,23	27,16	7,00	5,00	4,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,52
15.03.17	24,00	-	167,69	167,69	0,00	74,54	47,52	27,02	7,00	5,00	4,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,53
16.03.17	24,00	-	168,18	168,18	0,00	75,44	48,12	27,32	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
17.03.17	24,00	-	168,12	168,12	0,00	74,59	47,66	26,93	7,00	5,00	4,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,53
18.03.17	24,00	-	168,14	168,14	0,00	74,79	47,92	26,87	7,00	5,00	4,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,52
19.03.17	24,00	-	168,22	168,22	0,00	74,25	47,82	26,43	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
20.03.17	24,00	-	168,14	168,14	0,00	72,41	46,94	25,47	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
21.03.17	24,00		168,17	168,17	-	73,82	47,56	26,26	7,00	5,00	4,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42
22.03.17	24,00		168,17	168,17	-	73,82	47,56	26,26	7,00	5,00	4,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42
Среднее	24,00	-	166,03	166,03	-	78,35	48,91	29,44	7,00	5,00	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
Итого	696,00		4814,91	4814,91	0,00						141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	141,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 04:00	52375,60	51872,04	0,00	-	0,00	-	1574,80	-	-
	07.02.17 04:00	52375,60	51872,04	0,00	-	0,00	-	1574,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 03 «17»
«_____» _____ г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления

Указать код УУТЭ: 28659.