Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1 14849.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 32982
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206952 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,18236 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=54,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	85,62	85,62	0,00	85,54	55,65	29,89	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
23.02.17	24,00	-	85,84	85,84	0,00	85,34	55,35	29,99	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
24.02.17	24,00	-	85,78	85,78	0,00	85,50	55,47	30,03	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
25.02.17	24,00	-	85,32	85,32	0,00	85,85	55,03	30,82	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
26.02.17	24,00	-	85,85	85,85	0,00	86,45	56,01	30,44	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
27.02.17	24,00	-	86,18	86,18	0,00	86,31	56,15	30,16	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
28.02.17	24,00	-	86,88	86,88	0,00	84,67	55,24	29,43	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
01.03.17	24,00	-	87,91	87,91	0,00	81,38	54,75	26,63	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
02.03.17	24,00	-	87,78	87,78	0,00	77,54	52,87	24,67	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
03.03.17	24,00	-	87,91	87,91	0,00	77,38	52,56	24,82	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
04.03.17	24,00	-	87,88	87,88	0,00	77,00	52,41	24,59	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
05.03.17	24,00	-	87,19	87,19	0,00	77,18	52,07	25,11	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
06.03.17	24,00	-	87,24	87,24	0,00	77,31	51,71	25,60	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
07.03.17	24,00	-	87,42	87,42	0,00	76,94	51,09	25,85	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
08.03.17	24,00	-	87,90	87,90	0,00	77,31	51,78	25,53	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
09.03.17	24,00	-	88,03	88,03	0,00	77,62	52,47	25,15	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
10.03.17	24,00	-	87,34	87,34	0,00	75,31	51,34	23,97	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
11.03.17	24,00	-	87,36	87,36	0,00	74,09	50,61	23,48	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
12.03.17	24,00	-	87,34	87,34	0,00	74,26	50,60	23,66	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
13.03.17	24,00	-	87,31	87,31	0,00	74,00	50,44	23,56	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
14.03.17	24,00	-	87,71	87,71	0,00	74,07	50,77	23,30	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
15.03.17	24,00	-	88,51	88,51	0,00	74,23	51,04	23,19	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
16.03.17	24,00	-	88,79	88,79	0,00	75,12	51,90	23,22	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
17.03.17	24,00	-	88,89	88,89	0,00	74,28	51,16	23,12	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
18.03.17	24,00	-	88,80	88,80	0,00	74,49	51,27	23,22	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
19.03.17	24,00	-	88,80	88,80	0,00	73,95	51,24	22,71	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
20.03.17	24,00	-	88,73	88,73	0,00	72,12	50,19	21,93	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
21.03.17	24,00		88,78	88,78	-	73,52	50,90	22,62	7,00	5,00	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
22.03.17	24,00		88,78	88,78	-	73,52	50,90	22,62	7,00	5,00	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
Среднее	24,00	-	87,51	87,51	-	78,01	52,52	25,49	7,00	5,00	2,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
Итого	696,00		2537,86	2537,86	0,00						64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 04:00	26040,22	27213,40	0,00	-	0,00	-	698,35	-	-
	07.02.17 04:00	26040,22	27213,40	0,00	-	0,00	-	698,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 03 « 17 » г.
ЯСКЕРИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ: 32982.
Откорректировать номер договора: 14849.038.1.