Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 7 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9194.038.1
Строит.Адрес: Полярников 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28981
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202689

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202689-ч(с)-0317.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,419 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=125,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	116,09	116,09	0,00	85,31	40,68	44,63	7,00	5,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,18
23.02.17	24,00	-	116,02	116,02	0,00	85,10	40,54	44,56	7,00	5,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,17
24.02.17	24,00	-	115,78	115,78	0,00	85,27	40,55	44,72	7,00	5,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,18
25.02.17	24,00	-	114,30	114,30	0,00	85,63	39,84	45,79	7,00	5,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,24
26.02.17	24,00	-	113,84	113,84	0,00	86,21	40,17	46,04	7,00	5,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,24
27.02.17	24,00	-	113,46	113,46	0,00	86,08	40,23	45,85	7,00	5,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,20
28.02.17	24,00	-	113,56	113,56	0,00	84,43	40,07	44,36	7,00	5,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,04
01.03.17	24,00	-	113,97	113,97	0,00	81,14	39,88	41,26	7,00	5,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,71
02.03.17	24,00	-	113,36	113,36	0,00	77,32	38,77	38,55	7,00	5,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,37
03.03.17	24,00	-	112,76	112,76	0,00	77,17	38,46	38,71	7,00	5,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,37
04.03.17	24,00	-	111,88	111,88	0,00	76,79	38,10	38,69	7,00	5,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,33
05.03.17	24,00	-	110,63	110,63	0,00	76,97	37,52	39,45	7,00	5,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,37
06.03.17	24,00	-	110,67	110,67	0,00	77,10	37,25	39,85	7,00	5,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,41
07.03.17	24,00	-	110,80	110,80	0,00	76,74	36,78	39,96	7,00	5,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,43
08.03.17	24,00	-	112,07	112,07	0,00	77,09	37,45	39,64	7,00	5,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,44
09.03.17	24,00	-	112,00	112,00	0,00	77,40	37,82	39,58	7,00	5,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,43
10.03.17	24,00	-	111,12	111,12	0,00	75,10	37,26	37,84	7,00	5,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,20
11.03.17	24,00	-	110,43	110,43	0,00	73,88	36,78	37,10	7,00	5,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,10
12.03.17	24,00	-	110,36	110,36	0,00	74,05	36,75	37,30	7,00	5,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,12
13.03.17	24,00	-	110,33	110,33	0,00	73,80	36,66	37,14	7,00	5,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,10
14.03.17	24,00	-	110,64	110,64	0,00	73,87	36,79	37,08	7,00	5,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,10
15.03.17	24,00	-	111,91	111,91	0,00	74,03	37,13	36,90	7,00	5,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,13
16.03.17	24,00	-	111,31	111,31	0,00	74,89	37,53	37,36	7,00	5,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,16
17.03.17	24,00	-	111,10	111,10	0,00	74,07	37,07	37,00	7,00	5,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,11
18.03.17	24,00	-	111,27	111,27	0,00	74,27	37,32	36,95	7,00	5,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,11
19.03.17	24,00	-	111,13	111,13	0,00	73,73	37,34	36,39	7,00	5,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,04
20.03.17	24,00	-	110,88	110,88	0,00	71,91	36,78	35,13	7,00	5,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,89
21.03.17	24,00	-	111,27	111,27	0,00	72,15	37,04	35,11	7,00	5,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,91
22.03.17	24,00		111,09	111,09	-	72,60	37,05	35,54	7,00	5,00	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,95
Среднее	24,00	-	112,21	112,21	-	77,73	38,12	39,60	7,00	5,00	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
Итого	696,00		3254,03	3254,03	0,00						129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	129,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 04:00	40060,98	39881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1565,01	-	-
	22.03.17 12:00	43240,53	43060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1691,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО "ИнфраХит Монтаж"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 03 «17» г.
ЯСКЕРИЧ Я.Л.

Указать код УУТЭ: 28981.