Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-hx)+M2(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,02754
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=124,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=11,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.02.17	24,00	-	157,35	149,12	8,23	84,27	49,70	34,57	7,00	5,00	5,17	8,23			8,40		8,40	-	83,40		0,69			5,85
23.02.17	24,00	-	158,46	150,01	8,45	84,08	49,70	34,38	7,00	5,00	5,18	8,45			8,62		8,62	-	83,11		0,70			5,88
24.02.17	24,00	-	157,86	149,91	7,95	84,27	49,74	34,53	7,00	5,00	5,19	7,95			8,11		8,11	-	83,29		0,66			5,85
25.02.17	24,00	-	155,18	147,43	7,75	84,63	49,22	35,41	7,00	5,00	5,23	7,75			7,91		7,91	-	83,49		0,65			5,88
26.02.17	24,00	-	157,01	148,64	8,37	85,17	49,65	35,52	7,00	5,00	5,29	8,37			8,54		8,54	-	84,24		0,71			6,00
27.02.17	24,00	-	156,80	149,07	7,73	85,01	49,84	35,17	7,00	5,00	5,26	7,73			7,89		7,89	-	84,07		0,65			5,91
28.02.17	24,00	-	156,42	149,50	6,92	83,38	49,35	34,03	7,00	5,00	5,10	6,92			7,06		7,06	-	81,90		0,57			5,67
01.03.17	24,00	-	157,43	149,23	8,20	80,18	48,60	31,58	7,00	5,00	4,72	8,20			8,37		8,37	-	79,36		0,65			5,37
02.03.17	24,00	-	157,52	148,79	8,73	76,44	47,09	29,35	7,00	5,00	4,38	8,73			8,91		8,91	-	75,74		0,66			5,04
03.03.17	24,00	-	157,60	149,76	7,84	76,30	47,02	29,28	7,00	5,00	4,40	7,84			8,00		8,00	-	75,37		0,59			4,99
04.03.17	24,00	-	157,42	149,22	8,20	75,95	46,63	29,32	7,00	5,00	4,38	8,20			8,37		8,37	-	75,19		0,62			5,00
05.03.17	24,00	-	157,09	148,41	8,68	76,16	46,33	29,83	7,00	5,00	4,44	8,68			8,86		8,86	-	75,44		0,65			5,09
06.03.17	24,00	-	154,79	146,75	8,04	76,26	45,81	30,45	7,00	5,00	4,48	8,04			8,20		8,20	-	75,26		0,61			5,09
07.03.17	24,00	-	153,66	146,06	7,60	75,89	45,18	30,71	7,00	5,00	4,50	7,60			7,76		7,76	-	74,97		0,57			5,07
08.03.17	24,00	-	156,04	147,54	8,50	76,20	45,85	30,35	7,00	5,00	4,49	8,50			8,67		8,67	-	75,15		0,64			5,13
09.03.17	24,00	-	157,69	148,92	8,77	76,52	46,49	30,03	7,00	5,00	4,48	8,77			8,95		8,95	-	75,85		0,67			5,15
10.03.17	24,00	-	155,94	148,26	7,68	74,28	45,78	28,50	7,00	5,00	4,23	7,68			7,84		7,84	-	73,59		0,57			4,80
11.03.17	24,00	-	156,18	146,94	9,24	73,08	44,95	28,13	7,00	5,00	4,14	9,24			9,43		9,43	-	72,54		0,67			4,81
12.03.17	24,00	-	154,29	144,94	9,35	73,23	44,84	28,39	7,00	5,00	4,12	9,35			9,54		9,54	-	72,60		0,68			4,80
13.03.17	24,00	-	153,41	144,62	8,79	72,98	44,65	28,33	7,00	5,00	4,11	8,79			8,97		8,97	-	72,39		0,64			4,74
14.03.17	24,00	-	153,31	144,93	8,38	73,05	44,72	28,33	7,00	5,00	4,12	8,38			8,55		8,55	-	72,18		0,60			4,72
15.03.17	24,00	-	155,38	146,77	8,61	73,20	44,92	28,28	7,00	5,00	4,16	8,61			8,79		8,79	-	72,18		0,62			4,78
16.03.17	24,00	-	156,02	148,39	7,63	74,08	45,80	28,28	7,00	5,00	4,21	7,63			7,79		7,79	-	73,25		0,56			4,77
17.03.17	24,00	-	154,27	145,84	8,43	73,25	45,06	28,19	7,00	5,00	4,12	8,43			8,60		8,60	-	72,32		0,61			4,73
18.03.17	24,00	-	153,33	144,64	8,69	73,43	45,05	28,38	7,00	5,00	4,12	8,69			8,87		8,87	-	72,59		0,63			4,75
19.03.17	24,00	-	155,46	145,96	9,50	72,95	45,17	27,78	7,00	5,00	4,06	9,50			9,69		9,69	-	72,41		0,69			4,75
20.03.17	24,00	-	153,85	146,38	7,47	71,13	44,42	26,71	7,00	5,00	3,92	7,47			7,62		7,62	-	70,22		0,52			4,44
21.03.17	24,00	-	153,26	145,06	8,20	71,33	44,44	26,89	7,00	5,00	3,91	8,20			8,37		8,37	-	70,54		0,58			4,49
22.03.17	24,00		154,19	145,80	8,39	71,80	44,68	27,13	7,00	5,00	3,96	8,39	-	-	8,56	-	8,56	-	71,06	-	0,60	-	-	4,56
Среднее	24,00	-	155,77	147,48	8,29	76,84	46,58	30,27	7,00	5,00	4,48	8,29	-	-	8,46	-	8,46	-	75,99	-	0,63	-	-	5,11
Итого	696,00		4517,21	4276,89	240,32						129,86	240,32	0,00	0,00	245,22	0,00	245,22	0,00			18,24	0,00	0,00	148,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 04:00	184888,71	73039,91	2316,68	0,00	2369,85	0,00	9485,71	-	-
	22.03.17 13:00	189307,82	77224,62	2316,68	0,00	2369,85	0,00	9630,72	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **245,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«___» _____ г.