

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонтент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	69,77	10,20	199,730	-	-	43,43	5,60	199,730	-	26,34	0,000	0,00	0,00	0,00	5,273
21.02.17	24	-	73,37	10,20	200,540	-	-	44,92	5,60	200,540	-	28,45	0,000	0,00	0,00	0,00	5,719
22.02.17	24	-	73,41	10,20	198,660	-	-	44,68	5,60	198,660	-	28,73	0,000	0,00	0,00	0,00	5,722
23.02.17	24	-	70,86	10,20	198,560	-	-	43,66	5,60	198,560	-	27,20	0,000	0,00	0,00	0,00	5,412
24.02.17	24	-	69,63	10,20	198,300	-	-	43,02	5,60	198,300	-	26,61	0,000	0,00	0,00	0,00	5,288
25.02.17	24	-	71,95	10,20	197,760	-	-	43,58	5,60	197,760	-	28,37	0,000	0,00	0,00	0,00	5,618
26.02.17	24	-	75,06	10,20	197,590	-	-	44,92	5,60	197,590	-	30,14	0,000	0,00	0,00	0,00	5,968
27.02.17	24	-	75,19	10,20	197,320	-	-	45,16	5,60	197,320	-	30,03	0,000	0,00	0,00	0,00	5,941
28.02.17	24	-	70,36	10,20	197,600	-	-	43,37	5,60	197,450	-	26,99	0,150	0,00	0,00	0,00	5,349
01.03.17	24	-	62,73	10,20	198,500	-	-	40,21	5,60	198,500	-	22,52	0,000	0,00	0,00	0,00	4,484
02.03.17	24	-	63,51	10,20	197,270	-	-	40,48	5,60	197,270	-	23,03	0,000	0,00	0,00	0,00	4,553
03.03.17	24	-	66,58	10,20	196,180	-	-	41,72	5,60	196,180	-	24,86	0,000	0,00	0,00	0,00	4,888
04.03.17	24	-	66,64	10,20	195,450	-	-	41,70	5,60	195,450	-	24,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,885
05.03.17	24	-	65,46	10,20	194,940	-	-	40,89	5,60	194,940	-	24,57	0,000	0,00	0,00	0,00	4,798
06.03.17	24	-	67,91	10,20	196,100	-	-	41,53	5,60	195,860	-	26,38	0,240	0,00	0,00	0,00	5,194
07.03.17	24	-	69,53	10,20	200,410	-	-	42,42	5,60	200,220	-	27,11	0,190	0,00	0,00	0,00	5,455
08.03.17	24	-	67,83	10,20	201,670	-	-	42,22	5,60	201,580	-	25,61	0,090	0,00	0,00	0,00	5,178
09.03.17	24	-	64,95	10,20	158,990	-	-	40,85	5,60	158,620	-	24,10	0,370	0,00	0,00	0,00	3,878
10.03.17	24	-	64,70	10,20	232,610	-	-	42,88	5,60	231,590	-	21,82	1,020	0,00	0,00	0,00	5,135
11.03.17	24	-	64,72	10,20	230,360	-	-	42,95	5,60	229,410	-	21,77	0,950	0,00	0,00	0,00	5,069
12.03.17	24	-	64,73	10,20	230,010	-	-	42,96	5,60	229,080	-	21,77	0,930	0,00	0,00	0,00	5,060
13.03.17	24	-	64,77	10,20	224,680	-	-	42,74	5,60	223,800	-	22,03	0,880	0,00	0,00	0,00	4,997
14.03.17	24	-	64,78	10,20	219,840	-	-	42,56	5,60	218,970	-	22,22	0,870	0,00	0,00	0,00	4,937
15.03.17	24	-	64,78	10,20	219,100	-	-	42,61	5,60	218,110	-	22,17	0,990	0,00	0,00	0,00	4,913
16.03.17	24	-	64,82	10,20	217,810	-	-	42,77	5,60	216,760	-	22,05	1,050	0,00	0,00	0,00	4,859
17.03.17	24	-	64,76	10,20	216,790	-	-	42,54	5,60	215,730	-	22,22	1,060	0,00	0,00	0,00	4,875
18.03.17	24	-	63,89	10,20	216,330	-	-	42,32	5,60	215,400	-	21,57	0,930	0,00	0,00	0,00	4,718
19.03.17	24	-	63,64	10,20	216,990	-	-	42,17	5,60	216,020	-	21,47	0,970	0,00	0,00	0,00	4,711
20.03.17	24	-	66,06	10,20	215,680	-	-	43,24	5,60	214,820	-	22,82	0,860	0,00	0,00	0,00	4,970
21.03.17	24	-	64,58	10,20	217,020	-	-	42,89	5,60	216,130	-	21,69	0,890	0,00	0,00	0,00	4,758
22.03.17	24	-	63,78	10,20	216,980	-	-	42,49	5,60	216,030	-	21,29	0,950	0,00	0,00	0,00	4,669
Среднее	24,00	-	67,25	10,20	206,444	-	-	42,71	5,60	206,012	-	24,54	0,432	-	-	-	5,073
Итого	744,0				6399,770	0,000				6386,380	0,000		13,390	0,00	0,00	0,00	157,27

Ориентировочно до конца месяца(+)

1951,200

1942,573

8,627

43,15

Корректировка за прошлый месяц (-)

1796,619

1796,567

0,051

47,95

Итого за март 2017 :

6554,351

6532,386

21,966

152,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 15:00	88279,000	-	71833,540	-	0,000	0,000	2233,673	
23.03.17 18:00	94716,390	-	78256,920	-	0,000	0,000	2391,232	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

152,47 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

для передачи по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.03.2017