

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-5  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
GmaxТермопреобр.  
КТПТР-05  
КТПТР-05Тхв =  
Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические значения: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	70,17	10,20	169,970	-	-	49,26	5,60	169,970	-	20,91	0,000	0,00	0,00	0,00	3,565
21.02.17	24	-	73,38	10,20	169,500	-	-	50,59	5,60	169,500	-	22,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,875
22.02.17	24	-	76,17	10,20	169,380	-	-	51,57	5,60	169,380	-	24,60	0,000	0,00	0,00	0,00	4,183
23.02.17	24	-	73,66	10,20	169,570	-	-	50,51	5,60	169,570	-	23,15	0,000	0,00	0,00	0,00	3,938
24.02.17	24	-	70,67	10,20	169,720	-	-	49,07	5,60	169,720	-	21,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,678
25.02.17	24	-	74,45	10,20	169,510	-	-	50,53	5,60	169,510	-	23,92	0,000	0,00	0,00	0,00	4,067
26.02.17	24	-	78,30	10,20	169,280	-	-	52,78	5,60	169,280	-	25,52	0,000	0,00	0,00	0,00	4,333
27.02.17	24	-	78,12	10,20	169,320	-	-	52,95	5,60	169,320	-	25,17	0,000	0,00	0,00	0,00	4,278
28.02.17	24	-	73,19	10,20	169,540	-	-	50,64	5,60	169,540	-	22,55	0,000	0,00	0,00	0,00	3,834
01.03.17	24	-	64,09	10,20	169,890	-	-	46,37	5,60	169,890	-	17,72	0,000	0,00	0,00	0,00	3,023
02.03.17	24	-	62,47	10,20	169,930	-	-	45,38	5,60	169,930	-	17,09	0,000	0,00	0,00	0,00	2,915
03.03.17	24	-	65,59	10,20	169,700	-	-	46,79	5,60	169,700	-	18,80	0,000	0,00	0,00	0,00	3,203
04.03.17	24	-	67,63	10,20	169,190	-	-	47,77	5,60	169,190	-	19,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,372
05.03.17	24	-	68,50	10,20	165,020	-	-	47,50	5,60	165,020	-	21,00	0,000	0,00	0,00	0,00	3,477
06.03.17	24	-	70,85	10,20	163,420	-	-	48,38	5,60	163,420	-	22,47	0,000	0,00	0,00	0,00	3,684
07.03.17	24	-	69,93	10,20	166,150	-	-	47,90	5,60	166,150	-	22,03	0,000	0,00	0,00	0,00	3,672
08.03.17	24	-	68,95	10,20	167,360	-	-	47,82	5,60	167,360	-	21,13	0,000	0,00	0,00	0,00	3,547
09.03.17	24	-	67,18	10,20	169,180	-	-	47,39	5,60	169,180	-	19,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,357
10.03.17	24	-	65,56	10,20	170,170	-	-	46,95	5,60	170,170	-	18,61	0,000	0,00	0,00	0,00	3,178
11.03.17	24	-	64,59	10,20	170,180	-	-	46,31	5,60	170,180	-	18,28	0,000	0,00	0,00	0,00	3,123
12.03.17	24	-	66,47	10,20	170,020	-	-	47,18	5,60	170,020	-	19,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,291
13.03.17	24	-	66,80	10,20	170,020	-	-	47,36	5,60	170,020	-	19,44	0,000	0,00	0,00	0,00	3,317
14.03.17	24	-	66,47	10,20	170,320	-	-	47,28	5,60	170,320	-	19,19	0,000	0,00	0,00	0,00	3,281
15.03.17	24	-	64,78	10,20	170,800	-	-	46,38	5,60	170,800	-	18,40	0,000	0,00	0,00	0,00	3,153
16.03.17	24	-	64,35	10,20	170,790	-	-	46,48	5,60	170,790	-	17,87	0,000	0,00	0,00	0,00	3,062
17.03.17	24	-	63,66	10,20	169,680	-	-	45,78	5,60	169,680	-	17,88	0,000	0,00	0,00	0,00	3,047
18.03.17	24	-	64,22	10,20	169,590	-	-	46,08	5,60	169,590	-	18,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,088
19.03.17	24	-	64,78	10,20	169,530	-	-	46,40	5,60	169,530	-	18,38	0,000	0,00	0,00	0,00	3,126
20.03.17	24	-	67,36	10,20	168,150	-	-	47,89	5,60	168,150	-	19,47	0,000	0,00	0,00	0,00	3,290
21.03.17	24	-	63,82	10,20	169,380	-	-	46,17	5,60	169,380	-	17,65	0,000	0,00	0,00	0,00	3,000
22.03.17	24	-	63,55	10,20	170,780	-	-	45,91	5,60	170,780	-	17,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,024
Среднее	24,00	-	68,38	10,20	169,195	-	-	48,04	5,60	169,195	-	20,33	-	-	-	-	3,451
Итого	744,0				5245,040	0,000				5245,040	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	106,98

Ориентировочно до конца месяца(+) 1527,300 1527,300 0,000 27,82  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1520,216 1519,997 0,219 32,78  
**Итого за март 2017 :** 5252,124 5252,343 -0,219 102,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 04:00	65225,340	-	64477,250	-	0,000	0,000	1212,697	
23.03.17 18:00	70569,980	-	69821,890	-	0,000	0,000	1321,304	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 102,02 ГкалГлавный инженер  
(по доверенности абонента)