

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$ лето: $M1(h1 - h2) + Mг(h2 - hх)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	69,62	10,30	151,730	-	-	46,69	5,60	151,330	-	22,93	0,400	0,00	0,00	0,00	3,510
21.02.17	24	-	73,61	10,30	152,120	-	-	48,46	5,60	151,780	-	25,15	0,340	0,00	0,00	0,00	3,852
22.02.17	24	-	73,74	10,30	151,870	-	-	48,37	5,60	151,640	-	25,37	0,230	0,00	0,00	0,00	3,874
23.02.17	24	-	71,38	10,30	152,340	-	-	47,15	5,60	152,010	-	24,23	0,330	0,00	0,00	0,00	3,717
24.02.17	24	-	69,91	10,30	152,330	-	-	46,47	5,60	152,030	-	23,44	0,300	0,00	0,00	0,00	3,594
25.02.17	24	-	72,00	10,30	152,120	-	-	47,16	5,60	151,930	-	24,84	0,190	0,00	0,00	0,00	3,797
26.02.17	24	-	75,20	10,30	152,040	-	-	48,86	5,60	151,660	-	26,34	0,380	0,00	0,00	0,00	4,035
27.02.17	24	-	75,61	10,30	151,930	-	-	49,09	5,60	151,770	-	26,52	0,160	0,00	0,00	0,00	4,048
28.02.17	24	-	71,32	10,30	152,120	-	-	47,48	5,60	151,910	-	23,84	0,210	0,00	0,00	0,00	3,645
01.03.17	24	-	62,95	10,30	152,980	-	-	44,03	5,60	152,740	-	18,92	0,240	0,00	0,00	0,00	2,912
02.03.17	24	-	63,51	10,30	152,560	-	-	44,15	5,60	152,240	-	19,36	0,320	0,00	0,00	0,00	2,979
03.03.17	24	-	66,82	10,30	152,540	-	-	45,77	5,60	152,220	-	21,05	0,320	0,00	0,00	0,00	3,237
04.03.17	24	-	66,92	10,30	152,290	-	-	45,70	5,60	152,220	-	21,22	0,070	0,00	0,00	0,00	3,244
05.03.17	24	-	65,79	10,30	152,060	-	-	44,81	5,60	151,970	-	20,98	0,090	0,00	0,00	0,00	3,203
06.03.17	24	-	67,91	10,30	151,410	-	-	45,33	5,60	151,140	-	22,58	0,270	0,00	0,00	0,00	3,441
07.03.17	24	-	69,87	10,30	154,360	-	-	46,41	5,60	153,730	-	23,46	0,630	0,00	0,00	0,00	3,660
08.03.17	24	-	68,19	10,30	155,770	-	-	46,11	5,60	155,240	-	22,08	0,530	0,00	0,00	0,00	3,475
09.03.17	24	-	65,57	10,30	102,360	-	-	43,67	5,60	101,210	-	21,90	1,150	0,00	0,00	0,00	2,314
10.03.17	24	-	64,81	10,30	69,630	-	-	34,21	5,60	69,630	-	30,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,136
11.03.17	24	-	64,83	10,30	72,400	-	-	34,38	5,60	72,400	-	30,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,207
12.03.17	24	-	64,86	10,30	73,820	-	-	34,54	5,60	73,820	-	30,32	0,000	0,00	0,00	0,00	2,242
13.03.17	24	-	64,98	10,30	115,540	-	-	41,04	5,60	115,490	-	23,94	0,050	0,00	0,00	0,00	2,774
14.03.17	24	-	65,02	10,30	152,900	-	-	44,51	5,60	152,620	-	20,51	0,280	0,00	0,00	0,00	3,159
15.03.17	24	-	65,01	10,30	152,050	-	-	44,58	5,60	151,700	-	20,43	0,350	0,00	0,00	0,00	3,131
16.03.17	24	-	65,04	10,30	151,190	-	-	44,93	5,60	150,880	-	20,11	0,310	0,00	0,00	0,00	3,061
17.03.17	24	-	64,97	10,30	151,230	-	-	44,72	5,60	151,180	-	20,25	0,050	0,00	0,00	0,00	3,073
18.03.17	24	-	64,21	10,30	152,410	-	-	44,56	5,60	152,230	-	19,65	0,180	0,00	0,00	0,00	3,012
19.03.17	24	-	63,73	10,30	152,810	-	-	44,36	5,60	152,560	-	19,37	0,250	0,00	0,00	0,00	2,982
20.03.17	24	-	66,21	10,30	151,680	-	-	45,53	5,60	151,460	-	20,68	0,220	0,00	0,00	0,00	3,157
21.03.17	24	-	65,05	10,30	152,860	-	-	45,29	5,60	152,750	-	19,76	0,110	0,00	0,00	0,00	3,035
22.03.17	24	-	64,00	10,30	152,860	-	-	45,03	5,60	152,340	-	18,97	0,520	0,00	0,00	0,00	2,935
Среднее	24,00	-	67,50	10,30	141,816	-	-	44,63	5,60	141,543	-	22,88	0,274	-	-	-	3,208
Итого	744,0	-	-	-	4396,310	0,000	-	-	-	4387,830	0,000	-	8,480	0,00	0,00	0,00	99,44

Ориентировочно до конца месяца(+) 1369,337 1367,229 2,109 27,33
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1352,739 1344,549 8,190 32,17
Итого за март 2017 : 4412,909 4410,510 2,399 94,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 04:00	88690,950	-	82126,530	-	0,000	0,000	2037,007	
23.03.17 18:00	93176,270	-	86603,350	-	0,000	0,000	2138,056	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0 94,60 Гкал
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Подписка по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 29.03.2017