

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 223499

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот ф.=$ т/сут $Gгвс ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сутКонстантные значения: $P1=$ $P2=$ $P3=$ $P4=$ $T1=$ $T2=$ $T3=$ $T4=$ $T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	69,65	10,30	139,880	-	-	47,11	5,60	141,210	-	22,54	-1,330	0,00	0,00	0,00	3,161
21.02.17	24	-	73,72	10,30	126,310	-	-	46,13	5,60	126,100	-	27,59	0,210	0,00	0,00	0,00	3,504
22.02.17	24	-	73,81	10,30	126,560	-	-	45,81	5,60	126,360	-	28,00	0,200	0,00	0,00	0,00	3,561
23.02.17	24	-	71,34	10,30	127,830	-	-	44,75	5,60	127,520	-	26,59	0,310	0,00	0,00	0,00	3,423
24.02.17	24	-	69,99	10,30	128,640	-	-	44,25	5,60	128,190	-	25,74	0,450	0,00	0,00	0,00	3,339
25.02.17	24	-	72,23	10,30	128,420	-	-	44,66	5,60	127,980	-	27,57	0,440	0,00	0,00	0,00	3,566
26.02.17	24	-	75,39	10,30	128,730	-	-	46,39	5,60	128,230	-	29,00	0,500	0,00	0,00	0,00	3,768
27.02.17	24	-	75,65	10,30	129,400	-	-	47,10	5,60	128,850	-	28,55	0,550	0,00	0,00	0,00	3,730
28.02.17	24	-	71,05	10,30	129,540	-	-	45,38	5,60	129,080	-	25,67	0,460	0,00	0,00	0,00	3,353
01.03.17	24	-	63,01	10,30	130,000	-	-	42,22	5,60	129,570	-	20,79	0,430	0,00	0,00	0,00	2,730
02.03.17	24	-	63,69	10,30	128,160	-	-	42,26	5,60	127,900	-	21,43	0,260	0,00	0,00	0,00	2,766
03.03.17	24	-	66,89	10,30	127,510	-	-	43,58	5,60	126,890	-	23,31	0,620	0,00	0,00	0,00	3,007
04.03.17	24	-	66,97	10,30	127,040	-	-	43,50	5,60	126,290	-	23,47	0,750	0,00	0,00	0,00	3,023
05.03.17	24	-	65,81	10,30	126,590	-	-	42,59	5,60	126,000	-	23,22	0,590	0,00	0,00	0,00	2,973
06.03.17	24	-	68,30	10,30	135,140	-	-	44,32	5,60	134,630	-	23,98	0,510	0,00	0,00	0,00	3,276
07.03.17	24	-	69,93	10,30	148,890	-	-	46,18	5,60	148,510	-	23,75	0,380	0,00	0,00	0,00	3,564
08.03.17	24	-	68,22	10,30	149,680	-	-	46,04	5,60	149,350	-	22,18	0,330	0,00	0,00	0,00	3,345
09.03.17	24	-	65,58	10,30	117,320	-	-	45,03	5,60	117,050	-	20,55	0,270	0,00	0,00	0,00	2,446
10.03.17	24	-	64,99	10,30	175,590	-	-	46,78	5,60	175,300	-	18,21	0,290	0,00	0,00	0,00	3,225
11.03.17	24	-	65,02	10,30	174,820	-	-	46,83	5,60	174,610	-	18,19	0,210	0,00	0,00	0,00	3,201
12.03.17	24	-	65,03	10,30	174,870	-	-	46,87	5,60	174,710	-	18,16	0,160	0,00	0,00	0,00	3,198
13.03.17	24	-	65,05	10,30	172,050	-	-	46,68	5,60	171,940	-	18,37	0,110	0,00	0,00	0,00	3,176
14.03.17	24	-	65,07	10,30	169,460	-	-	46,62	5,60	169,330	-	18,45	0,130	0,00	0,00	0,00	3,145
15.03.17	24	-	65,05	10,30	168,990	-	-	46,70	5,60	168,900	-	18,35	0,090	0,00	0,00	0,00	3,117
16.03.17	24	-	65,09	10,30	169,020	-	-	46,87	5,60	168,760	-	18,22	0,260	0,00	0,00	0,00	3,106
17.03.17	24	-	65,03	10,30	169,060	-	-	46,66	5,60	168,440	-	18,37	0,620	0,00	0,00	0,00	3,148
18.03.17	24	-	64,21	10,30	169,330	-	-	46,30	5,60	168,600	-	17,91	0,730	0,00	0,00	0,00	3,078
19.03.17	24	-	63,85	10,30	170,040	-	-	46,15	5,60	169,260	-	17,70	0,780	0,00	0,00	0,00	3,058
20.03.17	24	-	66,29	10,30	169,520	-	-	47,51	5,60	168,420	-	18,78	1,100	0,00	0,00	0,00	3,247
21.03.17	24	-	64,96	10,30	170,870	-	-	47,06	5,60	169,620	-	17,90	1,250	0,00	0,00	0,00	3,130
22.03.17	24	-	64,05	10,30	170,990	-	-	46,61	5,60	169,730	-	17,44	1,260	0,00	0,00	0,00	3,053
Среднее	24,00	-	67,58	10,30	147,750	-	-	45,64	5,60	147,333	-	21,93	0,417	-	-	-	3,207
Итого	744,0				4580,250	0,000				4567,330	0,000		12,920	0,00	0,00	0,00	99,42

Ориентировочно до конца месяца (+) 1528,496
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1437,531
Итого за март 2017 : 4671,214

1520,781 7,714 28,05
 1437,390 0,141 31,42
 4650,721 20,493 96,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q1,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 04:00	102954,520	-	84060,100	-	0,000	0,000	4100,674	
23.03.17 18:00	107635,870	-	88727,570	-	0,000	0,000	4201,785	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 96,05 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

