

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв =

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от \phi.} = \tau/сут$ $G_{гвс \phi.} = \tau/сут$ $Q_{от.ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	73,16	10,30	163,663	-	-	49,27	5,60	163,663	-	23,88	0,000	0,00	0,00	0,00	3,922
21.02.17	24	-	73,95	10,30	163,540	-	-	49,67	5,60	163,540	-	24,28	0,000	0,00	0,00	0,00	3,986
22.02.17	24	-	74,04	10,30	163,510	-	-	49,57	5,60	163,510	-	24,47	0,000	0,00	0,00	0,00	4,014
23.02.17	24	-	71,48	10,30	163,940	-	-	48,58	5,60	163,940	-	22,90	0,000	0,00	0,00	0,00	3,765
24.02.17	24	-	70,22	10,30	163,890	-	-	47,72	5,60	163,890	-	22,50	0,000	0,00	0,00	0,00	3,702
25.02.17	24	-	72,54	10,30	163,690	-	-	48,50	5,60	163,690	-	24,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,949
26.02.17	24	-	75,69	10,30	163,660	-	-	50,12	5,60	163,660	-	25,57	0,000	0,00	0,00	0,00	4,201
27.02.17	24	-	75,84	10,30	163,620	-	-	50,49	5,60	163,620	-	25,35	0,000	0,00	0,00	0,00	4,161
28.02.17	24	-	70,98	10,30	163,760	-	-	48,62	5,60	163,760	-	22,36	0,000	0,00	0,00	0,00	3,671
01.03.17	24	-	63,20	10,30	150,880	-	-	44,79	5,60	150,490	-	18,41	0,390	0,00	0,00	0,00	2,806
02.03.17	24	-	64,00	10,30	164,180	-	-	45,63	5,60	164,180	-	18,37	0,000	0,00	0,00	0,00	3,030
03.03.17	24	-	67,12	10,30	164,010	-	-	47,00	5,60	164,010	-	20,12	0,000	0,00	0,00	0,00	3,310
04.03.17	24	-	67,17	10,30	163,750	-	-	47,42	5,60	163,290	-	19,75	0,460	0,00	0,00	0,00	3,267
05.03.17	24	-	65,98	10,30	163,770	-	-	45,63	5,60	163,770	-	20,35	0,000	0,00	0,00	0,00	3,342
06.03.17	24	-	68,47	10,30	163,410	-	-	46,43	5,60	163,410	-	22,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,615
07.03.17	24	-	70,11	10,30	166,470	-	-	47,82	5,60	166,470	-	22,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,720
08.03.17	24	-	68,37	10,30	167,970	-	-	47,75	5,60	167,970	-	20,62	0,000	0,00	0,00	0,00	3,474
09.03.17	24	-	65,85	10,30	124,900	-	-	46,05	5,60	124,920	-	19,80	-0,020	0,00	0,00	0,00	2,500
10.03.17	24	-	65,23	10,30	170,200	-	-	46,43	5,60	170,200	-	18,80	0,000	0,00	0,00	0,00	3,210
11.03.17	24	-	65,24	10,30	169,620	-	-	46,46	5,60	169,620	-	18,78	0,000	0,00	0,00	0,00	3,199
12.03.17	24	-	65,27	10,30	169,760	-	-	46,64	5,60	169,760	-	18,63	0,000	0,00	0,00	0,00	3,175
13.03.17	24	-	65,28	10,30	167,730	-	-	46,09	5,60	167,730	-	19,19	0,000	0,00	0,00	0,00	3,232
14.03.17	24	-	65,31	10,30	166,070	-	-	45,80	5,60	166,070	-	19,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,250
15.03.17	24	-	65,29	10,30	165,640	-	-	45,93	5,60	165,640	-	19,36	0,000	0,00	0,00	0,00	3,217
16.03.17	24	-	65,30	10,30	165,510	-	-	46,18	5,60	165,510	-	19,12	0,000	0,00	0,00	0,00	3,175
17.03.17	24	-	65,24	10,30	164,550	-	-	45,95	5,60	164,550	-	19,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,184
18.03.17	24	-	64,37	10,30	165,740	-	-	45,65	5,60	165,740	-	18,72	0,000	0,00	0,00	0,00	3,114
19.03.17	24	-	64,13	10,30	166,290	-	-	45,55	5,60	166,290	-	18,58	0,000	0,00	0,00	0,00	3,101
20.03.17	24	-	66,56	10,30	165,630	-	-	47,10	5,60	165,630	-	19,46	0,000	0,00	0,00	0,00	3,234
21.03.17	24	-	65,09	10,30	166,800	-	-	46,72	5,60	166,800	-	18,37	0,000	0,00	0,00	0,00	3,076
22.03.17	24	-	64,26	10,30	166,830	-	-	46,28	5,60	166,830	-	17,98	0,000	0,00	0,00	0,00	3,010
Среднее	24,00	-	67,89	10,30	163,645	-	-	47,16	5,60	163,618	-	20,74	0,027	-	-	-	3,407
Итого	744,0				5072,983	0,000				5072,153	0,000		0,830	0,00	0,00	0,00	105,61

Ориентировочно до конца месяца(+)

1493,164

1493,164

0,000

28,15

Корректировка за прошлый месяц (-)

1529,653

1529,653

0,000

34,21

Итого за март 2017 :

5036,495

5036,665

0,830

99,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 15:00	14607,750	-	10763,150	-	0,000	0,000	549,295	
23.03.17 18:00	19703,540	-	15855,170	-	0,000	0,000	654,791	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

99,55 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата _____

29.03.2017