

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонтент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв =

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	70,56	10,20	124,860	-	-	46,58	5,60	124,860	-	23,98	0,000	0,00	0,00	0,00	3,004
21.02.17	24	-	73,85	10,20	125,030	-	-	48,08	5,60	125,010	-	25,77	0,020	0,00	0,00	0,00	3,231
22.02.17	24	-	73,89	10,20	125,000	-	-	47,94	5,60	124,990	-	25,95	0,010	0,00	0,00	0,00	3,253
23.02.17	24	-	71,15	10,20	125,250	-	-	46,82	5,60	125,250	-	24,33	0,000	0,00	0,00	0,00	3,054
24.02.17	24	-	70,10	10,20	125,190	-	-	46,14	5,60	125,190	-	23,96	0,000	0,00	0,00	0,00	3,004
25.02.17	24	-	72,62	10,20	125,140	-	-	46,98	5,60	125,130	-	25,64	0,010	0,00	0,00	0,00	3,220
26.02.17	24	-	75,70	10,20	125,150	-	-	48,56	5,60	125,120	-	27,14	0,030	0,00	0,00	0,00	3,410
27.02.17	24	-	75,62	10,20	125,280	-	-	48,72	5,60	125,110	-	26,90	0,170	0,00	0,00	0,00	3,388
28.02.17	24	-	70,32	10,20	125,240	-	-	46,62	5,60	125,220	-	23,70	0,020	0,00	0,00	0,00	2,976
01.03.17	24	-	63,14	10,20	125,570	-	-	43,37	5,60	125,560	-	19,77	0,010	0,00	0,00	0,00	2,490
02.03.17	24	-	64,11	10,20	125,280	-	-	43,71	5,60	125,280	-	20,40	0,000	0,00	0,00	0,00	2,564
03.03.17	24	-	67,03	10,20	125,030	-	-	45,15	5,60	125,030	-	21,88	0,000	0,00	0,00	0,00	2,741
04.03.17	24	-	67,09	10,20	124,830	-	-	45,14	5,60	124,830	-	21,95	0,000	0,00	0,00	0,00	2,748
05.03.17	24	-	65,90	10,20	124,650	-	-	44,25	5,60	124,650	-	21,65	0,000	0,00	0,00	0,00	2,707
06.03.17	24	-	68,47	10,20	124,560	-	-	45,06	5,60	124,560	-	23,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,924
07.03.17	24	-	69,80	10,20	127,180	-	-	45,69	5,60	127,180	-	24,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,077
08.03.17	24	-	68,15	10,20	128,140	-	-	45,48	5,60	128,140	-	22,67	0,000	0,00	0,00	0,00	2,911
09.03.17	24	-	66,07	10,20	94,540	-	-	43,65	5,60	94,610	-	22,42	-0,070	0,00	0,00	0,00	2,125
10.03.17	24	-	65,10	10,20	129,640	-	-	44,33	5,60	129,640	-	20,77	0,000	0,00	0,00	0,00	2,701
11.03.17	24	-	65,16	10,20	128,860	-	-	44,33	5,60	128,860	-	20,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,692
12.03.17	24	-	65,16	10,20	128,900	-	-	44,29	5,60	128,900	-	20,87	0,000	0,00	0,00	0,00	2,698
13.03.17	24	-	65,17	10,20	127,540	-	-	44,17	5,60	127,540	-	21,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,687
14.03.17	24	-	65,17	10,20	126,430	-	-	44,15	5,60	126,430	-	21,02	0,000	0,00	0,00	0,00	2,666
15.03.17	24	-	65,17	10,20	125,930	-	-	44,27	5,60	125,930	-	20,90	0,000	0,00	0,00	0,00	2,641
16.03.17	24	-	65,19	10,20	125,510	-	-	44,47	5,60	125,510	-	20,72	0,000	0,00	0,00	0,00	2,608
17.03.17	24	-	65,17	10,20	125,010	-	-	44,22	5,60	125,090	-	20,95	-0,080	0,00	0,00	0,00	2,627
18.03.17	24	-	64,15	10,20	125,050	-	-	44,02	5,60	125,300	-	20,13	-0,250	0,00	0,00	0,00	2,527
19.03.17	24	-	64,07	10,20	125,590	-	-	43,97	5,60	125,590	-	20,10	0,000	0,00	0,00	0,00	2,530
20.03.17	24	-	66,48	10,20	125,260	-	-	45,13	5,60	125,260	-	21,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,682
21.03.17	24	-	64,80	10,20	125,940	-	-	44,65	5,60	126,100	-	20,15	-0,160	0,00	0,00	0,00	2,544
22.03.17	24	-	64,17	10,20	125,680	-	-	44,22	5,60	126,080	-	19,95	-0,400	0,00	0,00	0,00	2,517
Среднее	24,00	-	67,69	10,20	124,879	-	-	45,30	5,60	124,902	-	22,40	-0,022	-	-	-	2,805
Итого	744,0				3871,260	0,000				3871,950	0,000		-0,690	0,00	0,00	0,00	86,95

Ориентировочно до конца месяца(+)

1128,909

1130,053

-1,144

23,19

Корректировка за прошлый месяц (-)

1120,243

1120,114

0,129

26,91

Итого за март 2017 :

3879,926

3881,889

-1,963

83,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 04:00	27753,140	-	29679,820	-	0,000	0,000	607,796	
23.03.17 18:00	31697,670	-	33625,040	-	0,000	0,000	696,157	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 83,22 ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

для связи по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ГЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.03.2017