

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48787

расходемер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Тхв = 0,7

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 20

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод						dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	68,19	7,00	55,140	-	-	50,73	6,50	25,010	-	17,46	30,130	-	-	-	2,426
21.02.17	24	-	68,17	7,00	52,710	-	-	50,78	6,50	26,520	-	17,39	26,190	-	-	-	2,185
22.02.17	24	-	68,07	7,00	51,800	-	-	49,24	6,50	26,800	-	18,83	25,000	-	-	-	2,145
23.02.17	24	-	68,13	7,00	52,580	-	-	49,56	6,50	29,060	-	18,57	23,520	-	-	-	2,088
24.02.17	24	-	68,15	7,00	52,170	-	-	49,25	6,50	29,560	-	18,90	22,610	-	-	-	2,041
25.02.17	24	-	68,13	7,00	54,460	-	-	49,33	6,50	28,430	-	18,80	26,030	-	-	-	2,241
26.02.17	24	-	68,20	7,00	61,430	-	-	50,96	6,50	30,040	-	17,24	31,390	-	-	-	2,592
27.02.17	24	-	68,19	7,00	56,490	-	-	50,10	6,50	29,970	-	18,09	26,520	-	-	-	2,287
28.02.17	24	-	68,13	7,00	62,420	-	-	52,59	6,50	37,240	-	15,54	25,180	-	-	-	2,228
01.03.17	24	-	68,02	7,00	63,520	-	-	52,74	6,50	39,900	-	14,76	23,620	-	-	-	2,135
02.03.17	24	-	68,00	7,00	61,830	-	-	53,26	6,50	39,900	-	15,26	23,330	-	-	-	2,112
03.03.17	24	-	68,48	7,00	49,090	-	-	52,74	6,50	38,500	-	18,29	22,950	-	-	-	1,998
04.03.17	24	-	70,38	7,00	45,660	-	-	50,19	6,50	26,140	-	18,29	22,950	-	-	-	2,202
05.03.17	24	-	70,59	7,00	53,330	-	-	48,23	6,50	19,650	-	22,15	26,010	-	-	-	2,596
06.03.17	24	-	69,62	7,00	54,820	-	-	49,32	6,50	22,280	-	21,27	31,050	-	-	-	2,596
07.03.17	24	-	68,44	7,00	62,930	-	-	50,15	6,50	26,810	-	19,47	28,010	-	-	-	2,407
08.03.17	24	-	68,48	7,00	65,330	-	-	52,33	6,50	38,090	-	16,11	24,840	-	-	-	2,246
09.03.17	24	-	68,45	7,00	63,620	-	-	52,75	6,50	37,400	-	15,73	27,930	-	-	-	2,431
10.03.17	24	-	68,42	7,00	61,570	-	-	53,11	6,50	39,040	-	15,34	24,580	-	-	-	2,215
11.03.17	24	-	68,44	7,00	63,040	-	-	52,61	6,50	38,370	-	15,81	23,200	-	-	-	2,128
12.03.17	24	-	68,51	7,00	66,810	-	-	52,69	6,50	36,380	-	15,75	26,660	-	-	-	2,332
13.03.17	24	-	68,46	7,00	63,650	-	-	52,69	6,50	36,380	-	15,49	30,710	-	-	-	2,596
14.03.17	24	-	68,45	7,00	62,840	-	-	53,02	6,50	36,100	-	15,47	25,810	-	-	-	2,286
15.03.17	24	-	69,57	7,00	63,310	-	-	52,99	6,50	37,840	-	15,88	25,070	-	-	-	2,249
16.03.17	24	-	70,09	7,00	61,440	-	-	52,57	6,50	37,770	-	15,88	25,070	-	-	-	2,249
17.03.17	24	-	68,72	7,00	61,480	-	-	52,93	6,50	35,020	-	16,64	28,290	-	-	-	2,482
18.03.17	24	-	68,71	7,00	60,200	-	-	52,68	6,50	34,570	-	17,41	26,870	-	-	-	2,419
19.03.17	24	-	68,71	7,00	68,840	-	-	52,68	6,50	34,570	-	15,56	24,380	-	-	-	2,191
20.03.17	24	-	70,54	7,00	59,680	-	-	53,16	6,50	37,100	-	15,56	24,380	-	-	-	2,191
21.03.17	24	-	70,13	7,00	57,670	-	-	53,16	6,50	37,100	-	16,09	24,890	-	-	-	2,219
22.03.17	24	-	68,89	7,00	55,910	-	-	52,62	6,50	35,310	-	16,09	24,890	-	-	-	2,219
23.03.17	24	-	68,89	7,00	55,910	-	-	53,64	6,50	34,360	-	15,07	34,480	-	-	-	2,813
Среднее	24,00	-	68,76	7,00	58,896	-	-	52,42	6,50	33,320	-	18,12	26,360	-	-	-	2,394
Итого	744,0	-			1825,770	0,000		51,04	6,50	31,230	-	17,85	24,720	-	-	-	2,259
												17,17	26,291	-	-	-	2,295
								51,59	6,50	32,605	-		26,291	-	-	-	2,295
										1010,760	0,000		815,010	0,00	0,00	0,00	71,14

Ориентировочно до конца месяца(+)

546,711

307,080

239,631

21,20

Корректировка за прошлый месяц (-)

569,777

328,294

241,483

20,35

Итого за март 2017 :

1802,704

989,546

813,159

71,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 04:00	5746,440	-	2844,720	-	-	-	229,170	
23.03.17 18:00	7600,440	-	3872,830	-	-	-	301,312	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0,7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

71,43 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 29.03.2017