

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44900

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + (M1 - M2) \cdot (h2 - h_{хв})$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	70,54	10,20	249,290	-	-	48,40	5,60	248,590	-	22,14	0,700	0,00	0,00	0,00	5,572
21.02.17	24	-	74,43	10,20	249,230	-	-	49,98	5,60	248,610	-	24,45	0,620	0,00	0,00	0,00	6,145
22.02.17	24	-	74,52	10,20	249,200	-	-	49,89	5,60	248,460	-	24,63	0,740	0,00	0,00	0,00	6,195
23.02.17	24	-	72,02	10,20	249,840	-	-	48,85	5,60	249,240	-	23,17	0,600	0,00	0,00	0,00	5,834
24.02.17	24	-	70,66	10,20	249,780	-	-	48,14	5,60	249,110	-	22,52	0,670	0,00	0,00	0,00	5,675
25.02.17	24	-	72,92	10,20	249,540	-	-	48,89	5,60	248,850	-	24,03	0,690	0,00	0,00	0,00	6,048
26.02.17	24	-	76,11	10,20	249,420	-	-	50,55	5,60	248,730	-	25,56	0,690	0,00	0,00	0,00	6,428
27.02.17	24	-	76,37	10,20	249,140	-	-	50,95	5,60	248,510	-	25,42	0,630	0,00	0,00	0,00	6,385
28.02.17	24	-	71,73	10,20	249,590	-	-	49,10	5,60	249,070	-	22,63	0,520	0,00	0,00	0,00	5,691
01.03.17	24	-	63,57	10,20	250,920	-	-	45,37	5,60	250,320	-	18,20	0,600	0,00	0,00	0,00	4,608
02.03.17	24	-	64,28	10,20	250,420	-	-	45,66	5,60	249,940	-	18,62	0,480	0,00	0,00	0,00	4,698
03.03.17	24	-	67,51	10,20	249,940	-	-	47,16	5,60	249,440	-	20,35	0,500	0,00	0,00	0,00	5,128
04.03.17	24	-	67,58	10,20	249,840	-	-	47,08	5,60	249,330	-	20,50	0,510	0,00	0,00	0,00	5,163
05.03.17	24	-	66,40	10,20	249,740	-	-	46,26	5,60	249,090	-	20,14	0,650	0,00	0,00	0,00	5,076
06.03.17	24	-	68,83	10,20	249,240	-	-	46,82	5,60	248,660	-	22,01	0,580	0,00	0,00	0,00	5,528
07.03.17	24	-	70,59	10,20	254,200	-	-	47,81	5,60	253,810	-	22,78	0,390	0,00	0,00	0,00	5,826
08.03.17	24	-	68,82	10,20	256,440	-	-	47,68	5,60	256,050	-	21,14	0,390	0,00	0,00	0,00	5,457
09.03.17	24	-	66,63	10,20	190,350	-	-	45,92	5,60	189,990	-	20,71	0,360	0,00	0,00	0,00	3,974
10.03.17	24	-	65,62	10,20	259,710	-	-	46,36	5,60	259,040	-	19,26	0,670	0,00	0,00	0,00	5,050
11.03.17	24	-	65,62	10,20	258,790	-	-	46,42	5,60	258,190	-	19,20	0,600	0,00	0,00	0,00	5,012
12.03.17	24	-	65,62	10,20	258,980	-	-	46,42	5,60	258,340	-	19,20	0,640	0,00	0,00	0,00	5,016
13.03.17	24	-	65,64	10,20	257,180	-	-	46,29	5,60	256,520	-	19,35	0,660	0,00	0,00	0,00	5,025
14.03.17	24	-	65,63	10,20	255,260	-	-	46,29	5,60	254,540	-	19,39	0,720	0,00	0,00	0,00	4,999
15.03.17	24	-	65,66	10,20	254,580	-	-	46,44	5,60	253,940	-	19,22	0,640	0,00	0,00	0,00	4,940
16.03.17	24	-	65,65	10,20	254,240	-	-	46,52	5,60	253,700	-	19,13	0,540	0,00	0,00	0,00	4,904
17.03.17	24	-	65,58	10,20	253,920	-	-	46,37	5,60	253,390	-	19,21	0,530	0,00	0,00	0,00	4,921
18.03.17	24	-	64,77	10,20	254,280	-	-	46,06	5,60	253,840	-	18,71	0,440	0,00	0,00	0,00	4,795
19.03.17	24	-	64,41	10,20	255,360	-	-	45,87	5,60	255,000	-	18,54	0,360	0,00	0,00	0,00	4,769
20.03.17	24	-	66,88	10,20	254,160	-	-	47,08	5,60	253,680	-	19,80	0,480	0,00	0,00	0,00	5,071
21.03.17	24	-	65,54	10,20	256,050	-	-	46,74	5,60	255,570	-	18,80	0,480	0,00	0,00	0,00	4,851
22.03.17	24	-	64,60	10,20	256,070	-	-	46,20	5,60	255,680	-	18,40	0,390	0,00	0,00	0,00	4,746
Среднее	24,00	-	68,22	10,20	250,797	-	-	47,34	5,60	250,233	-	20,88	0,564	-	-	-	5,275
Итого	744,0				7774,700	0,000				7757,230	0,000		17,470	0,00	0,00	0,00	163,53

Ориентировочно до конца месяца(+)

2293,817

2289,677

4,140

43,79

Корректировка за прошлый месяц (-)

2232,823

2226,471

6,351

50,69

Итого за март 2017 :

7835,694

7820,436

15,259

156,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 04:00	138685,060	-	135618,010	-	0,000	0,000	2921,095	
23.03.17 18:00	146609,600	-	143524,980	-	0,000	0,000	3087,234	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

156,63 Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

для отчета по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.03.2017