

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	70,91	10,20	285,330	-	51,24	5,60	283,260	-	19,67	2,070	0,00	0,00	0,00	5,736	
21.02.17	24	-	74,57	10,20	284,980	-	53,20	5,60	282,910	-	21,37	2,070	0,00	0,00	0,00	6,225	
22.02.17	24	-	74,61	10,20	284,840	-	52,91	5,60	282,830	-	21,70	2,010	0,00	0,00	0,00	6,309	
23.02.17	24	-	71,97	10,20	285,600	-	51,51	5,60	283,690	-	20,46	1,910	0,00	0,00	0,00	5,964	
24.02.17	24	-	70,72	10,20	285,500	-	50,88	5,60	283,660	-	19,84	1,840	0,00	0,00	0,00	5,782	
25.02.17	24	-	73,15	10,20	285,160	-	51,66	5,60	283,340	-	21,49	1,820	0,00	0,00	0,00	6,240	
26.02.17	24	-	76,34	10,20	285,060	-	53,61	5,60	283,240	-	22,73	1,820	0,00	0,00	0,00	6,601	
27.02.17	24	-	76,43	10,20	284,950	-	53,96	5,60	283,040	-	22,47	1,910	0,00	0,00	0,00	6,531	
28.02.17	24	-	71,36	10,20	285,410	-	51,49	5,60	283,540	-	19,87	1,870	0,00	0,00	0,00	5,788	
01.03.17	24	-	63,65	10,20	286,150	-	47,57	5,60	284,240	-	16,08	1,910	0,00	0,00	0,00	4,714	
02.03.17	24	-	64,51	10,20	285,950	-	47,96	5,60	284,040	-	16,55	1,910	0,00	0,00	0,00	4,841	
03.03.17	24	-	67,62	10,20	285,470	-	49,61	5,60	283,650	-	18,01	1,820	0,00	0,00	0,00	5,250	
04.03.17	24	-	67,68	10,20	285,240	-	49,62	5,60	283,390	-	18,06	1,850	0,00	0,00	0,00	5,264	
05.03.17	24	-	66,48	10,20	285,090	-	48,63	5,60	283,220	-	17,85	1,870	0,00	0,00	0,00	5,203	
06.03.17	24	-	69,09	10,20	285,040	-	49,86	5,60	283,210	-	19,23	1,830	0,00	0,00	0,00	5,590	
07.03.17	24	-	70,67	10,20	291,010	-	50,92	5,60	289,100	-	19,75	1,910	0,00	0,00	0,00	5,864	
08.03.17	24	-	68,87	10,20	293,700	-	50,38	5,60	291,730	-	18,49	1,970	0,00	0,00	0,00	5,551	
09.03.17	24	-	66,63	10,20	157,180	-	48,41	5,60	156,920	-	18,22	0,260	0,00	0,00	0,00	2,910	
10.03.17	24	-	65,74	10,20	277,760	-	47,96	5,60	277,220	-	17,78	0,540	0,00	0,00	0,00	4,986	
11.03.17	24	-	65,77	10,20	276,670	-	48,06	5,60	276,090	-	17,71	0,580	0,00	0,00	0,00	4,943	
12.03.17	24	-	65,77	10,20	276,880	-	48,03	5,60	276,270	-	17,74	0,610	0,00	0,00	0,00	4,962	
13.03.17	24	-	65,76	10,20	275,970	-	47,95	5,60	275,370	-	17,81	0,600	0,00	0,00	0,00	4,966	
14.03.17	24	-	65,75	10,20	274,780	-	48,08	5,60	274,200	-	17,67	0,580	0,00	0,00	0,00	4,903	
15.03.17	24	-	65,74	10,20	274,080	-	48,19	5,60	273,460	-	17,55	0,620	0,00	0,00	0,00	4,858	
16.03.17	24	-	65,78	10,20	273,750	-	48,26	5,60	273,020	-	17,52	0,730	0,00	0,00	0,00	4,852	
17.03.17	24	-	65,74	10,20	273,350	-	48,21	5,60	272,600	-	17,53	0,750	0,00	0,00	0,00	4,849	
18.03.17	24	-	64,82	10,20	273,600	-	47,80	5,60	272,840	-	17,02	0,760	0,00	0,00	0,00	4,714	
19.03.17	24	-	64,61	10,20	274,260	-	47,67	5,60	273,470	-	16,94	0,790	0,00	0,00	0,00	4,701	
20.03.17	24	-	67,09	10,20	273,110	-	48,98	5,60	272,410	-	18,11	0,700	0,00	0,00	0,00	5,001	
21.03.17	24	-	65,51	10,20	275,000	-	48,46	5,60	274,290	-	17,05	0,710	0,00	0,00	0,00	4,742	
22.03.17	24	-	64,71	10,20	274,960	-	47,94	5,60	274,270	-	16,77	0,690	0,00	0,00	0,00	4,661	
Среднее	24,00	-	68,32	10,20	277,285	-	49,65	5,60	275,952	-	18,68	1,333	-	-	-	5,274	
Итого	744,0				8595,830	0,000			8554,520	0,000		41,310	0,00	0,00	0,00	163,50	

Ориентировочно до конца месяца(+)

2466,039

2459,443

6,596

43,10

Корректировка за прошлый месяц (-)

2563,380

2543,593

19,787

52,35

Итого за март 2017 :

8498,489

8470,370

28,119

154,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 04:00	171515,760	-	168475,560	-	0,000	0,000	2995,419	
23.03.17 18:00	180269,960	-	177188,150	-	0,000	0,000	3161,516	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 154,25 ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХи Монтаж»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

по объему тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.03.2017