

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12000923
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн. тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q_{гвс}=m3*(h3-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от \phi.} = t/сут$ $G_{гвс \phi.} = t/сут$ $Q_{от.ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	70,62	8,80	345,819	-	-	54,12	6,00	340,566	-	16,49	5,252	0,00	0,00	0,00	6,014
21.02.17	24	-	74,57	8,80	345,329	-	-	56,24	6,00	340,047	-	18,33	5,281	0,00	0,00	0,00	6,655
22.02.17	24	-	74,66	8,80	345,288	-	-	56,20	6,00	339,970	-	18,46	5,318	0,00	0,00	0,00	6,700
23.02.17	24	-	72,17	8,80	346,231	-	-	54,87	6,00	341,007	-	17,30	5,223	0,00	0,00	0,00	6,302
24.02.17	24	-	70,77	8,80	346,192	-	-	53,94	6,00	340,999	-	16,83	5,194	0,00	0,00	0,00	6,132
25.02.17	24	-	73,02	8,80	345,784	-	-	55,08	6,00	340,567	-	17,94	5,216	0,00	0,00	0,00	6,517
26.02.17	24	-	76,23	8,80	345,542	-	-	57,12	6,00	340,249	-	19,11	5,292	0,00	0,00	0,00	6,932
27.02.17	24	-	76,53	8,80	345,351	-	-	57,53	6,00	340,049	-	19,01	5,302	0,00	0,00	0,00	6,897
28.02.17	24	-	71,92	8,80	345,948	-	-	54,95	6,00	340,729	-	16,97	5,218	0,00	0,00	0,00	6,183
01.03.17	24	-	63,68	8,80	347,344	-	-	50,01	6,00	342,369	-	13,67	4,975	0,00	0,00	0,00	5,019
02.03.17	24	-	64,34	8,80	346,950	-	-	50,27	6,00	341,934	-	14,07	5,016	0,00	0,00	0,00	5,158
03.03.17	24	-	67,63	8,80	346,436	-	-	52,26	6,00	341,328	-	15,36	5,108	0,00	0,00	0,00	5,614
04.03.17	24	-	67,71	8,80	346,147	-	-	52,27	6,00	341,009	-	15,44	5,138	0,00	0,00	0,00	5,636
05.03.17	24	-	66,55	8,80	345,941	-	-	51,29	6,00	341,016	-	15,25	4,925	0,00	0,00	0,00	5,553
06.03.17	24	-	68,89	8,80	345,488	-	-	52,38	6,00	340,540	-	16,52	4,948	0,00	0,00	0,00	5,990
07.03.17	24	-	70,72	8,80	352,722	-	-	53,54	6,00	347,647	-	17,18	5,075	0,00	0,00	0,00	6,359
08.03.17	24	-	68,96	8,80	355,977	-	-	53,07	6,00	350,769	-	15,89	5,208	0,00	0,00	0,00	5,958
09.03.17	24	-	66,77	8,80	263,343	-	-	51,02	6,00	259,724	-	15,75	3,619	0,00	0,00	0,00	4,349
10.03.17	24	-	65,73	8,80	359,474	-	-	51,32	6,00	354,598	-	14,41	4,876	0,00	0,00	0,00	5,453
11.03.17	24	-	65,74	8,80	358,372	-	-	51,39	6,00	353,404	-	14,35	4,968	0,00	0,00	0,00	5,422
12.03.17	24	-	65,74	8,80	358,665	-	-	51,37	6,00	353,671	-	14,37	4,993	0,00	0,00	0,00	5,436
13.03.17	24	-	65,75	8,80	357,131	-	-	51,38	6,00	352,147	-	14,37	4,984	0,00	0,00	0,00	5,410
14.03.17	24	-	65,74	8,80	355,136	-	-	51,33	6,00	350,174	-	14,41	4,962	0,00	0,00	0,00	5,398
15.03.17	24	-	65,73	8,80	354,182	-	-	51,38	6,00	349,282	-	14,35	4,901	0,00	0,00	0,00	5,360
16.03.17	24	-	65,75	8,80	353,777	-	-	51,78	6,00	348,776	-	13,97	5,001	0,00	0,00	0,00	5,224
17.03.17	24	-	65,70	8,80	353,333	-	-	51,56	6,00	348,349	-	14,14	4,984	0,00	0,00	0,00	5,276
18.03.17	24	-	64,94	8,80	334,184	-	-	50,58	6,00	330,371	-	14,36	3,812	0,00	0,00	0,00	5,014
19.03.17	24	-	64,48	8,80	314,228	-	-	49,36	6,00	312,062	-	15,12	2,167	0,00	0,00	0,00	4,877
20.03.17	24	-	66,97	8,80	312,703	-	-	50,77	6,00	310,504	-	16,20	2,199	0,00	0,00	0,00	5,197
21.03.17	24	-	65,66	8,80	315,136	-	-	50,21	6,00	312,891	-	15,46	2,245	0,00	0,00	0,00	5,004
22.03.17	24	-	64,69	8,80	315,264	-	-	49,59	6,00	313,028	-	15,10	2,236	0,00	0,00	0,00	4,893
Среднее	24,00	-	68,33	8,80	342,046	-	-	52,52	6,00	337,412	-	15,81	4,633	-	-	-	5,675
Итого	744,0				10603,415	0,000				10459,779	0,000		143,636	0,00	0,00	0,00	175,93

Ориентировочно до конца месяца(+)

2955,375

2926,262

29,113

45,63

Корректировка за прошлый месяц (-)

3056,128

3056,128

0,000

51,39

Итого за март 2017 :

10502,662

10329,912

172,749

170,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.01.17 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.01.17 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-


Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

170,17 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

Дата

29.03.2017