Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	103,85	91,66	12,19	81,57	46,44	35,13	7,00	5,00	3,30	11,29	-	-	11,63	-	11,63	-	81,86	-	0,92			4,22
23.02.17	24,00	-	57,66	52,48	5,18	85,93	48,44	37,49	7,00	5,00	1,97	5,63	-	-	5,78	-	5,78	-	78,42	-	0,44			2,41
24.02.17	24,00	-	107,76	93,14	14,62	84,99	47,34	37,65	7,00	5,00	3,36	17,01	-	-	17,52	-	17,52	-	82,25	-	1,40			4,75
25.02.17	24,00	-	130,41	114,25	16,16	86,20	48,53	37,67	7,00	5,00	4,32	16,04	-	-	16,55	-	16,55	-	86,20	-	1,38			5,71
26.02.17	24,00	-	134,59	115,76	18,83	86,34	49,20	37,14	7,00	5,00	4,34	18,41	-	-	19,03	-	19,03	-	86,39	-	1,59			5,93
27.02.17	24,00	-	132,41	116,20	16,21	86,41	49,71	36,70	7,00	5,00	4,30	15,88	-	-	16,40	-	16,40	-	86,47	-	1,38			5,67
28.02.17	24,00	-	132,70	117,26	15,44	85,15	49,64	35,51	7,00	5,00	4,21	14,97	-	-	15,46	-	15,46	-	84,87	-	1,27			5,48
01.03.17	24,00	-	134,88	118,36	16,52	82,42	49,37	33,05	7,00	5,00	3,95	16,13	-	-	16,62	-	16,62	-	82,29	-	1,33			5,28
02.03.17	24,00	-	64,23	58,41	5,82	78,78	49,20	29,58	7,00	5,00	1,15	17,45	-	-	17,75	-	17,75	-	59,14	-	1,03			2,19
03.03.17	24,00	-	125,34	109,48	15,86	77,60	44,73	32,87	7,00	5,00	3,58	16,22	-	-	16,68	-	16,68	-	77,41	-	1,26			4,83
04.03.17	24,00	-	129,35	111,40	17,95	79,49	46,67	32,82	7,00	5,00	3,70	17,38	-	-	17,89	-	17,89	-	79,57	-	1,38			5,09
05.03.17	24,00	-	129,30	110,32	18,98	79,05	45,90	33,15	7,00	5,00	3,71	18,31	-	-	18,83	-	18,83	-	79,12	-	1,45			5,16
06.03.17	24,00	-	133,35	115,32	18,03	79,14	46,25	32,89	7,00	5,00	3,84	17,39	-	-	17,87	-	17,87	-	79,26	-	1,38			5,22
07.03.17	24,00	-	132,59	116,04	16,55	79,23	45,99	33,24	7,00	5,00	3,92	15,85	-	-	16,29	-	16,29	-	79,31	-	1,26			5,18
08.03.17	24,00	-	135,46	118,52	16,94	79,40	46,99	32,41	7,00	5,00	3,87	16,55	-	-	16,97	-	16,97	-	79,45	-	1,32			5,19
09.03.17	24,00	-	130,34	113,53	16,81	78,29	46,38	31,91	7,00	5,00	3,65	16,45	-	-	16,91	-	16,91	-	78,28	-	1,29			4,94
10.03.17	24,00	-	130,47	114,72	15,75	78,61	46,86	31,75	7,00	5,00	3,65	15,73	-	-	16,17	-	16,17	-	78,52	-	1,24			4,88
11.03.17	24,00	-	133,51	116,65	16,86	77,58	46,67	30,91	7,00	5,00	3,62	16,73	-	-	17,19	-	17,19	-	77,69	-	1,30			4,92
12.03.17	24,00	-	135,04	115,78	19,26	77,44	46,46	30,98	7,00	5,00	3,57	19,52	-	-	20,03	-	20,03	-	77,46	-	1,51			5,09
13.03.17	24,00	-	132,72	115,67	17,05	77,41	46,37	31,04	7,00	5,00	3,57	17,33	-	-	17,80	-	17,80	-	77,50	-	1,35			4,91
14.03.17	24,00	-	132,86	116,63	16,23	77,34	46,53	30,81	7,00	5,00	3,56	16,72	-	-	17,16	-	17,16	-	77,46	-	1,30			4,85
15.03.17	24,00	-	89,62	78,69	10,93	76,50	45,09	31,41	7,00	5,00	2,29	14,16	-	-	14,49	-	14,49	-	72,31	-	1,02			3,31
16.03.17	24,00	-	135,75	118,25	17,50	77,52	47,03	30,49	7,00	5,00	3,65	16,97	-	-	17,42	-	17,42	-	77,54	-	1,32			4,97
17.03.17	24,00	-	133,17	117,84	15,33	77,35	46,81	30,54	7,00	5,00	3,62	15,13	-	-	15,52	-	15,52	-	77,49	-	1,17			4,79
18.03.17	24,00	-	136,71	118,23	18,48	77,54	47,11	30,43	7,00	5,00	3,63	18,09	-	-	18,56	-	18,56	-	77,63	-	1,41			5,03
19.03.17	24,00	-	136,83	118,10	18,73	76,67	46,78	29,89	7,00	5,00	3,57	18,33	-	-	18,83	-	18,83	-	76,51	-	1,40			4,97
20.03.17	24,00	-	135,96	118,20	17,76	74,86	46,02	28,84	7,00	5,00	3,45	17,22	-	-	17,66	-	17,66	-	74,95	-	1,29			4,74
21.03.17	24,00	-	138,25	117,99	20,26	73,71	45,65	28,06	7,00	5,00	3,35	19,72	-	-	20,23	-	20,23	-	73,81	-	1,46			4,81
22.03.17	24,00	-	134,98	118,81	16,17	73,88	45,84	28,04	7,00	5,00	3,36	15,75	-	-	16,11	-	16,11	-	73,96	-	1,17			4,53
Среднее	24,00	-	124,83	108,89	15,94	79,53	47,03	32,50	7,00	5,00	3,52	16,29	-	-	16,74	-	16,74	-	78,38	-	1,28	-	-	4,79
Итого	696,00		3620,09	3157,69	462,40						102,05	472,36	0,00	0,00	485,35	0,00	485,35	0,00			37,00	0,00	0,00	139,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 05:00	87102,45	72616,24	13204,46	-	13528,23	-	2907,12	-	
	23.03.17 08:00	90750,06	75810,56	13678,25	-	14015,05	-	3046,38	-	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал; куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **485,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«_____» 25 МАР 2017 г.