Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9059.038.1
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	123,74	111,90	11,84	81,71	54,47	27,24	7,00	5,00	3,05	11,84	-	11,84	12,17	-	12,17	-	81,90	-	0,97			4,02
23.02.17	24,00	-	58,44	54,09	4,35	84,95	57,05	27,90	7,00	5,00	1,51	4,88	-	4,88	5,02	-	5,02	-	76,84	-	0,38			1,88
24.02.17	24,00	-	79,37	68,21	11,16	83,36	49,18	34,18	7,00	5,00	2,17	13,75	-	13,75	14,16	-	14,16	-	79,80	-	1,10			3,27
25.02.17	24,00	-	82,33	70,94	11,39	85,42	47,53	37,89	7,00	5,00	2,66	11,74	-	11,74	12,12	-	12,12	-	85,21	-	1,00			3,66
26.02.17	24,00	-	84,34	71,84	12,50	85,57	48,51	37,06	7,00	5,00	2,64	12,78	-	12,78	13,19	-	13,19	-	85,37	-	1,09			3,73
27.02.17	24,00	-	84,22	71,89	12,33	85,63	49,19	36,44	7,00	5,00	2,63	12,31	-	12,31	12,73	-	12,73	-	85,42	-	1,05			3,68
28.02.17	24,00	-	84,56	72,74	11,82	84,39	49,16	35,23	7,00	5,00	2,58	11,68	-	11,68	12,03	-	12,03	-	83,90	-	0,98			3,57
01.03.17	24,00	-	86,64	73,78	12,86	81,64	49,11	32,53	7,00	5,00	2,43	12,62	-	12,62	13,01	-	13,01	-	81,28	-	1,03			3,45
02.03.17	24,00	-	41,14	36,87	4,27	77,28	48,34	28,94	7,00	5,00	0,56	14,80	-	14,80	15,03	-	15,03	-	56,56	-	0,84			1,40
03.03.17	24,00	-	69,47	65,14	4,33	75,92	43,48	32,44	7,00	5,00	1,55	13,42	-	13,42	13,71	-	13,71	-	67,23	-	0,90			2,45
04.03.17	24,00	-	81,84	69,50	12,34	78,72	45,87	32,85	7,00	5,00	2,22	13,18	-	13,18	13,54	-	13,54	-	78,53	-	1,04			3,26
05.03.17	24,00	-	83,27	68,54	14,73	78,34	45,34	33,00	7,00	5,00	2,22	15,28	-	15,28	15,70	-	15,70	-	78,23	-	1,20			3,42
06.03.17	24,00	-	84,04	71,75	12,29	78,44	45,71	32,73	7,00	5,00	2,31	12,81	-	12,81	13,14	-	13,14	-	78,27	-	1,00			3,31
07.03.17	24,00	-	83,83	72,02	11,81	78,54	45,71	32,83	7,00	5,00	2,34	12,19	-	12,19	12,52	-	12,52	-	78,33	-	0,95			3,30
08.03.17	24,00	-	86,77	73,54	13,23	78,72	46,82	31,90	7,00	5,00	2,34	13,39	-	13,39	13,79	-	13,79	-	78,57	-	1,05			3,39
09.03.17	24,00	-	83,44	70,45	12,99	77,60	46,16	31,44	7,00	5,00	2,22	12,98	-	12,98	13,31	-	13,31	-	77,44	-	1,01			3,23
10.03.17	24,00	-	83,91	71,13	12,78	77,90	46,52	31,38	7,00	5,00	2,24	12,71	-	12,71	13,04	-	13,04	-	77,57	-	0,99			3,23
11.03.17	24,00	-	85,79	72,37	13,42	76,89	46,18	30,71	7,00	5,00	2,23	13,34	-	13,34	13,69	-	13,69	-	76,75	-	1,02			3,26
12.03.17	24,00	-	86,90	71,80	15,10	76,78	45,92	30,86	7,00	5,00	2,22	15,05	-	15,05	15,47	-	15,47	-	76,61	-	1,16			3,38
13.03.17	24,00	-	85,25	71,79	13,46	76,72	45,72	31,00	7,00	5,00	2,23	13,47	-	13,47	13,81	-	13,81	-	76,61	-	1,03			3,26
14.03.17	24,00	-	86,04	72,22	13,82	76,67	45,85	30,82	7,00	5,00	2,23	13,83	-	13,83	14,20	-	14,20	-	76,59	-	1,06			3,29
15.03.17	24,00	-	57,68	49,54	8,14	74,17	44,10	30,07	7,00	5,00	1,42	10,63	-	10,63	10,85	-	10,85	-	63,64	-	0,67			2,09
16.03.17	24,00	-	86,67	74,05	12,62	76,86	46,30	30,56	7,00	5,00	2,20	13,45	-	13,45	13,80	-	13,80	-	76,71	-	1,03			3,23
17.03.17	24,00	-	86,36	73,43	12,93	76,69	46,13	30,56	7,00	5,00	2,19	13,65	-	13,65	14,04	-	14,04	-	76,63	-	1,05			3,24
18.03.17	24,00	-	87,93	73,71	14,22	76,88	46,64	30,24	7,00	5,00	2,18	14,94	-	14,94	15,33	-	15,33	-	76,78	-	1,15			3,33
19.03.17	24,00	-	87,53	73,67	13,86	76,02	46,50	29,52	7,00	5,00	2,13	14,51	-	14,51	14,89	-	14,89	-	75,54	-	1,10			3,23
20.03.17	24,00	-	87,51	74,17	13,34	74,20	45,65	28,55	7,00	5,00	2,09	13,73	-	13,73	14,06	-	14,06	-	74,08	-	1,02			3,11
21.03.17	24,00	-	86,84	74,16	12,68	73,07	45,30	27,77	7,00	5,00	2,04	12,93	-	12,93	13,22	-	13,22	-	73,02	-	0,95			2,99
22.03.17	24,00	-	87,19	74,45	12,74	73,27	45,30	27,97	7,00	5,00	2,08	12,82	-	12,82	13,13	-	13,13	-	73,38	-	0,94			3,02
Среднее	24,00	-	82,52	70,68	11,84	78,70	47,16	31,54	7,00	5,00	2,17	12,92	-	12,92	13,27	-	13,27	-	76,79	-	0,99	-	-	3,16
Итого	696,00		2393,04	2049,69	343,35						62,93	374,71	0,00	374,71	384,70	0,00	384,70	0,00			28,73	0,00	0,00	91,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 05:00	8558,08	7347,89	1242,85	-	1281,31	-	352,00	-	
	23.03.17 09:00	10963,62	9416,01	1619,72	-	1668,23	-	443,74	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **384,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

РУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбыта Отдел учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 15 МАР 2017 «____» _____ г.