

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 116/ СДО-НПС
 Организация: ООО ИнфраКит Монтаж
 Адрес: 1. Санкт-Петербург, Садовая 116/ СДО-НПС
 Договор: 9060.038.1
 Строит. Адрес: Садовая 116
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятрубная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за март 2017
 Телефон: _____
 Узел учета: СДО-НПС
 Код УТЭ:
 Расчетная мощность совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Установленные приборы: ВК17-205585-С(О-0317)лк
 Часовые и сутки-архивы в файлах:
 Выноситель: ВК-7 № 205585
 Преобразователь: КТСПН
 Преобразователь: КТСПН
 Преобразователь: КТСПН
 Преобразователь: КТСПН
 Преобразователь: КТСПН
 Преобразователь: КТСПН
 Преобразователь: КТСПН
 Преобразователь: КТСПН
 Преобразователь: КТСПН
 Преобразователь: КТСПН
 Преобразователь: КТСПН
 Преобразователь: КТСПН

Договорные нагрузки, кВт/час: Qн = 0,189 Qа = 0,189 Qк = 0,189
 Договорные нагрузки (гр.час), кВт/час: Qк.гр.ч = 0,045 Qа.гр.ч = 0,045 Qк.гр.ч = 0,045
 Договорные расходы (гр.сут.), т/Гкал: Qк.сут. = 55,44 Qа.сут. = 55,44 Qк.сут. = 55,44

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общая теплоотдача			
			М1, Т	М2, Т	ДМ, Т	Т1, С	Т2, С	ДТ, С	Р1, П/КС2	Р2, П/КС2	Qотопл, Ккал	М3, Т	М4, Т	дМ, Т	М.Куб	М.Куб	д.Куб	Уплотл, М.Куб	Т3, С	Т4, С		Qгр.общ., Ккал	Qгр.кап., Ккал	Qгр.тепл., Ккал
22.02.17	24,00	-	77,60	67,84	9,76	83,20	48,76	34,44	7,00	5,00	2,35	2,35	9,76	-	-	11,43	-	82,03	-	0,80	3,15	-	-	3,15
23.02.17	24,00	-	29,74	27,18	2,56	85,27	50,01	35,26	7,00	5,00	1,07	1,07	2,56	-	-	3,15	-	41,35	-	0,11	1,18	-	-	1,18
24.02.17	24,00	-	73,66	63,91	9,75	84,41	48,46	35,55	7,00	5,00	2,34	2,34	9,75	-	-	11,34	-	80,22	-	0,78	3,13	-	-	3,13
25.02.17	24,00	-	79,67	70,73	8,94	86,06	49,69	36,37	7,00	5,00	2,58	2,58	8,94	-	-	10,75	-	85,61	-	0,77	3,35	-	-	3,35
26.02.17	24,00	-	81,41	70,39	11,02	86,45	50,56	35,89	7,00	5,00	2,54	2,54	11,02	-	-	12,82	-	85,71	-	0,94	3,48	-	-	3,48
27.02.17	24,00	-	82,03	71,27	10,76	86,56	51,16	35,40	7,00	5,00	2,54	2,54	10,76	-	-	12,82	-	85,10	-	0,92	3,46	-	-	3,46
28.02.17	24,00	-	81,59	72,29	9,30	85,24	51,15	34,09	7,00	5,00	2,49	2,49	9,30	-	-	12,82	-	83,02	-	0,77	3,26	-	-	3,26
01.03.17	24,00	-	83,60	73,02	10,58	82,81	51,17	31,64	7,00	5,00	2,33	2,33	10,58	-	-	12,16	-	10,96	-	0,86	3,19	-	-	3,19
02.03.17	24,00	-	42,96	40,63	2,33	77,58	49,16	28,42	7,00	5,00	1,20	1,20	5,05	-	-	2,98	-	2,98	-	0,15	1,35	-	-	1,35
03.03.17	24,00	-	70,45	65,40	5,05	78,20	46,58	31,62	7,00	5,00	2,09	2,09	5,05	-	-	6,35	-	74,27	-	0,38	1,55	-	-	1,55
04.03.17	24,00	-	78,63	68,77	9,86	79,73	47,84	31,89	7,00	5,00	2,21	2,21	9,86	-	-	11,39	-	78,66	-	0,78	2,98	-	-	2,98
05.03.17	24,00	-	80,05	68,32	11,73	79,20	47,03	32,17	7,00	5,00	2,28	2,28	11,73	-	-	13,27	-	77,95	-	0,91	3,13	-	-	3,13
06.03.17	24,00	-	81,35	71,25	10,10	79,33	47,52	31,81	7,00	5,00	2,30	2,30	10,10	-	-	11,66	-	78,28	-	0,79	3,07	-	-	3,07
07.03.17	24,00	-	82,82	71,65	11,17	79,56	47,61	31,95	7,00	5,00	2,28	2,28	11,17	-	-	11,66	-	78,46	-	0,88	3,18	-	-	3,18
08.03.17	24,00	-	83,99	72,97	11,02	79,69	48,57	31,12	7,00	5,00	2,29	2,29	11,02	-	-	12,80	-	78,72	-	0,86	3,15	-	-	3,15
09.03.17	24,00	-	80,41	69,95	10,46	78,99	48,21	30,78	7,00	5,00	2,17	2,17	10,46	-	-	12,00	-	77,50	-	0,81	2,98	-	-	2,98
10.03.17	24,00	-	81,36	70,82	10,54	79,11	48,78	30,33	7,00	5,00	2,17	2,17	10,54	-	-	12,11	-	77,65	-	0,82	2,98	-	-	2,98
11.03.17	24,00	-	81,72	72,12	9,60	78,33	48,53	29,80	7,00	5,00	2,17	2,17	9,60	-	-	11,14	-	76,77	-	0,74	2,90	-	-	2,90
12.03.17	24,00	-	82,34	71,48	10,86	78,09	48,18	29,91	7,00	5,00	2,16	2,16	10,86	-	-	12,43	-	76,42	-	0,83	2,99	-	-	2,99
13.03.17	24,00	-	81,47	71,56	9,91	78,14	48,09	30,05	7,00	5,00	2,17	2,17	9,91	-	-	11,42	-	76,63	-	0,76	2,94	-	-	2,94
14.03.17	24,00	-	82,17	71,97	10,20	77,93	48,12	29,81	7,00	5,00	2,16	2,16	10,20	-	-	11,73	-	76,59	-	0,78	2,94	-	-	2,94
15.03.17	24,00	-	55,75	48,52	7,23	77,02	46,58	30,44	7,00	5,00	1,64	1,64	7,23	-	-	8,29	-	54,26	-	0,39	2,04	-	-	2,04
16.03.17	24,00	-	83,20	72,87	10,33	77,96	48,47	29,49	7,00	5,00	2,15	2,15	10,33	-	-	11,83	-	77,10	-	0,80	2,96	-	-	2,96
17.03.17	24,00	-	81,34	72,50	8,84	77,77	48,24	29,53	7,00	5,00	2,15	2,15	8,84	-	-	10,32	-	76,58	-	0,68	2,83	-	-	2,83
18.03.17	24,00	-	82,12	72,76	9,36	77,92	48,52	29,40	7,00	5,00	2,16	2,16	9,36	-	-	10,84	-	76,57	-	0,72	2,87	-	-	2,87
19.03.17	24,00	-	83,54	72,64	10,90	76,80	48,09	28,71	7,00	5,00	2,10	2,10	10,90	-	-	12,39	-	75,42	-	0,82	2,93	-	-	2,93
20.03.17	24,00	-	82,23	73,05	9,18	75,17	47,41	27,76	7,00	5,00	2,04	2,04	9,18	-	-	10,58	-	74,27	-	0,68	2,72	-	-	2,72
21.03.17	24,00	-	83,55	73,02	10,53	73,99	46,88	27,11	7,00	5,00	1,99	1,99	10,53	-	-	11,89	-	73,19	-	0,77	2,76	-	-	2,76
22.03.17	24,00	-	83,42	73,42	10,00	74,28	47,08	27,20	7,00	5,00	2,01	2,01	10,00	-	-	11,37	-	72,96	-	0,73	2,74	-	-	2,74
Среднее	24,00	-	77,04	67,67	9,37	79,82	48,50	31,32	7,00	5,00	2,14	2,14	9,37	-	-	10,85	-	75,74	-	0,72	2,87	-	-	2,87
Итого	696,00	-	2294,17	1967,30	271,87	-	-	-	-	-	62,07	62,07	271,87	-	-	314,56	-	314,56	-	0,00	0,00	-	-	83,09

Показание счетчиков на конец:

Счетчик	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	Уд(Г3)	Уд(Г4)	Q СДО (Гкал)	Q ГВС (Ккал)	Траб. ч
Счетчик Дневных	22.02.17 05:00	10495,52	9025,97	582,24	-	598,75	-	424,08	-	-
	22.03.17 23:00	12709,76	10970,22	614,86	-	632,09	-	435,30	-	-

Отток: 632,09
 План: КВт/ч
 Отчетственный за учет тепловой энергии (от абонента): КВт/ч

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения L2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок

0,28 °C = -0,08 Ккал/м³
 83,01 Ккал/м³
 314,56 КВт/ч

ИнфраКит Монтаж
 печать потребителя
ЛЮ ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГВП «ТЭК СПб»
 печать энергообъекта «Кит»
 Управляющая компания
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ
 25 МАР 2017