Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	145,60	126,75	18,85	82,13	51,69	30,44	7,00	5,00	3,86	18,86	-	-	19,41	-	19,41	-	82,01	-	1,55			5,41
23.02.17	24,00	-	67,25	61,83	5,42	85,55	53,37	32,18	7,00	5,00	1,95	6,50	-	-	6,66	-	6,66	-	78,33	-	0,51			2,46
24.02.17	24,00	-	123,85	107,28	16,57	84,29	51,86	32,43	7,00	5,00	3,29	19,09	-	-	19,68	-	19,68	-	83,62	-	1,60			4,89
25.02.17	24,00	-	149,35	131,55	17,80	86,05	53,37	32,68	7,00	5,00	4,29	18,01	-	-	18,63	-	18,63	-	85,87	-	1,55			5,84
26.02.17	24,00	-	153,16	133,16	20,00	86,21	53,84	32,37	7,00	5,00	4,31	20,08	-	-	20,74	-	20,74	-	86,03	-	1,73			6,04
27.02.17	24,00	-	152,70	133,64	19,06	86,28	54,18	32,10	7,00	5,00	4,29	19,19	-	-	19,83	-	19,83	-	86,13	-	1,66			5,94
28.02.17	24,00	-	153,54	135,30	18,24	85,06	54,08	30,98	7,00	5,00	4,17	18,73	-	-	19,32	-	19,32	-	84,58	-	1,59			5,75
01.03.17	24,00	-	155,66	136,83	18,83	82,32	53,45	28,87	7,00	5,00	3,90	19,58	-	-	20,18	-	20,18	-	81,88	-	1,61			5,51
02.03.17	24,00	-	80,50	80,11	0,39	79,67	52,42	27,25	7,00	5,00	0,86	22,56	-	-	22,95	-	22,95	-	60,66	-	1,37			2,23
03.03.17	24,00	-	143,58	125,44	18,14	77,08	49,27	27,81	7,00	5,00	3,37	19,91	-	-	20,44	-	20,44	-	76,35	-	1,52			4,89
04.03.17	24,00	-	145,68	121,94	23,74	79,29	51,00	28,29	7,00	5,00	3,93	17,84	-	-	18,33	-	18,33	-	79,07	-	1,41			5,34
05.03.17	24,00	-	147,86	121,16	26,70	78,88	50,34	28,54	7,00	5,00	3,89	21,33	-	-	21,92	-	21,92	-	78,75	-	1,68			5,57
06.03.17	24,00	-	151,42	130,11	21,31	78,96	50,57	28,39	7,00	5,00	3,88	19,05	-	-	19,58	-	19,58	-	78,82	-	1,50			5,38
07.03.17	24,00	-	151,52	133,29	18,23	79,06	50,05	29,01	7,00	5,00	3,85	18,59	-	-	19,12	-	19,12	-	78,88	-	1,47			5,32
08.03.17	24,00	-	155,82	136,32	19,50	79,25	51,04	28,21	7,00	5,00	3,82	20,00	-	-	20,55	-	20,55	-	79,07	-	1,58			5,40
09.03.17	24,00	-	150,15	131,07	19,08	78,15	50,28	27,87	7,00	5,00	3,61	19,78	-	-	20,32	-	20,32	-	78,01	-	1,54			5,15
10.03.17	24,00	-	142,64	125,80	16,84	78,51	50,66	27,85	7,00	5,00	3,45	17,63	-	-	18,12	-	18,12	-	78,13	-	1,38			4,83
11.03.17	24,00	-	154,78	134,93	19,85	77,39	50,26	27,13	7,00	5,00	3,58	20,91	-	-	21,48	-	21,48	-	77,26	-	1,62			5,20
12.03.17	24,00	-	155,47	134,16	21,31	77,28	50,17	27,11	7,00	5,00	3,55	22,54	-	-	23,11	-	23,11	-	77,06	-	1,74			5,29
13.03.17	24,00	-	153,15	134,12	19,03	77,23	50,01	27,22	7,00	5,00	3,57	20,25	-	-	20,79	-	20,79	-	77,08	-	1,56			5,13
14.03.17	24,00	-	153,64	134,79	18,85	77,17	50,09	27,08	7,00	5,00	3,57	19,89	-	-	20,42	-	20,42	-	77,07	-	1,53			5,11
15.03.17	24,00	-	103,38	91,18	12,20	76,33	48,67	27,66	7,00	5,00	2,27	16,59	-	-	16,98	-	16,98	-	71,69	-	1,19			3,46
16.03.17	24,00	-	155,54	136,78	18,76	77,35	50,75	26,60	7,00	5,00	3,58	19,68	-	-	20,20	-	20,20	-	77,16	-	1,52			5,10
17.03.17	24,00	-	155,07	135,37	19,70	77,18	50,50	26,68	7,00	5,00	3,57	20,39	-	-	20,94	-	20,94	-	77,09	-	1,57			5,14
18.03.17	24,00	-	156,61	136,10	20,51	77,38	50,78	26,60	7,00	5,00	3,59	20,99	-	-	21,54	-	21,54	-	77,26	-	1,62			5,21
19.03.17	24,00	-	157,40	136,34	21,06	76,55	50,53	26,02	7,00	5,00	3,50	21,81	-	-	22,36	-	22,36	-	76,11	-	1,66			5,16
20.03.17	24,00	-	155,98	136,93	19,05	74,71	49,47	25,24	7,00	5,00	3,38	20,11	-	-	20,63	-	20,63	-	74,57	-	1,50			4,88
21.03.17	24,00	-	157,23	136,95	20,28	73,59	49,01	24,58	7,00	5,00	3,28	21,48	-	-	21,99	-	21,99	-	73,59	-	1,58			4,86
22.03.17	24,00	-	156,68	137,79	18,89	73,75	49,07	24,68	7,00	5,00	3,32	20,08	-	-	20,57	-	20,57	-	73,70	-	1,48			4,80
Среднее	24,00	-	144,32	126,10	18,21	79,40	51,06	28,34	7,00	5,00	3,50	19,36	-	-	19,89	-	19,89	-	78,13	-	1,51	-	-	5,01
Итого	696,00		4185,21	3657,02	528,19						101,48	561,45	0,00	0,00	576,79	0,00	576,79	0,00			43,79	0,00	0,00	145,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 05:00	45175,34	39601,95	7892,99	-	8091,71	-	1445,81	-	-
	23.03.17 08:00	49380,05	43278,04	8455,05	-	8669,13	-	1591,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С 0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **576,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 «___» _____ г.

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру