Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8729.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 140 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	122,17	107,75	14,42	79,06	42,93	36,13	7,00	5,00	3,90	14,42	-	-	16,90	-	16,90	-	78,99	-	1,14			5,04
23.02.17	24,00	-	62,74	60,71	2,03	82,27	44,13	38,14	7,00	5,00	2,33	2,03	-	-	3,36	-	3,36	-	80,14	-	0,16			2,49
24.02.17	24,00	-	93,35	76,27	17,08	79,40	40,62	38,78	7,00	5,00	3,00	17,08	-	-	19,17	-	19,17	-	77,37	-	1,32			4,32
25.02.17	24,00	-	115,58	100,63	14,95	82,90	43,25	39,65	7,00	5,00	4,00	14,95	-	-	17,61	-	17,61	-	82,68	-	1,24			5,23
26.02.17	24,00	-	118,00	101,00	17,00	83,23	43,67	39,56	7,00	5,00	4,00	17,00	-	-	19,72	-	19,72	-	83,02	-	1,41			5,41
27.02.17	24,00	-	117,71	103,72	13,99	83,31	44,15	39,16	7,00	5,00	4,07	13,99	-	-	16,62	-	16,62	-	83,10	-	1,16			5,23
28.02.17	24,00	-	120,77	106,21	14,56	82,40	44,00	38,40	7,00	5,00	4,09	14,56	-	-	17,23	-	17,23	-	82,11	-	1,20			5,28
01.03.17	24,00	-	118,47	104,43	14,04	79,85	43,87	35,98	7,00	5,00	3,76	14,04	-	-	16,41	-	16,41	-	79,56	-	1,12			4,88
02.03.17	24,00	-	68,54	62,46	6,08	75,91	44,08	31,83	7,00	5,00	2,06	6,08	-	-	7,34	-	7,34	-	64,43	-	0,39			2,45
03.03.17	24,00	-	104,22	89,94	14,28	73,07	38,17	34,90	7,00	5,00	3,15	14,28	-	-	16,09	-	16,09	-	72,05	-	1,03			4,18
04.03.17	24,00	-	106,71	91,53	15,18	76,40	39,93	36,47	7,00	5,00	3,34	15,18	-	-	17,27	-	17,27	-	76,19	-	1,16			4,50
05.03.17	24,00	-	105,50	89,58	15,92	76,05	39,14	36,91	7,00	5,00	3,31	15,92	-	-	18,01	-	18,01	-	75,85	-	1,21			4,52
06.03.17	24,00	-	110,71	97,30	13,41	76,19	39,83	36,36	7,00	5,00	3,54	13,41	-	-	15,49	-	15,49	-	76,00	-	1,02			4,56
07.03.17	24,00	-	112,28	97,84	14,44	76,32	39,46	36,86	7,00	5,00	3,61	14,44	-	-	16,63	-	16,63	-	76,14	-	1,10			4,71
08.03.17	24,00	-	114,17	97,75	16,42	76,58	40,34	36,24	7,00	5,00	3,55	16,42	-	-	18,62	-	18,62	-	76,37	-	1,25			4,80
09.03.17	24,00	-	108,85	95,05	13,80	75,46	39,98	35,48	7,00	5,00	3,38	13,80	-	-	15,82	-	15,82	-	75,24	-	1,04			4,42
10.03.17	24,00	-	110,11	94,73	15,38	75,78	40,24	35,54	7,00	5,00	3,37	15,38	-	-	17,34	-	17,34	-	75,48	-	1,16			4,53
11.03.17	24,00	-	113,56	97,25	16,31	74,75	40,12	34,63	7,00	5,00	3,37	16,31	-	-	18,42	-	18,42	-	74,56	-	1,22			4,59
12.03.17	24,00	-	114,25	95,40	18,85	74,71	39,89	34,82	7,00	5,00	3,33	18,85	-	-	20,92	-	20,92	-	74,49	-	1,40			4,73
13.03.17	24,00	-	113,05	97,80	15,25	74,55	40,04	34,51	7,00	5,00	3,38	15,25	-	-	17,32	-	17,32	-	74,36	-	1,13			4,51
14.03.17	24,00	-	113,31	98,46	14,85	74,55	40,28	34,27	7,00	5,00	3,38	14,85	-	-	16,99	-	16,99	-	74,37	-	1,10			4,48
15.03.17	24,00	-	75,77	67,17	8,60	72,77	38,15	34,62	7,00	5,00	2,35	8,60	-	-	9,96	-	9,96	-	70,43	-	0,61			2,96
16.03.17	24,00	-	112,17	97,55	14,62	74,59	40,74	33,85	7,00	5,00	3,31	14,62	-	-	16,68	-	16,68	-	74,40	-	1,09			4,40
17.03.17	24,00	-	108,81	95,72	13,09	74,48	40,05	34,43	7,00	5,00	3,30	13,09	-	-	15,06	-	15,06	-	74,30	-	0,97			4,27
18.03.17	24,00	-	109,09	95,48	13,61	74,73	39,98	34,75	7,00	5,00	3,32	13,61	-	-	15,55	-	15,55	-	74,52	-	1,01			4,34
19.03.17	24,00	-	109,83	92,21	17,62	74,16	39,53	34,63	7,00	5,00	3,20	17,62	-	-	19,70	-	19,70	-	73,83	-	1,30			4,50
20.03.17	24,00	-	108,39	93,72	14,67	72,22	38,97	33,25	7,00	5,00	3,12	14,67	-	-	16,55	-	16,55	-	72,02	-	1,06			4,18
21.03.17	24,00		109,10	93,80	15,30	73,70	39,49	34,21	7,00	5,00	3,21	15,30	-	-	17,27	-	17,27	-	73,46	-	1,12	-	-	4,34
22.03.17	24,00		109,10	93,80	15,30	73,70	39,49	34,21	7,00	5,00	3,21	15,30	-	-	17,27	-	17,27	-	73,46	-	1,12	-	-	4,34
Среднее	24,00	-	107,11	92,94	14,17	76,66	40,85	35,81	7,00	5,00	3,34	14,17	-	-	16,25	-	16,25	-	75,82	-	1,08	-	-	4,42
Итого	696,00		3106,32	2695,27	411,05						96,94	411,05	0,00	0,00	471,31	0,00	471,31	0,00			31,25	0,00	0,00	128,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **471,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«___» _____ г.